

県営太陽光発電所の運転状況(1)

○太陽光発電所 12時気象状況、発電電力量 [令和 3年 9月分]

日付	12時の気象状況					1日の発電電力量					
	日射量 (Wh/m ²)	風速 (m/s)	風向 (°)	気温 (°C)	湿度 (%)	PCS1 発電電力量 (kWh)	PCS2 発電電力量 (kWh)	PCS3 発電電力量 (kWh)	PCS4 発電電力量 (kWh)	発電 電力量 (kWh)	送電 電力量 (kWh)
R3. 9. 1	129	0. 3	248	欠測	欠測	285	284	292	281	1, 142	1, 110
R3. 9. 2	348	0. 3	93	欠測	欠測	774	781	837	819	3, 211	3, 175
R3. 9. 3	769	0. 3	191	欠測	欠測	1, 107	1, 124	1, 179	1, 152	4, 562	4, 510
R3. 9. 4	167	0. 3	176	欠測	欠測	269	266	275	267	1, 077	1, 036
R3. 9. 5	269	0. 3	137	欠測	欠測	522	517	551	536	2, 126	2, 086
R3. 9. 6	223	0. 3	186	欠測	欠測	719	709	763	734	2, 925	2, 905
R3. 9. 7	979	0. 4	253	欠測	欠測	1, 680	1, 688	1, 785	1, 747	6, 900	6, 856
R3. 9. 8	92	0. 3	165	欠測	欠測	307	299	313	302	1, 221	1, 190
R3. 9. 9	823	0. 3	236	欠測	欠測	1, 175	1, 171	1, 245	1, 210	4, 801	4, 744
R3. 9. 10	783	0. 3	140	欠測	欠測	1, 523	1, 513	1, 622	1, 584	6, 242	6, 183
R3. 9. 11	170	0. 3	251	欠測	欠測	741	733	791	763	3, 028	2, 982
R3. 9. 12	853	0. 3	238	欠測	欠測	1, 591	1, 587	1, 735	1, 651	6, 564	6, 508
R3. 9. 13	848	0. 4	149	欠測	欠測	1, 573	1, 579	1, 673	1, 632	6, 457	6, 401
R3. 9. 14	711	0. 3	168	欠測	欠測	1, 120	1, 113	1, 194	1, 157	4, 584	4, 546
R3. 9. 15	882	0. 3	212	欠測	欠測	1, 459	1, 454	1, 562	1, 519	5, 994	5, 942
R3. 9. 16	838	0. 4	171	欠測	欠測	1, 124	1, 116	1, 180	1, 149	4, 569	4, 531
R3. 9. 17	686	0. 3	260	欠測	欠測	1, 094	1, 089	1, 163	1, 124	4, 470	4, 428
R3. 9. 18	174	0. 3	262	欠測	欠測	288	286	295	287	1, 156	1, 112
R3. 9. 19	865	0. 3	134	欠測	欠測	1, 656	1, 662	1, 795	1, 747	6, 860	6, 802
R3. 9. 20	837	0. 3	229	欠測	欠測	1, 612	1, 619	1, 768	1, 683	6, 682	6, 629
R3. 9. 21	825	0. 3	232	欠測	欠測	1, 600	1, 608	1, 755	1, 673	6, 636	6, 584
R3. 9. 22	824	0. 3	183	欠測	欠測	1, 156	1, 167	1, 250	1, 201	4, 774	4, 720
R3. 9. 23	511	0. 3	173	欠測	欠測	1, 109	1, 125	1, 213	1, 163	4, 610	4, 555
R3. 9. 24	224	0. 4	131	欠測	欠測	907	910	970	948	3, 735	3, 692
R3. 9. 25	351	0. 3	193	欠測	欠測	1, 087	1, 092	1, 168	1, 112	4, 459	4, 430
R3. 9. 26	209	0. 4	142	欠測	欠測	611	605	640	608	2, 464	2, 436
R3. 9. 27	536	0. 3	218	欠測	欠測	1, 024	1, 029	1, 092	1, 072	4, 217	4, 187
R3. 9. 28	641	0. 3	186	欠測	欠測	1, 443	1, 443	1, 548	1, 494	5, 928	5, 882
R3. 9. 29	803	0. 3	187	欠測	欠測	1, 439	1, 455	1, 571	1, 517	5, 982	5, 935
R3. 9. 30	771	0. 3	203	欠測	欠測	1, 129	1, 147	1, 261	1, 204	4, 741	4, 694
小計(平均)	571	0. 3	191	欠測	欠測	32, 124	32, 171	34, 486	33, 336	132, 117	130, 791
【記事】 8/21～：システム異常により気温、湿度データ欠測											