

(様式第6号 別紙2)

HEMS コントローラ接続・操作確認報告書

決定者番号 _____

申請者氏名 _____

1. ECHONET Lite認証及びECONET Lite AIF認証相互接続性の要件の確認

- ① 1台で住宅一棟の全エネルギーを計測できるように設置されている。
- ② 計測されたデータの表示ができる。
- ③ 導入する計測対象の機器要件となるECHONET Lite認証を全て取得している。
- ④ APPENDIX ECONET機器オブジェクト詳細規程のReleaseバージョンは、導入する計測対象の設備要件となるReleaseバージョン以上である。
- ⑤ 空調設備または給湯設備についてHEMSコントローラと接続し、操作できることを確認している。

以上の内容について相違ありません。

令和 年 月 日

山形県知事 吉村 美栄子 殿

工事施工者 会社名 _____

代表者職氏名 _____

2. 上記接続を確認するHEMSの機器操作画面等の写真

- ・ 空調設備または給湯設備のうち、1つ以上の機器に対し、HEMSにて操作できることが確認できる写真を添付。
- ・ 機器は、専用モニター、タブレット、PC画面等の実画面とし、画面には対象機器が接続されていることが表示されているものとする。

- ・ 太陽光発電設備の発電状況が確認できる 写真を添付。

- ・ 蓄電池設備の動作状態（充放電状況）及び電池残量が確認できる 写真を添付。