

県営太陽光発電所の運転・維持管理状況

○太陽光発電所の運転・維持管理 [平成29年7月分]

運転状況	・下記期間、情報伝送装置異常により一部データ欠測。現場にて機器再起動し、復旧。 7月8日 14時～7月10日 20時 気温、湿度データ欠測。 7月8日 14時～7月10日 21時 日射量、風速、風向データ欠測。 ・その他、特に異常なく運転中。					
	停電作業	事故	土木工作物	電気工作物	波及	その他
	作	業	0回	0回	0回	0回
点検状況	巡視点検	7月5日(2時間20分)、7月25日(2時間50分)		計測点検	7月25日(2時間50分)	
	発電設備	特に異常なし。				
	PCS	特に異常なし。				
	変電設備	特に異常なし。				
	その他	特に異常なし。				
	配	事				
作業状況						
その他						



平成29年7月31日 12:00
太陽光発電所の状況