

県営太陽光発電所の運転・維持管理状況

○太陽光発電所の運転・維持管理 [令和6年6月分]

運転状況	・5月23日～ PCS3 故障修繕のため停止					
停電作業		土木工作物	電気工作物	波及	その他	
	事故	0回	0回	0回	0回	
	作業	0回	0回	0回	0回	
点検状況	巡視点検	6月7日、6月26日		計測点検	6月26日	
	発電設備	特に異常なし				
	PCS	PCS3を停止				
	変電設備	特に異常なし				
	その他	特に異常なし				
	配電	特に異常なし				
作業状況						
その他						



令和6年6月30日 12:08
太陽光発電所の状況