

事業名	村山広域水道				
受電施設名称	第2号幹線排水路 防食装置	村山橋水管橋(左岸) 防食装置 1	村山橋水管橋(左岸) 防食装置 2	平塩水管橋 防食装置	大谷川水管橋 防食装置
受電施設住所	天童市矢野目地内	寒河江市日田地内	寒河江市日田地内	寒河江市平塩橋地内	西村山郡朝日町大字大谷地内
業種	水道業(水道用水供給事業)	同左	同左	同左	同左
連絡先名称	村山電気水道事務所	同左	同左	同左	同左
連絡先電話	0237-74-3207	同左	同左	同左	同左
事業概要	村山地域の6市6町に水道用水を供給	同左	同左	同左	同左
用途	電気防蝕用電源	同左	同左	同左	同左
需給地点	引込線取付点	同左	同左	同左	同左
電気工作物の財産分界点	需給地点に同じ。ただし、取引用電力計及びその付属装置は除く。	同左	同左	同左	同左
保安上の責任分界点	需給地点に同じ。ただし、取引用電力計及びその付属装置は除く。	同左	同左	同左	同左
配線方式	単相2線式	同左	同左	同左	同左
受電電気方式	1回線受電	同左	同左	同左	同左
受電電圧	100[V]	100[V]	100[V]	100[V]	100[V]
計量電圧	100[V]	100[V]	100[V]	100[V]	100[V]
周波数	50[Hz]	50[Hz]	50[Hz]	50[Hz]	50[Hz]
契約電力・契約容量	10[A]	30[A]	10[A]	40[A]	10[A]
年間予定使用電力量	881[kWh]	534[kWh]	285[kWh]	3,561[kWh]	1,848[kWh]
現契約内容	従量電灯B	従量電灯B	従量電灯B	従量電灯B	従量電灯B

事業名	村山広域水道				
受電施設名称	市の沢水管橋 防食装置	月布川水管橋 防食装置	海味川水管橋 防食装置	寒河江川水管橋 防食装置	八木沢水管橋 防食装置
受電施設住所	西村山郡大江町大字左沢地内	西村山郡大江町大字萩野地内	西村山郡西川町大字海味地内	西村山郡西川町大字海味地内	西村山郡西川町大字睦合地内
業種	水道業(水道用水供給事業)	同左	同左	同左	同左
連絡先名称	村山電気水道事務所	同左	同左	同左	同左
連絡先電話	0237-74-3207	同左	同左	同左	同左
事業概要	村山地域の6市6町に水道用水を供給	同左	同左	同左	同左
用途	電気防蝕用電源	同左	同左	同左	同左
需給地点	引込線取付点	同左	同左	同左	同左
電気工作物の財産分界点	需給地点に同じ。ただし、取引用電力計及びその付属装置は除く。	同左	同左	同左	同左
保安上の責任分界点	需給地点に同じ。ただし、取引用電力計及びその付属装置は除く。	同左	同左	同左	同左
配線方式	単相2線式	同左	同左	同左	同左
受電電気方式	1回線受電	同左	同左	同左	同左
受電電圧	100[V]	100[V]	100[V]	100[V]	100[V]
計量電圧	100[V]	100[V]	100[V]	100[V]	100[V]
周波数	50[Hz]	50[Hz]	50[Hz]	50[Hz]	50[Hz]
契約電力・契約容量	10[A]	10[A]	10[A]	10[A]	40[A]
年間予定使用電力量	308[kWh]	177[kWh]	188[kWh]	946[kWh]	419[kWh]
現契約内容	従量電灯B	従量電灯B	従量電灯B	従量電灯B	従量電灯B

事業名	村山広域水道				
受電施設名称	熊野川水管橋 防食装置	乱川水管橋 防食装置	遅沢川水管橋 防食装置	花川伏越 防食装置	谷柏水管橋 防食装置
受電施設住所	西村山郡西川町大字睦合地内	天童市大字大町地内	山形市菅沢地内	山形市谷柏地内	山形市谷柏地内
業種	水道業(水道用水供給事業)	同左	同左	同左	同左
連絡先名称	村山電気水道事務所	同左	同左	同左	同左
連絡先電話	0237-74-3207	同左	同左	同左	同左
事業概要	村山地域の6市6町に水道用水を供給	同左	同左	同左	同左
用途	電気防蝕用電源	同左	同左	同左	同左
需給地点	引込線取付点	同左	同左	同左	同左
電気工作物の財産分界点	需給地点に同じ。ただし、取引用電力計及びその付属装置は除く。	同左	同左	同左	同左
保安上の責任分界点	需給地点に同じ。ただし、取引用電力計及びその付属装置は除く。	同左	同左	同左	同左
配線方式	単相2線式	同左	同左	同左	同左
受電電気方式	1回線受電	同左	同左	同左	同左
受電電圧	100[V]	100[V]	100[V]	100[V]	100[V]
計量電圧	100[V]	100[V]	100[V]	100[V]	100[V]
周波数	50[Hz]	50[Hz]	50[Hz]	50[Hz]	50[Hz]
契約電力・契約容量	10[A]	10[A]	30[A]	10[A]	10[A]
年間予定使用電力量	2,805[kWh]	308[kWh]	196[kWh]	175[kWh]	1,772[kWh]
現契約内容	従量電灯B	従量電灯B	従量電灯B	従量電灯B	従量電灯B

事業名	村山広域水道				
受電施設名称	小鶴沢川伏越 防食装置	村山橋水管橋(右岸)防食装置 1	村山橋水管橋(右岸)防食装置 2	樽川水管橋 防食装置	倉津川水管橋 防食装置
受電施設住所	東村山郡山辺町地内	天童市蔵増地内	天童市蔵増地内	天童市蔵増地内	天童市蔵増地内
業種	水道業(水道用水供給事業)	同左	同左	同左	同左
連絡先名称	村山電気水道事務所	同左	同左	同左	同左
連絡先電話	0237-74-3207	同左	同左	同左	同左
事業概要	村山地域の6市6町に水道用水を供給	同左	同左	同左	同左
用途	電気防蝕用電源	同左	同左	同左	同左
需給地点	引込線取付点	同左	同左	同左	同左
電気工作物の財産分界点	需給地点に同じ。ただし、取引用電力計及びその付属装置は除く。	同左	同左	同左	同左
保安上の責任分界点	需給地点に同じ。ただし、取引用電力計及びその付属装置は除く。	同左	同左	同左	同左
配線方式	単相2線式	同左	同左	同左	同左
受電電気方式	1回線受電	同左	同左	同左	同左
受電電圧	100[V]	100[V]	100[V]	100[V]	100[V]
計量電圧	100[V]	100[V]	100[V]	100[V]	100[V]
周波数	50[Hz]	50[Hz]	50[Hz]	50[Hz]	50[Hz]
契約電力・契約容量	40[A]	10[A]	10[A]	10[A]	10[A]
年間予定使用電力量	190[kWh]	444[kWh]	914[kWh]	372[kWh]	185[kWh]
現契約内容	従量電灯B	従量電灯B	従量電灯B	従量電灯B	従量電灯B

事業名	村山広域水道				
受電施設名称	旧前田川伏越 防食装置	上越A131 防食装置	上越A132 防食装置	押切川水管橋 防食装置	不動沢川伏越 防食装置
受電施設住所	天童市蔵増地内	天童市蔵増地内	天童市蔵増地内	天童市大字大町地内 (右) 天童市大字窪野 地内(左)	東村山郡中山町小塩地 内
業種	水道業(水道用水供給 事業)	同左	同左	同左	同左
連絡先名称	村山電気水道事務所	同左	同左	同左	同左
連絡先電話	0237-74-3207	同左	同左	同左	同左
事業概要	村山地域の6市6町に 水道用水を供給	同左	同左	同左	同左
用途	電気防蝕用電源	同左	同左	同左	同左
需給地点	引込線取付点	同左	同左	同左	同左
電気工作物の財産分界点	需給地点に同じ。ただし、 取引用電力計及びその 付属装置は除く。	同左	同左	同左	同左
保安上の責任分界点	需給地点に同じ。ただし、 取引用電力計及びその 付属装置は除く。	同左	同左	同左	同左
配線方式	単相2線式	同左	同左	同左	同左
受電電気方式	1回線受電	同左	同左	同左	同左
受電電圧	100[V]	100[V]	100[V]	100[V]	100[V]
計量電圧	100[V]	100[V]	100[V]	100[V]	100[V]
周波数	50[Hz]	50[Hz]	50[Hz]	50[Hz]	50[Hz]
契約電力・契約容量	10[A]	10[A]	10[A]	10[A]	10[A]
年間予定使用電力量	217[kWh]	197[kWh]	153[kWh]	2,831[kWh]	2,783[kWh]
現契約内容	従量電灯B	従量電灯B	従量電灯B	従量電灯B	従量電灯B

事業名	村山広域水道				
受電施設名称	古佐川伏越 防食装置	富山調圧所	寒河江量水所	天童量水所	朝日宮宿量水所
受電施設住所	西村山郡河北町両所地内	寒河江市大字谷沢字躑躅山1774-510	寒河江市大字柴橋字平野2954-84	天童市大字貫津字八幡1586-16	西村山郡朝日町大字宮宿字北田576-4
業種	水道業(水道用水供給事業)	同左	同左	同左	同左
連絡先名称	村山電気水道事務所	同左	同左	同左	同左
連絡先電話	0237-74-3207	同左	同左	同左	同左
事業概要	村山地域の6市6町に水道用水を供給	同左	同左	同左	同左
用途	電気防蝕用電源	計装設備電源	同左	同左	同左
需給地点	引込線取付点	同左	同左	同左	同左
電気工作物の財産分界点	需給地点に同じ。ただし、取引用電力計及びその付属装置は除く。	同左	同左	同左	同左
保安上の責任分界点	需給地点に同じ。ただし、取引用電力計及びその付属装置は除く。	同左	同左	同左	同左
配線方式	単相2線式	同左	同左	同左	同左
受電電気方式	1回線受電	同左	同左	同左	同左
受電電圧	100[V]	100[V]	100[V]	100[V]	100[V]
計量電圧	100[V]	100[V]	100[V]	100[V]	100[V]
周波数	50[Hz]	50[Hz]	50[Hz]	50[Hz]	50[Hz]
契約電力・契約容量	10[A]	30[A]	30[A]	40[A]	30[A]
年間予定使用電力量	198[kWh]	678[kWh]	3,836[kWh]	301[kWh]	171[kWh]
現契約内容	従量電灯B	従量電灯B	従量電灯B	従量電灯B	従量電灯B

事業名	村山広域水道				
受電施設名称	朝日宮宿量水所	河北量水所	同左	朝日大谷量水所	大江量水所
受電施設住所	西村山郡朝日町大字宮宿字北田 5 7 6 - 4	西村山郡河北町大字西里字浦田 3 9 4 0 - 5	同左	西村山郡朝日町大字大谷字高野 9 8 5 - 6	西村山郡大江町大字左沢字浦山 1 4 2 8 - 1
業種	水道業 (水道用水供給事業)	同左	同左	同左	同左
連絡先名称	村山電気水道事務所	同左	同左	同左	同左
連絡先電話	0237-74-3207	同左	同左	同左	同左
事業概要	村山地域の 6 市 6 町に水道用水を供給	同左	同左	同左	同左
用途	流調弁用電源	計装設備電源	流調弁用電源	同左	同左
需給地点	引込線取付点	同左	同左	同左	同左
電気工作物の財産分界点	需給地点に同じ。ただし、取引用電力計及びその付属装置は除く。	同左	同左	同左	同左
保安上の責任分界点	需給地点に同じ。ただし、取引用電力計及びその付属装置は除く。	同左	同左	同左	同左
配線方式	三相 3 線式	単相 2 線式	三相 3 線式	同左	同左
受電電気方式	1 回線受電	同左	同左	同左	同左
受電電圧	200 [V]	100 [V]	200 [V]	200 [V]	200 [V]
計量電圧	200 [V]	100 [V]	200 [V]	200 [V]	200 [V]
周波数	50 [Hz]	50 [Hz]	50 [Hz]	50 [Hz]	50 [Hz]
契約電力・契約容量	4 [kW]	30 [A]	2 [kW]	2 [kW]	2 [kW]
年間予定使用電力量	2, 866 [kWh]	295 [kWh]	2, 228 [kWh]	175 [kWh]	116 [kWh]
現契約内容	低圧電力	従量電灯B	低圧電力	低圧電力	低圧電力

事業名	村山広域水道				
受電施設名称	上山量水所	東根量水所	山辺量水所	中山量水所	村山量水所
受電施設住所	上市市大石2丁目10-6	東根市神町大字若木字若木9091-484	東村山郡山辺町大字諏訪原63-11	東村山郡中山町大字豊土橋字滝1406-29	村山市大字楯岡字楯岡西8117
業種	水道業(水道用水供給事業)	同左	同左	同左	同左
連絡先名称	村山電気水道事務所	同左	同左	同左	同左
連絡先電話	0237-74-3207	同左	同左	同左	同左
事業概要	村山地域の6市6町に水道用水を供給	同左	同左	同左	同左
用途	水質計器用電源	流調弁用電源	同左	同左	同左
需給地点	引込線取付点	同左	同左	同左	同左
電気工作物の財産分界点	需給地点に同じ。ただし、取引用電力計及びその付属装置は除く。	同左	同左	同左	同左
保安上の責任分界点	需給地点に同じ。ただし、取引用電力計及びその付属装置は除く。	同左	同左	同左	同左
配線方式	三相3線式	同左	同左	同左	同左
受電電気方式	1回線受電	同左	同左	同左	同左
受電電圧	200[V]	200[V]	200[V]	200[V]	200[V]
計量電圧	200[V]	200[V]	200[V]	200[V]	200[V]
周波数	50[Hz]	50[Hz]	50[Hz]	50[Hz]	50[Hz]
契約電力・契約容量	8[kW]	1[kW]	1[kW]	3[kW]	2[kW]
年間予定使用電力量	2,691[kWh]	3,079[kWh]	3,437[kWh]	4,336[kWh]	177[kWh]
現契約内容	低圧電力	低圧電力	低圧電力	低圧電力	低圧電力

事業名	村山広域水道
受電施設名称	西川量水所
受電施設住所	西村山郡西川町海味字 小林 9 4 1 - 4
業種	水道業 (水道用水供給 事業)
連絡先名称	村山電気水道事務所
連絡先電話	0237-74-3207
事業概要	村山地域の 6 市 6 町に 水道用水を供給
用途	流調弁用電源
需給地点	引込線取付点
電気工作物の財産分界点	需給地点に同じ。ただし、取引用電力計及びその付属装置は除く。
保安上の責任分界点	需給地点に同じ。ただし、取引用電力計及びその付属装置は除く。
配線方式	単相 3 線式
受電電気方式	1 回線受電
受電電圧	200 [V]
計量電圧	200 [V]
周波数	50 [Hz]
契約電力・契約容量	1 [kW]
年間予定使用電力量	2, 805 [kWh]
現契約内容	低圧電力

事業名	置賜広域水道				
受電施設名称	西幹線水管橋 (電気防食)	宮内踏切 (電気防食)	R113伏越電蝕 (電気防食)	堀立川下流 (電気防食)	糠野目踏切 (電気防食)
受電施設住所	米沢市笹野町赤坂	南陽市宮内510-2	南陽市宮内三番縄1808-3	米沢市中田町	高島町山崎上在家糠野目
業種	水道業 (水道用水供給事業)	同左	同左	同左	同左
連絡先名称	置賜電気水道事務所	同左	同左	同左	同左
連絡先電話	0238-38-2912	同左	同左	同左	同左
事業概要	東南置賜地域の2市2町に水道用水を供給	同左	同左	同左	同左
用途	電気防蝕用電源	同左	同左	同左	同左
需給地点	引込線取付点	同左	同左	同左	同左
電気工作物の財産分界点	需給地点に同じ。ただし、取引用電力計及びその付属装置は除く。	同左	同左	同左	同左
保安上の責任分界点	需給地点に同じ。ただし、取引用電力計及びその付属装置は除く。	同左	同左	同左	同左
配線方式	単相2線式	同左	同左	同左	同左
受電電気方式	1回線受電	同左	同左	同左	同左
受電電圧	100[V]	100[V]	100[V]	100[V]	100[V]
計量電圧	100[V]	100[V]	100[V]	100[V]	100[V]
周波数	50[Hz]	50[Hz]	50[Hz]	50[Hz]	50[Hz]
契約電力・契約容量	30[A]	10[A]	10[A]	10[A]	10[A]
年間予定使用電力量	934[kWh]	174[kWh]	456[kWh]	1,356[kWh]	2,366[kWh]
現契約内容	従量電灯B	従量電灯B	従量電灯B	従量電灯B	従量電灯B

事業名	置賜広域水道				
受電施設名称	二の沢水管橋（電気防食）	第一分水工	南陽量水所	米沢量水所	高畠量水所
受電施設住所	米沢市繁沢系畔417-2	米沢市大字関根下八7409	南陽市宮内字高日向山	米沢市笹野町字大森下七	高畠町亀岡字渡内3713
業種	水道業（水道用水供給事業）	同左	同左	同左	同左
連絡先名称	置賜電気水道事務所	同左	同左	同左	同左
連絡先電話	0238-38-2912	同左	同左	同左	同左
事業概要	東南置賜地域の2市2町に水道用水を供給	同左	同左	同左	同左
用途	電気防蝕用電源	計装設備電源	同左	流調弁用電源	同左
需給地点	引込線取付点	同左	同左	同左	同左
電気工作物の財産分界点	需給地点に同じ。ただし、取引用電力計及びその付属装置は除く。	同左	同左	同左	同左
保安上の責任分界点	需給地点に同じ。ただし、取引用電力計及びその付属装置は除く。	同左	同左	同左	同左
配線方式	単相2線式	同左	同左	三相3線式	同左
受電電気方式	1回線受電	同左	同左	同左	同左
受電電圧	100[V]	100[V]	100[V]	200[V]	200[V]
計量電圧	100[V]	100[V]	100[V]	200[V]	200[V]
周波数	50[Hz]	50[Hz]	50[Hz]	50[Hz]	50[Hz]
契約電力・契約容量	30[A]	30[A]	30[A]	1[kW]	1[kW]
年間予定使用電力量	2,781[kWh]	177[kWh]	3,337[kWh]	3,124[kWh]	2,954[kWh]
現契約内容	従量電灯B	従量電灯B	従量電灯B	低圧電力	低圧電力

事業名	置賜広域水道
受電施設名称	川西量水所
受電施設住所	川西町下奥田3510-16
業種	水道業（水道用水供給事業）
連絡先名称	置賜電気水道事務所
連絡先電話	0238-38-2912
事業概要	東南置賜地域の2市2町に水道用水を供給
用途	流調弁用電源
需給地点	引込線取付点
電気工作物の財産分界点	需給地点に同じ。ただし、取引用電力計及びその付属装置は除く。
保安上の責任分界点	需給地点に同じ。ただし、取引用電力計及びその付属装置は除く。
配線方式	三相3線式
受電電気方式	1回線受電
受電電圧	200[V]
計量電圧	200[V]
周波数	50[Hz]
契約電力・契約容量	1[kW]
年間予定使用電力量	2,768[kWh]
現契約内容	低圧電力

事業名	最上広域水道				
受電施設名称	国道13号線横断電気防食装置	金山川水管橋	赤坂量水所	金山量水所	真室川量水所
受電施設住所	最上郡金山町大字金山字	最上郡金山町大字大又地	新庄市大字萩野93	最上郡金山町大字金山18	最上郡真室川町大字内町
業種	水道業(水道用水供給事業)	同左	同左	同左	同左
連絡先名称	最上電気水道事務所	同左	同左	同左	同左
連絡先電話	0233-52-3809	同左	同左	同左	同左
事業概要	最上地域の1市2町に水道用水を供給	同左	同左	同左	同左
用途	電気防蝕用電源	同左	計装設備電源	同左	同左
需給地点	引込線取付点	同左	同左	同左	同左
電気工作物の財産分界点	需給地点に同じ。ただし、取引用電力計及びその付属装置は除く。	同左	同左	同左	同左
保安上の責任分界点	需給地点に同じ。ただし、取引用電力計及びその付属装置は除く。	同左	同左	同左	同左
配線方式	単相2線式	同左	同左	同左	同左
受電電気方式	1回線受電	同左	同左	同左	同左
受電電圧	100[V]	100[V]	100[V]	100[V]	100[V]
計量電圧	100[V]	100[V]	100[V]	100[V]	100[V]
周波数	50[Hz]	50[Hz]	50[Hz]	50[Hz]	50[Hz]
契約電力・契約容量	10[A]	15[A]	30[A]	30[A]	30[A]
年間予定使用電力量	536[kWh]	225[kWh]	2,042[kWh]	1,959[kWh]	3,448[kWh]
現契約内容	従量電灯B	従量電灯B	従量電灯B	従量電灯B	従量電灯B

事業名	最上広域水道			福田工業用水道
受電施設名称	真室川量水所	魚清水取水場	同左	福田配水池
受電施設住所	最上郡真室川町大字内町	最上郡金山町大字金山 字魚清水2141-26	同左	新庄市大字福田711-63
業種	水道業（水道用水供給 事業）	同左	同左	水道業（工業用水道供 給事業）
連絡先名称	最上電気水道事務所	同左	同左	同左
連絡先電話	0233-52-3809	同左	同左	同左
事業概要	最上地域の1市2町に 水道用水を供給	同左	同左	福田工業団地の受水団体6 事業所に工業用水を供給
用途	流調弁用電源	計装設備電源	除塵機用電源	ポンプ用電源
需給地点	引込線取付点	同左	同左	同左
電気工作物の財産分界点	需給地点に同じ。ただし、 取引用電力計及びその付属 装置は除く。	同左	同左	同左
保安上の責任分界点	需給地点に同じ。ただし、 取引用電力計及びその付属 装置は除く。	同左	同左	同左
配線方式	三相3線式	単相2線式	三相3線式	同左
受電電気方式	同左	同左	同左	同左
受電電圧	200[V]	100[V]	200[V]	200[V]
計量電圧	200[V]	100[V]	200[V]	200[V]
周波数	50[Hz]	50[Hz]	50[Hz]	50[Hz]
契約電力・契約容量	1[kW]	30[A]	6[kW]	40[kW]
年間予定使用電力量	66[kWh]	8,551[kWh]	5,334[kWh]	32,604[kWh]
現契約内容	低圧電力	従量電灯B	低圧電力	低圧電力

事業名	庄内広域水道			酒田工業用水道	
受電施設名称	松山量水所	平田第二量水所	酒田量水所	松陵配水池	川南テレメータ
受電施設住所	酒田市総光寺沢12-26	酒田市櫛橋大柳3-60	酒田市櫛橋新山60-12	酒田市北千日堂前字松境	酒田市十里塚字村東山166-3
業種	水道業（水道用水供給事業）	同左	同左	水道業（工業用水道供給事業）	同左
連絡先名称	酒田電気水道事務所	同左	同左	酒田電気水道事務所	同左
連絡先電話	0234-61-9720	同左	同左	0234-61-9720	同左
事業概要	庄内北部地域の酒田市に水道用水を供給	同左	同左	酒田臨海工業団地及び鳥海南工業団地の受水団体25事業所に工業用水を供給	川南工業団地の受水団体5事業所に工業用水を供給
用途	計装設備電源	同左	同左	計装設備電源	同左
需給地点	引込線取付点	同左	同左	引込線取付点	同左
電気工作物の財産分界点	需給地点に同じ。ただし、取引用電力計及びその付属装置は除く。	同左	同左	需給地点に同じ。ただし、取引用電力計及びその付属装置は除く。	同左
保安上の責任分界点	需給地点に同じ。ただし、取引用電力計及びその付属装置は除く。	同左	同左	需給地点に同じ。ただし、取引用電力計及びその付属装置は除く。	同左
配線方式	単相2線式	同左	同左	単相2線式	同左
受電電気方式	1回線受電	同左	同左	1回線受電	同左
受電電圧	100[V]	100[V]	100[V]	100[V]	100[V]
計量電圧	100[V]	100[V]	100[V]	100[V]	100[V]
周波数	50[Hz]	50[Hz]	50[Hz]	50[Hz]	50[Hz]
契約電力・契約容量	30[A]	30[A]	30[A]	15[A]	20[A]
年間予定使用電力量	4,353[kWh]	3,310[kWh]	3,056[kWh]	993[kWh]	1,034[kWh]
現契約内容	従量電灯B	従量電灯B	従量電灯B	従量電灯B	従量電灯B

事業名	酒田工業用水道
受電施設名称	林内ポンプ場
受電施設住所	酒田市宮海字林内13-156
業種	水道業（工業用水道供給事業）
連絡先名称	酒田電気水道事務所
連絡先電話	0234-61-9720
事業概要	鳥海南工業団地の受水団体 2事業所に工業用水を供給
用途	計装設備電源
需給地点	引込線取付点
電気工作物の財産分界点	需給地点に同じ。ただし、 取引用電力計及びその付属 装置は除く。
保安上の責任分界点	需給地点に同じ。ただし、 取引用電力計及びその付属 装置は除く。
配線方式	単相2線式
受電電気方式	1回線受電
受電電圧	100[V]
計量電圧	100[V]
周波数	50[Hz]
契約電力・契約容量	12[kW]
年間予定使用電力量	3,269[kWh]
現契約内容	従量電灯C