

(別紙)

委託仕様書

委託業務名： 医療ガス設備保守点検業務

- 保守点検実施回数
年4回（3か月点検 2回 6か月点検及び12か月点検 各1回）
- 保守点検作業項目
 - ・外観点検
 - ・漏洩点検
 - ・計器類の点検・調整
 - ・各部の動作試験・調整
 - ・各部清掃、消耗品の交換
 - ・その他機器の保守に必要な作業
- 対象機器

1 酸素供給装置	自動切替型 1列2本立	1 式
2 予備酸素供給装置	1列3本立	1 式
3 笑気ガス供給装置	自動切替型 1列2本立	1 式
4 窒素ガス供給装置	自動切替型 2列4本立	1 式
5 圧縮空気供給装置	メデイラインエアCUBE-A 2.2kw	1 式
・スクロールコンプレッサー	2台	
・空気タンク	1基	
・メデイカルエアユニットⅢ	1式	
・アフタークーラー	2台	
・制御盤	1面	
6 吸引装置	2.2kw	1 式
・吸引ポンプ	2台	
・吸引タンク	1基	
・制御盤	1面	
・吸引フィルター	2台	
7 壁付型アウトレットバルブ		157 個
・酸素	72個	
・笑気	2個	
・空気	12個	
・吸引	71個	
8 リール式アウトレットバルブ		2 個
・酸素	1個	
・吸引	1個	
9 高圧窒素アウトレット		2 台
10 余剰麻酔ガス回収装置		2 台
11 非治療用空気減圧装置		1 台
12 シャットオフバルブ		8 台
13 供給元監視盤		2 面