

(別紙)

委託仕様書

委託業務名 : 医療棟 空調設備等保守点検業務 I

○ 対象機器

空調設備保守点検

- 1 三菱電機製 ビル用マルチエアコン (室内機・室外機)
- 2 三菱電機製 ミスタースリム (室内機・室外機)

○ 保守点検作業項目

空調設備保守点検

- 1 基本点検 (年3回)
 - ・機能点検 1 式
 - ・状態点検 1 式
 - ・手入れ保全 1 式
 - ・各部の動作試験・調整 1 式
 - ・各部清掃、消耗品の交換 1 式
 - ・その他機器の保守に必要な作業 1 式
- 2 管理・報告書データ作成支援 1 式
- 3 フィルター清掃 (年3回)
 - ・ルームエアコン室内機 1 台
 - ・スリムエアコン室内機 3 台
 - ・マルチエアコン室内機 100 台
 - ・設備用ロスナイ (プレフィルター) 2 台
 - ・クリーンファンユニット (プレフィルター) 5 台
- 4 設備用ロスナイ
 - 高性能フィルター 取替 (材料込) 及び旧品廃棄処分 (年1回) 2 台
- 5 クリーンファンユニット
 - HEPAフィルター 取替 (材料込) 及び旧品廃棄処分 (年1回) 5 式
 - ・MDF-2W-CG 1 式
 - ・MDF-3WHP-P45M-CG 1 式
 - ・MDF-4WHP-P56M 2 式
 - ・MDF-4WHP-P71M-CG 1 式