

別紙 消防用設備等及び点検区分一覧表

消防用設備等設備名	建物名	階数及び場所	対象設備の種類	仕様	数量	単位	点検区分	
							上半期	下半期
消火器具	本館棟	1階	10型蓄圧式粉末消火器	3.0kg 21本 3.5kg 5本				
		2階	同上	3.0kg 16本 3.5kg 2本				
		3階	同上	3.0kg 13本				
		計	10型蓄圧式粉末消火器		57	本	機器	機器
	附属棟	車庫棟1	10型蓄圧式粉末消火器	3.0kg 2本				
		車庫棟2	同上	3.0kg 2本				
		原付待合場	同上	3.0kg 1本				
		駐輪場	同上	3.0kg 1本				
		ボンベ庫	20型蓄圧式粉末消火器	6.0kg 1本				
		地下 オイルタンク	10型蓄圧式粉末消火器	3.5kg 2本				
		計	10型蓄圧式粉末消火器	3.0kg 6本 3.5kg 2本	8	本	機器	機器
		計	20型蓄圧式粉末消火器	6.0kg 1本	1	本	機器	機器
屋内消火栓設備	本館棟	1階 受水槽・ポンプ室	加圧送水装置	屋内消火栓ポンプユニット 型式 ポンプ KTK505C7.5 電動機 MLC8133Z (株)川本製作所 製 外形 50A×64m×7.5kw_200V 制御盤、呼水装置共	1	基	機器及び 総合	機器
		3階 空調機械室1	加圧送水装置	消火用高架補助水槽 (屋外消火栓設備と兼用)	1	槽	機器及び 総合	機器
		2階	屋内消火栓箱	易操作性1号消火栓 4組 表示灯、起動用スイッチ共				
		3階	同上	同上 4組				
		計	屋内消火栓箱		8	組	機器及び 総合	機器
屋外消火栓設備	本館棟	1階 受水槽・ポンプ室	加圧送水装置	屋外消火栓ポンプユニット 型式 ポンプ KTK805C11 (株)川本製作所 製 型式 電動機 YTF0-KK (株)川本SS 製 外形 50A×64m×7.5kw_200V 制御盤、呼水装置共	1	基	機器及び 総合	機器
		外壁 東側	屋外消火栓箱	2組 表示灯、起動用スイッチ共				
		外壁 西側	同上	2組 同上				
		計	屋外消火栓箱		4	組	機器及び 総合	機器
自動火災報知設備	本館棟	1階 中央監視室	受信機	能美防災(株) 受第30~3号 FCRGJ004-R-1020AD 2022年製 GR型 火災報知防排煙兼用 自立式 自動試験機能付	1	面	機器及び 総合	機器
		1階 中央監視室	予備電源	Ni-Cd蓄電池 DC24V 6Ah 2022年製 自動試験機能付	1	組	機器及び 総合	機器
		2階 総括係事務室	表示機 自動試験機能付	能美防災(株) 自動試験機能付	1	面	機器及び 総合	機器
		1階	中継器 自動試験機能付	1個				
		2階	同上	1個				
		3階	同上	1個				
		計	中継器 自動試験機能付		3	個	機器及び 総合	機器

別紙 消防用設備等及び点検区分一覧表

消防用設備等設備名	建物名	階数及び場所	対象設備の種類	仕様	数量	単位	点検区分	
							上半期	下半期
自動火災報知設備	本館棟	1階	感知器 自動試験機能付	熱感知器 差動式 スポット型 4個				
		2階	同上	同上 1個				
		3階	同上	同上 12個				
		計	感知器 自動試験機能付	熱感知器 差動式 スポット型	17	個	機器及び総合	機器
		1階	感知器 自動試験機能付	熱感知器 熱アナログ式スポット型 29個				
		2階	同上	同上 10個				
		3階	同上	同上 7個				
		計	感知器 自動試験機能付	熱感知器 熱アナログ式スポット型	46	個	機器及び総合	機器
		1階	感知器 自動試験機能付	煙感知器 スポット型 光電アナログ式 134個				
		2階	同上	同上 100個				
		3階	同上	同上 123個				
		計	感知器 自動試験機能付	煙感知器 スポット型 光電アナログ式	357	個	機器及び総合	機器
		1階	発信器	P型1級 押しボタン・送受信器 5個				
		2階	同上	同上 4個				
		3階	同上	同上 4個				
外壁	同上	同上 4個						
計	発信器	P型1級 押しボタン・送受信器	17	個	機器及び総合	機器		
非常警報設備	本館棟	1階 中央監視室	放送設備 発信機	松下電工(株) WK-8560A 2004年製 自立型 起動装置(発信機)	1	台	機器及び総合	機器
		1階 中央監視室	放送設備 非常電源	Ni-Cd蓄電池 内蔵型 DC24V 6Ah 3本 NCB-600	1	組	機器及び総合	機器
		2階 総括係事務室	放送設備 遠隔操作器	リモコン	1	台	機器及び総合	機器
		1階	放送設備	スピーカー 天井埋込型、壁掛型 87個				
		2階	同上	同上 77個				
		3階	同上	同上 56個				
		計	放送設備	スピーカー 天井埋込型、壁掛型	220	個	機器及び総合	機器
		1階	放送設備	音量調整器 アッテネーター 15個				
		2階	同上	同上 23個				
		3階	同上	同上 13個				
計	放送設備	音量調整器 アッテネーター	51	個	機器及び総合	機器		
誘導灯及び誘導標識	本館棟	1階	避難口誘導灯	B級 15灯				
		1階	同上	C級 2灯				
		2階	通路誘導灯	B級 2灯				
		2階	同上	床埋込型 C級 1灯				
		2階	避難口誘導灯	B級 10灯				
		2階	同上	C級 4灯				
		3階	通路誘導灯	B級 3灯				
		3階	避難口誘導灯	B級 8灯				

別紙 消防用設備等及び点検区分一覧表

消防用設備等設備名	建物名	階数及び場所	対象設備の種類	仕様	数量	単位	点検区分	
							上半期	下半期
誘導灯及び誘導標識	本館棟	階段	通路誘導灯	B級 3灯				
		階段	階段通路誘導灯	15灯				
		計	誘導灯		63	灯	機器	機器
	附属棟		避難口誘導標識		4	枚	機器	機器
排煙設備	本館棟	3階空調機械室1	排煙機	排煙機 (株)荏原製作所 No.4 SRP3H 16000m3/h	1	台	機器及び総合	機器
		3階空調機械室1	排煙機制御盤	壁掛式	1	面	機器及び総合	機器
		1階	防煙区画壁	可動壁 防火防煙シャッター兼用	2	連	機器及び総合	機器
		1階	排煙口 手動式起動装置共	廊下、電算登録室 3台				
		2階	同上	廊下 2台				
		3階	同上	廊下 2台				
		計	排煙口 手動式起動装置共		7	台	機器及び総合	機器
		3階	自然排煙口 排煙窓	外壁面 38組				
		2階	同上	外壁面 32組				
		1階	同上	外壁面 40組				
		3階	同上	中庭 34組				
		2階	同上	中庭 25組				
		1階	同上	中庭 25組				
		2階	同上	室外機置場 11組				
計	自然排煙口 排煙窓		205	組	機器及び総合	機器		
防排煙制御設備	本館棟	2階	自動起動装置	熱感知器 自動試験機能付 熱アナログ式スポット型 17個				
		3階	同上	同上 29個				
		計	自動起動装置	熱感知器 自動試験機能付 熱アナログ式スポット型	46	個	機器及び総合	機器
		1階	自動起動装置	煙感知器 自動試験機能付 スポット型 光電式 52個				
		2階	同上	同上 80個				
		3階	同上	同上 126個				
		計	自動起動装置	煙感知器 自動試験機能付 スポット型 光電式	258	個	機器及び総合	機器
		1階	自動閉錠装置	防火戸 片開き扉・常時開 12枚				
		2階	同上	同上 7枚				
		3階	同上	同上 7枚				
		計	自動閉錠装置	防火戸 片開き扉・常時開	26	枚	機器及び総合	機器
		1階	自動閉錠装置	電動式 防火シャッター ロビー2枚 防火、防煙シャッター 電算登録室1枚				
		2階	自動閉錠装置	電動式 防火シャッター ロビー3枚 防火、防煙シャッター エントランス1枚				
		計	自動閉錠装置	電動式 防火シャッター 防火、防煙シャッター	7	枚	機器及び総合	機器

別紙 消防用設備等及び点検区分一覧表

消防用設備 等設備名	建物名	階数及び場所	対象設備の種類	仕様	数量	単位	点検 区分	
							上半期	下半期
防排煙制御 設備	本館棟	2階	自動閉錠装置	防火防煙ダンパー 自動復帰式 空調機械室1 2個 空調機械室2 1個 相談室DPS 1個 印刷室協DPS 1個				
		3階	自動閉錠装置	防火防煙ダンパー 自動復帰式 空調機械室1 7個 空調機械室2 2個 304倉庫協DS 1個				
		計	自動開錠装置	ダンパー 自動復帰式	15	個	機器及び 総合	機器
		1階	自動開錠装置	防煙垂れ壁 パネル型、ガイドレール収納型 スクリーン巻取、不燃布 エントランス3枚 階段室1 1枚	4	連	機器及び 総合	機器