

委 託 仕 様 書

- 1 委託業務の名称
鶴岡警察署消防設備保守点検業務
- 2 委託期間
令和8年4月1日から令和12年3月31日まで
- 3 履行場所
鶴岡警察署 鶴岡市道形町20番40号
鶴岡警第12号職員アパート 鶴岡市陽光町18番8号
鶴岡警第13号職員アパート 鶴岡市若葉町4番1号
鶴岡警第14号職員アパート 鶴岡市東新斎町10番32号
- 4 委託設備及び数量
別表「委託物件」のとおり
- 5 業務内容
受注者は設備機能確認のため、消防設備等の点検の資格を有する技術者を派遣し、別表「委託物件」の項目について、消防法第17条の3の3に基づく点検を、消防庁長官が定める基準に従い実施すること。
- 6 点検の実施時期等
総合点検を8月、機器点検を2月に実施する。
なお詳細日程については、発注者、受注者協議のうえ決定するものとする。
- 7 負担区分
 - (1) この仕様書は鶴岡警察署消防用設備保守点検業務の大要を示すものであるが、本書に記載されていない事項であっても管理上必要と認めた軽微な作業は、契約金額の範囲内で実施するものとする。
 - (2) 業務上必要な器材は、すべて受注者の負担とする。
- 8 一般的注意事項
 - (1) 業務は施設管理担当者と協議のうえ実施すること。
 - (2) 受注者は作業実施に当たって、来庁者及び職員等の妨げとならないように十分注意すること。
 - (3) 業務を実施する上で必要な安全管理は、受注者が行うこと。

項目	内容	単位	数量	機器点検	総合点検	備考
1 鶴岡警察署(鶴岡市道形町20番40号)						
自動火災報知設備	受信機P型1級50回線	面	1	○	○	
	差動式スポット型感知器	個	73	○	○	
	定温式スポット型感知器	個	27	○	○	
	煙感知器2種	個	120	○	○	
	発信機P型1級	個	13	○	○	
	表示灯	個	13	○	○	
	電鈴	個	16	○	○	
	消火栓起動連動装置	式	1	○	○	
	予備電源装置	式	1	○	○	
配線点検費	式	1		○		
防火排煙設備	煙感知器3種	個	9	○	○	
	自動閉鎖器(防火戸用)	個	5	○	○	
	自動閉鎖器(防火シャッター用)	個	1	○	○	
	自動閉鎖器(可動式防煙垂壁)	個	3	○	○	
	自動閉鎖器(防煙垂壁用)	個	2	○	○	
	自動閉鎖器(排煙口用)	個	2	○	○	
	電子ブザー(シャッター用)	個	1	○	○	
	連動制御盤	台	1	○	○	
消火栓設備	加圧送水装置	式	1	○	○	
	ポンプ操作盤	式	1	○	○	
	消火栓ボックス	基	10	○	○	
	放水テスト	式	1		○	
誘導灯設備	避難口誘導灯C級	灯	1	○	○	
	通路誘導灯C級	灯	2	○	○	
	避難口誘導標識板	枚	8	○	○	
	配線点検費	式	1		○	
消火設備	ABC粉末消火器10型	本	47	○	○	
	ABC粉末消火器50型	台	2	○	○	
	二酸化炭素消火器7型	本	2	○	○	
2 鶴岡警第12号職員アパート(鶴岡市陽光町18番8号)						
自動火災報知設備	受信機GP型3級	台	18	○	○	
	戸外表示器	台	18	○	○	
	遠隔試験機能付中継器	台	18	○	○	
	差動式スポット型感知器	個	42	○	○	
	定温式スポット型感知器	個	18	○	○	
	非常警報複合装置	台	9	○	○	
消火器具	ABC粉末消火器10型	本	9	○	○	
3 鶴岡警第13号職員アパート(鶴岡市若葉町4番1号)						
自動火災報知設備	受信機GP型3級	台	23	○	○	
	戸外表示器	台	20	○	○	
	遠隔試験機能付中継器	台	23	○	○	
	煙感知器(アナログ式)	個	3	○	○	
	熱感知器(アナログ式)	個	64	○	○	
	音声警報装置	個	3	○	○	
消火器具	ABC粉末消火器10型	本	7	○	○	
4 鶴岡警第14号職員アパート(鶴岡市東新斎町10番32号)						
自動火災報知設備	受信機P型2級5回線	台	1	○	○	
	煙感知器2種	個	2	○	○	
	差動式スポット型感知器	個	43	○	○	
	定温式スポット型感知器	個	65	○	○	
	発信機	個	3	○	○	
	表示灯	個	3	○	○	
	電鈴	個	11	○	○	
	予備電源装置	式	1	○	○	
	配線点検費	式	1		○	
防火排煙設備	連動制御盤1回線	台	1	○	○	
	煙感知器3種	個	2	○	○	
	自動閉鎖器(防火シャッター用)	台	1	○	○	
	予備電源装置	式	1	○	○	
消火器具	ABC粉末消火器10型	本	3	○	○	