


## 県営太陽光発電所の運転・維持管理状況

○太陽光発電所の運転・維持管理 [平成28年7月分]

運転状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特に異常なく運転中。</li> <li>・パネル設置角度毎の発電電力量データ収集装置故障によりデータ欠測。(データ欠測継続中箇所の計測装置手配中)             <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>5月31日～7月4日、7月28日 2時～10時 国内多結晶 30度・40度、国内単結晶コーティング。</li> <li>5月31日～7月20日、7月28日 2時～10時 国内単結晶 30度・40度。</li> <li>5月31日～ 海外多結晶 30度・40度。</li> </ul> </div> </li> <li>・7月28日 2時～10時 気象状況データ欠測。</li> <li>・7月30日 14時39分 系統波及により発電停止。</li> </ul>					
	停電作業	事故	土木工作物	電気工作物	波及	その他
	作	業	0回	0回	1回	0回
	作	業	0回	0回	0回	0回
点検状況	運視点検	7月12日(1時間00分)、7月28日(1時間20分)			計測点検	7月28日(1時間20分)
	発電設備	特に異常なし。				
	PCS	特に異常なし。				
	変電設備	特に異常なし。				
	その他	特に異常なし。				
	配	事				
作業状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・～7月4日 発電電力量データ収集装置(国内多結晶 30度・40度、国内単結晶コーティング)不具合点検。</li> <li>・～7月20日 発電電力量データ収集装置(国内単結晶 30度・40度)不具合点検。</li> <li>・海外多結晶 30度・40度のデータ計測装置手配中。</li> </ul>					
その他						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 45%; border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>平成28年7月31日 12:00 太陽光発電所の状況</p> </div> </div>						