

県営太陽光発電所の運転・維持管理状況

○太陽光発電所の運転・維持管理 [平成28年8月分]

運転状況	・特に異常なく運転中。 ・5月31日～8月4日 海外多結晶 30度・40度の発電電力量 データ収集装置故障によりデータ欠測。				
	停電作業	事故	土木工作物	電気工作物	波及
	作業	業	0回	0回	0回
点検状況	運視点検	8月9日(1時間00分)、8月23日(1時間40分)		計測点検	8月23日(1時間40分)
	発電設備	特に異常なし。			
	PCS	特に異常なし。			
	変電設備	特に異常なし。			
	その他	特に異常なし。			
	配電				
作業状況	・5月31日～8月4日 発電電力量データ収集装置(海外多結晶 30度・40度)不具合点検。				
その他					



2016/08/31 12:30:03
 51日コウコウイフテンシヨ01
 ホーランド シンシヨ

平成28年8月31日 12:30
 太陽光発電所の状況