

県営太陽光発電所の運転・維持管理状況

○太陽光発電所の運転・維持管理 [平成28年12月分]

運転状況	・特に異常なく運転中。 ・12月10日 9時～12月12日 10時 積雪によりパネルの全面が雪に覆われ発電量=0となった。 ・12月28日 13時過ぎまで積雪によりパネルの全面が雪に覆われ発電量=0となった。 ・12月30日 積雪によりパネルの全面が雪に覆われ発電量=0となった。					
	停電作業	事故	土木工作物	電気工作物	波及	その他
	作	業	0回	0回	0回	0回
点検状況	巡視点検	12月19日(45分)、12月26日(1時間40分)		計測点検	12月26日(1時間40分)	
	発電設備	特に異常なし。				
	PCS	特に異常なし。				
	変電設備	特に異常なし。				
	その他	特に異常なし。				
	記事	(積雪最高)12月11, 12, 17日 5cm 月間通して降雪は少なかったものの、パネルへの積雪により発電量ゼロ若しくは減少した日があった。				
作業状況						
その他						



平成28年12月31日 12:00
太陽光発電所の状況