

県営太陽光発電所の運転・維持管理状況

○太陽光発電所の運転・維持管理 [平成29年2月分]

運転状況	・特に異常なく運転中。 ・2月2日 積雪によりパネルの全面が雪に覆われ発電量=0であった。 ・2月7日 PCS点検のため発電停止。 ・2月27日 16時48分 系統波及により発電停止。 ・2月27日 20時, 2月28日 9時・13時 気象データ収集装置通信不具合によりデータ欠測。						
	停電作業	事故	土木工作物	電気工作物	波及	その他	
	作	業	0回	0回	1回	0回	
	作	業	0回	1回	0回	0回	
点検状況	巡視点検	2月2日(1時間30分)、2月24日(1時間05分)		計測点検	2月24日(1時間05分)		
	発電設備	特に異常なし。					
	PCS	2月7日 定期点検実施(絶縁抵抗測定, 継電器動作試験等)					
	変電設備	特に異常なし。					
	その他	特に異常なし。					
	記事	(積雪最高) 2月3日 95cm					
作業状況	・2月3日, 23日 構内入口部およびPCS周囲除雪						
その他							



平成29年2月28日 12:00
太陽光発電所の状況