県営太陽光発電所の運転・維持管理状況

○太陽光発電所の運転・維持管理　　[平成29年3月分]

運転状況

・特に異常なく運転中。
・3/1～7　国内単結晶40度　データ収集装置不具合により欠測

停電作業		土木工作物	電気工作物	波及	その他
	事故	0回	0回	0回	0回
	作業	0回	0回	0回	0回

点検状況

巡視点検	3月3日（1時間10分）、3月27日（2時間55分）	計測点検	3月27日（2時間55分）
発電設備	特に異常なし。		
PCS	特に異常なし。		
変電設備	特に異常なし。		
その他	特に異常なし。		
記事	（積雪最高）　3月1日　35cm		

作業状況

その他

平成29年3月31日　11:30
太陽光発電所の状況