

県営太陽光発電所の運転・維持管理状況

○太陽光発電所の運転・維持管理 [平成30年8月分]

運転状況	・8/5 19:21 系統波及および構内地絡発生(いずれも雷の影響)。 ・8/6 10:48 復旧操作完了。 ・その他、特に異常なく運転中。					
	停電作業	事故	土木工作物	電気工作物	波及	その他
	作	業	0回	1回	1回	0回
点検状況	巡視点検	8月2日(2時間20分)、8月23日(2時間20分)			計測点検	8月23日(2時間20分)
	発電設備	特に異常なし。				
	PCS	特に異常なし。				
	変電設備	特に異常なし。				
	その他	特に異常なし。				
	配	事				
作業状況	・8/9(夜間) 主要変圧器ダイヤル温度計修繕(最高指針付きに取替実施)。					
その他						



2018/08/31 12:00:45
 545500000000000001
 545500000000000001

平成30年8月31日 12:00
 太陽光発電所の状況