

県営太陽光発電所の運転・維持管理状況

○太陽光発電所の運転・維持管理 [平成30年12月分]

運転状況	・12月28日 パネル全面が雪に覆われ、発電量ゼロ。 ・12月30日 日射量不足のため、発電量ゼロ。 ・その他は特に異常なく運転中。					
	停電作業		土木工作物	電気工作物	波及	その他
	事故	0回	0回	0回	0回	0回
	作業	0回	0回	0回	0回	
点検状況	巡視点検	12月13日(1時間35分)、12月26日(2時間30分)			計測点検	12月26日(2時間30分)
	発電設備	特に異常なし。				
	PCS	特に異常なし。				
	変電設備	特に異常なし。				
	その他	特に異常なし。				
	記事	12月30日 最大積雪深60cm。				
作業状況						
その他						



平成30年12月31日 12:00
太陽光発電所の状況