

定期水質検査結果（令和7年度）  
様式 2

| 採水区分           |                                    | 原水   |           | 水質検査実施地点名称 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
|----------------|------------------------------------|------|-----------|------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|--------|--|
|                |                                    |      |           | 沼山取水場      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 試料採取時の<br>記録事項 | 採 水 月 日                            | 4月9日 | 5月8日      | 6月6日       |           |  |  |  |  |  |  |  |  | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 参 考    |  |
|                | 採 水 時 刻                            | 9:55 | 9:30      | 9:45       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
|                | 天 候（前日）                            | 曇    | 曇         | 曇          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
|                | 天 候（当日）                            | 曇    | 晴         | 曇          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
|                | 気 温（℃）                             | 8.0  | 14.0      | 21.5       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
|                | 水 温（℃）                             | 5.8  | 7.0       | 10.4       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 水質基準項目         |                                    | 単 位  | 検 査 結 果   |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 1              | 一般細菌                               | 個/mL | 66        | 46         | 310       |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     | 病原微生物  |  |
| 2              | 大腸菌                                | －    | 検出        | 検出         | 検出        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 3              | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | <0.0003   |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     | 金属類    |  |
| 4              | 水銀及びその化合物                          | mg/L | <0.00005  |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 5              | セレン及びその化合物                         | mg/L | <0.001    |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 6              | 鉛及びその化合物                           | mg/L | 0.002     |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 7              | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | <0.001    |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 8              | 六価クロム化合物                           | mg/L | <0.002    |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     | 無機物    |  |
| 9              | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | <0.004    | <0.004     | <0.004    |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 10             | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | <0.001    | <0.001     | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     | 消毒副生成物 |  |
| 11             | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | 0.2       | 0.2        | 0.1       |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     | 無機物    |  |
| 12             | フッ素及びその化合物                         | mg/L | <0.05     |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 13             | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | <0.1      |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     | 有機物    |  |
| 14             | 四塩化炭素                              | mg/L | <0.0002   |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 15             | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | <0.005    |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 16             | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001    |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 17             | ジクロロメタン                            | mg/L | <0.001    |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 18             | テトラクロロエチレン                         | mg/L | <0.001    |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 19             | トリクロロエチレン                          | mg/L | <0.001    |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 20             | ベンゼン                               | mg/L | <0.001    |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 21             | 塩素酸                                | mg/L | <0.06     |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 22             | クロロ酢酸                              | mg/L | <0.002    |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 23             | クロロホルム                             | mg/L | <0.001    |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 24             | ジクロロ酢酸                             | mg/L | <0.003    |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 25             | ジブロモクロロメタン                         | mg/L | <0.001    |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 26             | 臭素酸                                | mg/L | <0.001    |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 27             | 総トリハロメタン                           | mg/L | <0.001    |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 28             | トリクロロ酢酸                            | mg/L | <0.003    |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 29             | ブロモジクロロメタン                         | mg/L | <0.001    |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 30             | ブロモホルム                             | mg/L | <0.001    |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 31             | ホルムアルデヒド                           | mg/L | <0.008    |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 32             | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | <0.01     |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 33             | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | 0.36      |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 34             | 鉄及びその化合物                           | mg/L | 0.64      |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 35             | 銅及びその化合物                           | mg/L | <0.01     |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 36             | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 6.1       |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 37             | マンガン及びその化合物                        | mg/L | 0.094     |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 38             | 塩化物イオン                             | mg/L | 8.9       | 4.6        | 3.2       |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 39             | カルシウム、マグネシウム等（硬度）                  | mg/L | 20        |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 40             | 蒸発残留物                              | mg/L | 60        |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 41             | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.02     |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 42             | ジェオスミン                             | mg/L | <0.000001 | <0.000001  | <0.000001 |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 43             | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | <0.000001 | <0.000001  | <0.000001 |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 44             | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.002    |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 45             | フェノール類                             | mg/L | <0.0005   |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 46             | 有機物（TOC：全有機炭素）                     | mg/L | 0.7       | 0.6        | 0.7       |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 47             | pH値                                | －    | 7.1       | 7.0        | 7.1       |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 48             | 味                                  | －    |           |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 49             | 臭気                                 | －    | 異常なし      | 異常なし       | 異常なし      |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 50             | 色度                                 | 度    | 5.8       | 3.7        | 4.5       |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 51             | 濁度                                 | 度    | 18        | 9.0        | 6.5       |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |
| 検 査 機 関 ※1     |                                    |      | 2         | 2          | 2         |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |        |  |

※1 検査機関 1：西川浄水場 2：一般財団法人山形県理化学分析センター

定期水質検査結果（令和7年度）

様式 3－1

|                |                                               |           |           |            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |         |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|---------|
| 採水区分           |                                               | 原水        |           | 水質検査実施地点名称 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |         |
|                |                                               |           |           | 沼山取水場      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |         |
| 試料採取時の<br>記録事項 | 採 水 月 日                                       | 4月9日      | 5月8日      | 6月6日       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 参 考     |
|                | 採 水 時 間                                       | 9:55      | 9:30      | 9:45       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |         |
|                | 天 候（前日）                                       | 曇         | 曇         | 曇          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |         |
|                | 天 候（当日）                                       | 曇         | 晴         | 曇          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |         |
|                | 気 温（℃）                                        | 8.0       | 14.0      | 21.5       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |         |
|                | 水 温（℃）                                        | 5.8       | 7.0       | 10.4       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |         |
| 水質管理目標設定項目     |                                               | 単 位       | 検 査 結 果   |            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |         |
| 1              | アンチモン及びその化合物                                  | mg/L      | <0.0002   |            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     | 金属類     |
| 2              | ウラン及びその化合物                                    | mg/L      | <0.0002   |            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |         |
| 3              | ニッケル及びその化合物                                   | mg/L      | <0.001    |            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |         |
| 5              | 1,2-ジクロロエタン                                   | mg/L      | <0.0004   |            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |         |
| 8              | トルエン                                          | mg/L      | <0.001    |            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     | 有機物     |
| 9              | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                              | mg/L      | <0.006    |            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |         |
| 10             | 亜塩素酸                                          | mg/L      |           |            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     | 消毒副生成物等 |
| 12             | 二酸化塩素                                         | mg/L      |           |            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |         |
| 13             | ジクロロアセトニトリル                                   | mg/L      |           |            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |         |
| 14             | 抱水クロラール                                       | mg/L      |           |            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |         |
| 15             | 農薬類                                           | mg/L      |           | 0.00       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     | 農薬      |
| 16             | 残留塩素                                          | mg/L      |           |            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     | 消毒の効果   |
| 17             | カルシウム、マグネシウム等（硬度）                             | mg/L      | 20        |            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     | 味       |
| 18             | マンガン及びその化合物                                   | mg/L      | 0.094     |            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |         |
| 19             | 遊離炭酸                                          | mg/L      | 1.7       |            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |         |
| 20             | 1,1,1-トリクロロエタン                                | mg/L      | <0.001    |            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     | 有機物     |
| 21             | メチル-tert-ブチルエーテル                              | mg/L      | <0.002    |            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |         |
| 22             | 有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)                           | mg/L      |           |            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     | 味       |
| 23             | 臭気強度(TON)                                     | －         | 1         |            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     | 臭気      |
| 24             | 蒸発残留物                                         | mg/L      | 60        |            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     | 味       |
| 25             | 濁度                                            | 度         | 18        | 9.0        | 6.5    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     | 基礎的性状   |
| 26             | pH値                                           | －         | 7.1       | 7.0        | 7.1    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     | 腐食      |
| 27             | 腐食性(ランゲリア指数)                                  | －         | -2.5      |            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |         |
| 28             | 従属栄養細菌                                        | 個/mL      | 7100      |            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     | 現存量指標   |
| 29             | 1,1-ジクロロエチレン                                  | mg/L      | <0.001    |            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     | 有機物     |
| 30             | アルミニウム及びその化合物                                 | mg/L      | 0.36      |            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     | 金属類     |
| 31             | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)<br>及びペルフルオロオktan酸(PFOA) | mg/L      | <0.000005 |            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     | その他     |
| 原 虫 類 関 連 項 目  |                                               | 単 位       | 検 査 結 果   |            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |         |
| 1              | クリプトスポリジウム                                    | －         |           |            | 検出せず   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     | 原虫類     |
| 2              | ジアルジア                                         | －         |           |            | 検出せず   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |         |
| 3              | 嫌気性芽胞菌                                        | 個/10mL    |           |            | 0      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     | 原虫類指標菌  |
| 4              | 大腸菌数（最確数）                                     | MPN/100mL |           |            | 2.4×10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |         |
| そ の 他 項 目      |                                               | 単 位       | 検 査 結 果   |            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |         |
| 1              | 全窒素                                           | mg/L      |           | 0.14       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     | その他     |
| 2              | 全りん                                           | mg/L      |           | 0.010      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |         |
| 3              | 生物化学的酸素要求量（BOD）                               | mg/L      |           | 0.9        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |         |
| 4              | 化学的酸素要求量（COD）                                 | mg/L      |           | 2.0        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |         |
| 5              | 浮遊物質量（SS）                                     | mg/L      |           | 8          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |         |
| 6              | 溶存酸素（DO）                                      | mg/L      |           | 12         |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |         |
| 7              | アンモニア態窒素                                      | mg/L      |           | <0.1       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |         |
| 8              | 大腸菌数                                          | CFU/100mL |           | 1.6×10     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |         |
| 9              | 紫外線(UV)吸光度                                    | －         |           | 0.048      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |         |
| 10             | 侵食性遊離炭酸                                       | mg/L      |           | 1.4        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |         |
| 11             | 糞便性大腸菌群数（最確数）                                 | MPN/100mL |           | 7.8        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |         |
| 12             | トリハロメタン生成能                                    | mg/L      |           | 0.024      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |         |
| 13             | 総アルカリ度                                        | mg/L      |           | 14         |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |         |
| 検 査 機 関 ※1     |                                               |           | 2         | 2          | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |         |

※1 検査機関 1：西川浄水場 2：一般財団法人山形県理化学分析センター

定 期 水 質 検 査 結 果（令和7年度）

様式 3－2

|      |  |            |  |
|------|--|------------|--|
| 採水区分 |  | 原水         |  |
| 番号   |  | 水質検査実施地点名称 |  |
| 1    |  | 沼山取水場      |  |

|                    |                               |  |  |                 |               |           |        |     |        |     |        |
|--------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|---------------|-----------|--------|-----|--------|-----|--------|
| 試料採取時の<br>記録事項     | 採 水 月 日                       |  |  | 5月8日            |               |           |        |     |        |     |        |
|                    | 採 水 時 間                       |  |  | 9:30            |               |           |        |     |        |     |        |
|                    | 天 候（前日）                       |  |  | 曇               |               |           |        |     |        |     |        |
|                    | 天 候（当日）                       |  |  | 晴               |               |           |        |     |        |     |        |
|                    | 気 温（℃）                        |  |  | 14.0            |               |           |        |     |        |     |        |
|                    | 水 温（℃）                        |  |  | 7.0             |               |           |        |     |        |     |        |
| 水質管理目標設定項目のうち15農薬類 |                               |  |  | 用途              | 目標値<br>(mg/L) | 検 査 結 果   |        |     |        |     |        |
|                    | 農 薬 名                         |  |  |                 |               | 測定値       | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比 |
| 1                  | 1, 3-ジクロロプロペン (D-D)           |  |  | 殺虫剤             | 0.05          | <0.0005   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 2                  | 2, 2-DPA(ダラボン)                |  |  | 除草剤             | 0.08          | <0.0008   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 3                  | 2, 4-D(2, 4-PA)               |  |  | 除草剤             | 0.02          | <0.0002   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 4                  | EPN                           |  |  | 殺虫剤             | 0.004         | <0.00004  | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 5                  | MCPA                          |  |  | 除草剤             | 0.005         | <0.00005  | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 6                  | アシュラム                         |  |  | 除草剤             | 0.9           | <0.002    | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 7                  | アセフェート                        |  |  | 殺虫剤, 殺菌剤        | 0.006         | <0.00006  | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 8                  | アトラジン                         |  |  | 除草剤             | 0.01          | <0.0001   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 9                  | アニロホス                         |  |  | 除草剤             | 0.003         | <0.00003  | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 10                 | アミラズ                          |  |  | 殺虫剤             | 0.006         | <0.00006  | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 11                 | アラクロール                        |  |  | 除草剤             | 0.03          | <0.0003   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 12                 | イソキサチオン                       |  |  | 殺虫剤             | 0.005         | <0.00005  | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 13                 | イソフェンホス                       |  |  | 殺菌剤             | 0.001         | <0.00001  | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 14                 | イソプロカルブ (MIPC)                |  |  | 殺虫剤             | 0.01          | <0.0001   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 15                 | イソプロチオラン (IPT)                |  |  | 殺虫剤, 殺菌剤植物成長調整剤 | 0.3           | <0.003    | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 16                 | イブフェンカルバゾン                    |  |  | 除草剤             | 0.002         | <0.00002  | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 17                 | イプロベンホス (IBP)                 |  |  | 殺菌剤             | 0.09          | <0.0009   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 18                 | イミノクタジン                       |  |  | 殺虫剤, 殺菌剤        | 0.006         | <0.00006  | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 19                 | インダノファン                       |  |  | 除草剤             | 0.009         | <0.00009  | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 20                 | エスプロカルブ                       |  |  | 除草剤             | 0.03          | <0.0003   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 21                 | エトフェンブロックス                    |  |  | 殺虫剤, 殺菌剤        | 0.08          | <0.0008   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 22                 | エンドスルファン (ベンゾエピン)             |  |  | 殺虫剤             | 0.01          | <0.0001   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 23                 | オキサジクロメホン                     |  |  | 除草剤             | 0.02          | <0.0001   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 24                 | オキシシン銅(有機銅)                   |  |  | 殺虫剤, 殺菌剤        | 0.03          | <0.0003   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 25                 | オリサストロビン                      |  |  | 殺虫剤, 殺菌剤        | 0.1           | <0.0001   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 26                 | カズサホス                         |  |  | 殺虫剤             | 0.0006        | <0.000006 | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 27                 | カフェンストロール                     |  |  | 殺虫剤, 除草剤        | 0.008         | <0.00008  | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 28                 | カルタップ                         |  |  | 殺虫剤, 殺菌剤除草剤     | 0.08          | <0.008    | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 29                 | カルバリル (NAC)                   |  |  | 殺虫剤             | 0.02          | <0.0002   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 30                 | カルボフラン                        |  |  | 代謝物             | 0.0003        | <0.000003 | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 31                 | キノクラミン (ACN)                  |  |  | 除草剤             | 0.005         | <0.00005  | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 32                 | キャプタン                         |  |  | 殺菌剤             | 0.3           | <0.003    | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 33                 | クミルロン                         |  |  | 除草剤             | 0.03          | <0.0003   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 34                 | グリホサート                        |  |  | 除草剤             | 2             | <0.02     | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 35                 | グリホシネート                       |  |  | 除草剤植物成長調整剤      | 0.02          | <0.0002   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 36                 | クロメプロップ                       |  |  | 除草剤             | 0.02          | <0.0002   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 37                 | クロルニトロフェン (CNP)               |  |  | 除草剤             | 0.0001        | <0.000001 | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 38                 | クロルピリホス                       |  |  | 殺虫剤             | 0.003         | <0.00003  | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 39                 | クロロタロニル (TPN)                 |  |  | 殺虫剤, 殺菌剤        | 0.05          | <0.0005   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 40                 | シアナジン                         |  |  | 除草剤             | 0.001         | <0.00001  | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 41                 | シアノホス (CYAP)                  |  |  | 殺虫剤             | 0.003         | <0.00003  | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 42                 | ジウロン (DCMU)                   |  |  | 除草剤             | 0.02          | <0.0002   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 43                 | ジクロベニル (DBN)                  |  |  | 除草剤             | 0.03          | <0.0001   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 44                 | ジクロルボス (DDVP)                 |  |  | 殺虫剤             | 0.008         | <0.00008  | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 45                 | ジクワット                         |  |  | 除草剤             | 0.01          | <0.0005   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 46                 | ジスルホトン (エチルチオメトン)             |  |  | 殺虫剤             | 0.004         | <0.00004  | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 47                 | ジチオカルバメート系農薬                  |  |  | 殺虫剤, 殺菌剤        | 0.005         | <0.00005  | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 48                 | ジチオピル                         |  |  | 除草剤             | 0.009         | <0.00009  | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 49                 | シハロホップブチル                     |  |  | 除草剤             | 0.006         | <0.00006  | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 50                 | シマジン (CAT)                    |  |  | 除草剤             | 0.003         | <0.00003  | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 51                 | ジメタメトリン                       |  |  | 除草剤             | 0.02          | <0.0002   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 52                 | ジメトエート                        |  |  | 殺虫剤             | 0.05          | <0.0005   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 53                 | シメトリン                         |  |  | 除草剤             | 0.03          | <0.0003   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 54                 | ダイアジノン                        |  |  | 殺虫剤, 殺菌剤        | 0.003         | <0.00003  | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 55                 | ダイムロン                         |  |  | 殺虫剤, 殺菌剤除草剤     | 0.8           | <0.008    | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 56                 | ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート |  |  | 殺菌剤             | 0.01          | <0.0001   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 57                 | チアジニル                         |  |  | 殺虫剤, 殺菌剤        | 0.1           | <0.001    | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 58                 | チウラム                          |  |  | 殺虫剤, 殺菌剤        | 0.02          | <0.0002   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |

| 試料採取時の<br>記録事項     | 採 水 月 日         |  |                | 5月8日          |           |        |     |        |     |        |
|--------------------|-----------------|--|----------------|---------------|-----------|--------|-----|--------|-----|--------|
|                    | 採 水 時 間         |  |                | 9:30          |           |        |     |        |     |        |
|                    | 天 候 (前日)        |  |                | 曇             |           |        |     |        |     |        |
|                    | 天 候 (当日)        |  |                | 晴             |           |        |     |        |     |        |
|                    | 気 温 (℃)         |  |                | 14.0          |           |        |     |        |     |        |
|                    | 水 温 (℃)         |  |                | 7.0           |           |        |     |        |     |        |
| 水質管理目標設定項目のうち15農薬類 |                 |  | 用途             | 目標値<br>(mg/L) | 検 査 結 果   |        |     |        |     |        |
|                    | 農 薬 名           |  |                |               | 測定値       | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比 | 測定値 | 目標値との比 |
| 59                 | チオジカルブ          |  | 殺虫剤            | 0.08          | <0.0008   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 60                 | チオファネートメチル      |  | 殺虫剤, 殺菌剤       | 0.3           | <0.003    | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 61                 | チオベンカルブ         |  | 除草剤            | 0.02          | <0.0002   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 62                 | テフリルトリオン        |  | 除草剤            | 0.002         | <0.00002  | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 63                 | テルブカルブ (MBPMC)  |  | 除草剤            | 0.02          | <0.0002   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 64                 | トリクロピル          |  | 除草剤            | 0.006         | <0.00006  | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 65                 | トリクロルホン (DEP)   |  | 殺虫剤            | 0.005         | <0.00005  | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 66                 | トリシクラゾール        |  | 殺虫剤、殺菌剤植物成長調整剤 | 0.1           | <0.0008   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 67                 | トリフルラリン         |  | 除草剤            | 0.06          | <0.0006   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 68                 | ナプロパミド          |  | 除草剤            | 0.03          | <0.0003   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 69                 | パラコート           |  | 除草剤            | 0.01          | <0.0005   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 70                 | ピペロホス           |  | 除草剤            | 0.0009        | <0.000009 | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 71                 | ピラクロニル          |  | 除草剤            | 0.01          | <0.0001   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 72                 | ピラゾキシフェン        |  | 除草剤            | 0.004         | <0.0004   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 73                 | ピラゾリネート(ピラゾレート) |  | 除草剤            | 0.02          | <0.0002   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 74                 | ピリダフェンチオン       |  | 殺虫剤            | 0.002         | <0.00002  | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 75                 | ピリブチカルブ         |  | 除草剤            | 0.02          | <0.0002   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 76                 | ピロキロン           |  | 殺虫剤, 殺菌剤       | 0.05          | <0.0005   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 77                 | フィプロニル          |  | 殺虫剤, 殺菌剤       | 0.0005        | <0.000005 | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 78                 | フェントロチオン (MEP)  |  | 殺虫剤、殺菌剤植物成長調整剤 | 0.01          | <0.00003  | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 79                 | フェノブカルブ (BPMC)  |  | 殺虫剤, 殺菌剤       | 0.03          | <0.0003   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 80                 | フェリムゾン          |  | 殺虫剤, 殺菌剤       | 0.05          | <0.0005   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 81                 | フェンチオン (MPP)    |  | 殺虫剤            | 0.006         | <0.00006  | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 82                 | フェントエート (PAP)   |  | 殺虫剤, 殺菌剤       | 0.007         | <0.00007  | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 83                 | フェントラザミド        |  | 除草剤            | 0.01          | <0.0001   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 84                 | フサライド           |  | 殺虫剤, 殺菌剤       | 0.1           | <0.001    | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 85                 | ブタクロール          |  | 除草剤            | 0.03          | <0.0003   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 86                 | ブタミホス           |  | 除草剤            | 0.02          | <0.0002   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 87                 | ブプロフェジン         |  | 殺虫剤, 殺菌剤       | 0.02          | <0.0002   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 88                 | フルアジナム          |  | 殺菌剤            | 0.03          | <0.0003   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 89                 | プレチラクロール        |  | 除草剤            | 0.05          | <0.0005   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 90                 | プロシミドン          |  | 殺菌剤            | 0.09          | <0.0009   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 91                 | プロチオホス          |  | 殺虫剤            | 0.007         | <0.00004  | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 92                 | プロピコナゾール        |  | 殺菌剤            | 0.05          | <0.0005   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 93                 | プロピザミド          |  | 除草剤            | 0.05          | <0.0005   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 94                 | プロベナゾール         |  | 殺虫剤, 殺菌剤       | 0.03          | <0.0003   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 95                 | ブロモブチド          |  | 殺虫剤, 除草剤       | 0.1           | <0.001    | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 96                 | ベノミル            |  | 殺菌剤            | 0.02          | <0.0002   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 97                 | ベンシクロン          |  | 殺虫剤, 殺菌剤       | 0.1           | <0.001    | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 98                 | ベンゾビスクロン        |  | 除草剤            | 0.09          | <0.0009   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 99                 | ベンゾフェナップ        |  | 除草剤            | 0.005         | <0.00005  | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 100                | ベンタゾン           |  | 除草剤            | 0.2           | <0.002    | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 101                | ペンディメタリン        |  | 除草剤植物成長調整剤     | 0.3           | <0.003    | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 102                | ベンフラカルブ         |  | 殺虫剤, 殺菌剤       | 0.02          | <0.0002   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 103                | ベンフルラリン (バスロジン) |  | 除草剤            | 0.01          | <0.0001   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 104                | ベンフレセート         |  | 除草剤            | 0.07          | <0.0007   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 105                | ホスチアゼート         |  | 殺虫剤            | 0.005         | <0.00005  | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 106                | マラチオン (マラソン)    |  | 殺虫剤            | 0.7           | <0.0005   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 107                | メコプロップ (MCPP)   |  | 除草剤            | 0.05          | <0.0005   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 108                | メソミル            |  | 殺虫剤            | 0.03          | <0.0003   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 109                | メタラキシル          |  | 殺虫剤, 殺菌剤       | 0.2           | <0.002    | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 110                | メチダチオン (DMTP)   |  | 殺虫剤            | 0.004         | <0.00004  | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 111                | メトミノストロビン       |  | 殺虫剤, 殺菌剤       | 0.04          | <0.0004   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 112                | メトリブジン          |  | 除草剤            | 0.03          | <0.0003   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 113                | メフェナセツト         |  | 除草剤            | 0.02          | <0.0002   | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 114                | メプロニル           |  | 殺虫剤, 殺菌剤       | 0.1           | <0.001    | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 115                | モリネート           |  | 除草剤            | 0.005         | <0.00005  | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
|                    | 農薬 合計目標値        |  |                | 1             |           | 0.00   |     | 0.00   |     | 0.00   |
| 検 査 機 関 ※2         |                 |  |                |               | 2         |        |     |        |     |        |