

毎日水質検査結果（令和8年度）

検査地点			真室川量水所	金山浄水場出口
月	項目	単位	平均（最小～最大）	平均（最小～最大）
4月	色度	度	1未満（1未満～1未満）	異常なし
	濁度	度	0.1未満（0.1未満～0.1未満）	異常なし
	残留塩素	mg/L	0.4（0.4～0.4）	0.5（0.4～0.5）
5月	色度	度	（～）	
	濁度	度	（～）	
	残留塩素	mg/L	（～）	（～）
6月	色度	度	（～）	
	濁度	度	（～）	
	残留塩素	mg/L	（～）	
7月	色度	度	（～）	
	濁度	度	（～）	
	残留塩素	mg/L	（～）	（～）
8月	色度	度	（～）	
	濁度	度	（～）	
	残留塩素	mg/L	（～）	（～）
9月	色度	度	（～）	
	濁度	度	（～）	
	残留塩素	mg/L	（～）	（～）
10月	色度	度	（～）	
	濁度	度	（～）	
	残留塩素	mg/L	（～）	（～）
11月	色度	度	（～）	
	濁度	度	（～）	
	残留塩素	mg/L	（～）	（～）
12月	色度	度	（～）	
	濁度	度	（～）	
	残留塩素	mg/L	（～）	（～）
1月	色度	度	（～）	
	濁度	度	（～）	
	残留塩素	mg/L	（～）	（～）
2月	色度	度	（～）	
	濁度	度	（～）	
	残留塩素	mg/L	（～）	（～）
3月	色度	度	（～）	
	濁度	度	（～）	
	残留塩素	mg/L	（～）	（～）

※ 浄水場出口における色度、濁度はそれぞれ色、濁りとしての確認結果