

4 消防設備設置状況(村山・最上)

団地名	棟	住所	防災設備							
			消火器(本)				避難器具(か所) (別紙1-1)		自動火災報知・防排煙制御設備	
									非常警報設備	
									連結送水管	
									誘導標識	
			消火器 交換	消火薬剤 交換	上期点検	下期点検	上期点検	下期点検	上期点検	下期点検
					機器点検	機器点検	総合点検	機器点検	総合点検	機器点検
十日町	1棟	山形市十日町1丁目7-13	4	0	38	38	28	28	(別紙1-16・1-17)	(別紙1-16・1-17)
鈴川第2	1～5号棟	山形市鈴川町3-18-51	0	0	48	48	-----	-----	-----	-----
飯塚住宅	1～4号棟	山形市飯塚町1353-1	0	0	18	18	-----	-----	(別紙1-2・1-3)	(別紙1-2・1-3)
五十鈴	1～3号棟	山形市大野目2-2-52	0	0	46	46	-----	-----	-----	-----
南山形	1～5号棟	山形市南松原1-9-5	0	0	34	34	28	28	(別紙1-4)	(別紙1-4)
東山	1棟	山形市大字十文字6106	10	0	2	12	4	4	(別紙1-5・1-6)	(別紙1-5・1-6)
馬見ヶ崎	1・2号棟	山形市円応寺町21-26	0	0	28	28	-----	-----	-----	-----
桧町	1・2号棟	山形市桧町4-12-20	0	0	35	35	8	8	-----	-----
宮町	1～4号棟	山形市宮町2-8-26	0	0	45	45	33	33	-----	-----
深町	1～4号棟	山形市深町1-7-37	0	0	65	65	32	32	-----	-----
きたまち	1～3号棟	山形市桧町3-2-15	0	0	22	22	20	20	(別紙1-7)	(別紙1-7)
あたご	1棟	山形市小白川町5-27-15	0	0	31	31	-----	-----	(別紙1-8・1-9)	(別紙1-8・1-9)
土屋倉	1～3号棟	上山市美咲町2-3-1	0	0	23	23	21	21	-----	-----
金生	1棟	上山市金生1-13-13	0	0	10	10	-----	-----	-----	-----
鷺ヶ袋	1・2号棟	上山市旭町2-7-1	1	0	15	16	-----	-----	-----	-----
長清水	1～9号棟	上山市長清水1-10-19	0	0	31	31	36	36	(別紙1-10)	(別紙1-10)
日光	1～5号棟	天童市北久野本4-14-1	0	0	17	17	20	20	(別紙1-11)	(別紙1-11)
長岡	1～4号棟	天童市中里1-2-2	7	0	10	17	12	12	(別紙1-12・1-13)	(別紙1-12・1-13)
交り江	1・2号棟	天童市交り江5-10-2	0	0	13	13	-----	-----	-----	-----
天童駅西	1～3号棟	天童市駅西2-2-30	1	0	42	43	18	18	-----	-----
天童駅南	1・2号棟	天童市田鶴町4-18-17	0	1	28	29	-----	-----	(別紙1-14)	(別紙1-14)
天童南部	1～5号棟	天童市大字北目1968-1	0	0	41	41	42	42	(別紙1-15)	(別紙1-15)
芦沢	1棟	山辺町山辺字芦沢2084-7	0	0	2	2	-----	-----	-----	-----
近江	1～3号棟	山辺町近江1-1	0	0	21	21	10	10	-----	-----
中原	1・2号棟	中山町長崎881-2	0	0	26	26	12	12	-----	-----
長崎	1棟	中山町長崎8035-205	0	0	8	8	-----	-----	-----	-----
南寒河江	1・2号棟	寒河江市高屋字西浦100-5	2	0	11	13	12	12	-----	-----
塩水	1～6号棟	寒河江市寒河江字塩水46-1	9	0	11	20	12	12	-----	-----
左沢	1棟	大江町藤田字藤田原264-3	2	0	9	11	-----	-----	-----	-----
谷地	1・2号棟	河北町谷地荒町東1-4-1	0	0	19	19	4	4	-----	-----
楯岡	1棟	村山市楯岡笛田4-6-23	0	0	10	10	-----	-----	-----	-----
楯岡中町	1棟	村山市楯岡中町5-1	0	0	7	7	4	4	-----	-----
大石田	1棟	大石田町大石田甲623-157	0	0	7	7	-----	-----	-----	-----
あけぼの	1棟	大石田町大石田丁277-4	4	0	0	4	6	6	-----	-----
東根中央	1～3号棟	東根市中央4-3-2	10	0	14	24	18	18	-----	-----
尾花沢	1棟	尾花沢市新町1-9-36	0	0	10	10	6	6	-----	-----
三吉町	1～3号棟	新庄市金沢1601	5	0	14	19	-----	-----	-----	-----
若葉東	1～3号棟	新庄市金沢1494-1	2	0	15	17	-----	-----	-----	-----
合計			53	1	788	842	358	358		

1-1 避難器具リスト

団地名	棟 番	建設年度	管理戸数	階数	避難口数	形状	備考
十日町	1	H16	30	7	28	-----	令和8年度より追加
鈴川第2	1	S46	24	4	-----	-----	-----
鈴川第2	2	S48	24	4	-----	-----	-----
鈴川第2	3	S47	24	4	-----	-----	-----
鈴川第2	4	S47	24	4	-----	-----	-----
鈴川第2	5	S48	24	4	-----	-----	-----
飯塚住宅	1	H25	8	2	-----	-----	-----
飯塚住宅	2	H25	8	2	-----	-----	-----
飯塚住宅	3	H26	8	2	-----	-----	-----
飯塚住宅	4	H26	8	2	-----	-----	-----
五十鈴	1	S49	40	5	-----	-----	-----
五十鈴	2	S49	30	5	-----	-----	-----
五十鈴	3	S50	40	5	-----	-----	-----
南山形	1	H2	18	3	12	-----	-----
南山形	2	H3	12	3	8	-----	-----
南山形	3	H4	6	3	4	-----	-----
南山形	4	S45	24	4	-----	-----	-----
南山形	5	H4	6	3	4	-----	-----
東山		H12	16	2	4	-----	-----
馬見ヶ崎	1	S53	30	5	-----	-----	-----
馬見ヶ崎	2	S53	30	5	-----	-----	-----
桧町	1	S57	40	5	-----	-----	-----
桧町	2	S58	40	5	8	-----	-----
宮町	1	S59	40	5	16	-----	-----
宮町	2	S60	14	4	5	-----	-----
宮町	3	S60	16	4	6	-----	-----
宮町	4	S60	16	4	6	-----	-----
深町	1	S61	30	5	8	-----	-----
深町	2	S62	20	5	8	-----	-----
深町	3	S63	30	5	8	-----	-----
深町	4	H1	20	5	8	-----	-----
きたまち	1	H3	18	3	6	-----	-----
きたまち	2	H3	18	3	6	-----	-----
きたまち	3	H4	24	4	8	-----	-----
あたご		H4	62	9	-----	-----	-----
日光	1	H4	7	3	4	-----	-----
日光	2	H5	6	3	4	-----	-----
日光	3	H6	6	3	4	-----	-----
日光	4	H7	6	3	4	-----	-----
日光	5	H8	6	3	4	-----	-----
長岡	1	H8	8	4	3	-----	-----
長岡	2	H8	12	3	4	-----	-----

1-1 避難器具リスト

団地名	棟 番	建設年度	管理戸数	階数	避難口数	形状	備考
長岡	3	H10	6	3	2	-----	-----
長岡	4	H10	8	4	3	-----	-----
交り江	1	S54	12	3	-----	-----	-----
交り江	2	S54	12	3	-----	-----	-----
天童駅西	1	S58	16	4	6	-----	-----
天童駅西	2	S59	24	4	6	-----	-----
天童駅西	3	S59	24	4	6	-----	-----
天童駅南	1	H2	24	4	-----	-----	-----
天童駅南	2	H3	30	5	-----	-----	-----
天童南部	1	H8	21	3	14	-----	-----
天童南部	2	H8	16	2	8	-----	-----
天童南部	3	H8	11	4	8	-----	-----
天童南部	4	H9	12	2	6	-----	-----
天童南部	5	H9	12	2	6	-----	-----
土屋倉	1	S42	16	4	6	-----	-----
土屋倉	2	S43	16	4	6	-----	-----
土屋倉	3	S44	24	4	9	-----	-----
金生		S48	24	4	-----	-----	-----
鷺ヶ袋	1	S51	24	4	-----	-----	-----
鷺ヶ袋	2	S52	16	4	-----	-----	-----
長清水	1	H5	6	3	4	-----	-----
長清水	2	H5	6	3	4	-----	-----
長清水	3	H6	6	3	4	-----	-----
長清水	4	H6	6	3	4	-----	-----
長清水	5	H6	6	3	4	-----	-----
長清水	6	H6	6	3	4	-----	-----
長清水	7	H6	6	3	4	-----	-----
長清水	8	H7	6	3	4	-----	-----
長清水	9	H7	6	3	4	-----	-----
中原	1	H6	24	4	6	-----	-----
中原	2	H7	24	4	6	-----	-----
長崎		S55	16	4	-----	-----	-----
芦沢		S49	6	2	-----	-----	-----
近江	1	S61	24	4	6	-----	-----
近江	2	S63	5	3	2	-----	-----
近江	3	S63	5	3	2	-----	-----
塩水	1	H10	6	3	2	-----	-----
塩水	2	H10	6	3	2	-----	-----
塩水	3	H10	6	3	2	-----	-----
塩水	4	H11	6	3	2	-----	-----
塩水	5	H11	6	3	2	-----	-----
塩水	6	H11	6	3	2	-----	-----

1-1 避難器具リスト

団地名	棟 番	建設年度	管理戸数	階数	避難口数	形状	備考
南寒河江	1	S60	16	4	6	-----	-----
南寒河江	2	S60	16	4	6	-----	-----
左沢		S54	24	4	-----	-----	-----
谷地	1	S55	24	4	-----	-----	-----
谷地	2	H5	12	3	4	-----	-----
東根中央	1	S62	24	4	6	-----	-----
東根中央	2	S63	16	4	6	-----	-----
東根中央	3	H1	16	4	6	-----	-----
尾花沢		H2	16	4	6	-----	-----
楯岡中町		H7	12	3	4	-----	-----
楯岡		S51	24	4	-----	-----	-----
大石田		S56	16	4	-----	-----	-----
あけぼの		H4	8	4	6	-----	-----
合計					358		

1-2 飯塚住宅点検業務内容

1号棟

<自動火災報知設備>

自動火災報知設備	上期点検(総合点検)	1 式
(内容)		
受信機P型1級 回線		1 面
差動式スポット型感知器		112 個
定温式スポット型感知器		24 個
光電式スポット型感知器		2 個
発信機		3 個
表示灯		3 個
電鈴		4 個
電源装置(常用)		1 組
電源装置(予備)		1 組
配線点検費		1 式
室外表示灯		一 個

自動火災報知設備	下期点検(機器点検)	1 式
(内容)		
受信機P型1級 回線		1 面
差動式スポット型感知器		112 個
定温式スポット型感知器		24 個
光電式スポット型感知器		2 個
発信機		3 個
表示灯		3 個
電鈴		4 個
電源装置(常用)		1 組
電源装置(予備)		1 組
室外表示灯		一 個

2号棟

<自動火災報知設備>

自動火災報知設備	上期点検(総合点検)	1 式
(内容)		
受信機P型1級 回線		1 面
差動式スポット型感知器		112 個
定温式スポット型感知器		24 個
光電式スポット型感知器		2 個
発信機		3 個
表示灯		3 個
電鈴		4 個
電源装置(常用)		1 組
電源装置(予備)		1 組
配線点検費		1 式
室外表示灯		一 個

1-2 飯塚住宅点検業務内容

自動火災報知設備	下期点検(機器点検)	1 式
(内容)		
受信機P型1級 回線		1 面
差動式スポット型感知器		112 個
定温式スポット型感知器		24 個
光電式スポット型感知器		2 個
発信機		3 個
表示灯		3 個
電鈴		4 個
電源装置(常用)		1 組
電源装置(予備)		1 組
室外表示灯		一 個

3号棟

<自動火災報知設備>

自動火災報知設備	上期点検(総合点検)	1 式
(内容)		
受信機P型1級 回線		1 面
差動式スポット型感知器		112 個
定温式スポット型感知器		24 個
光電式スポット型感知器		2 個
発信機		3 個
表示灯		3 個
電鈴		4 個
電源装置(常用)		1 組
電源装置(予備)		1 組
配線点検費		1 式
室外表示灯		一 個

自動火災報知設備	下期点検(機器点検)	1 式
(内容)		
受信機P型1級 回線		1 面
差動式スポット型感知器		112 個
定温式スポット型感知器		24 個
光電式スポット型感知器		2 個
発信機		3 個
表示灯		3 個
電鈴		4 個
電源装置(常用)		1 組
電源装置(予備)		1 組
室外表示灯		一 個

1-2 飯塚住宅点検業務内容

4号棟

<自動火災報知設備>

自動火災報知設備	上期点検(総合点検)	1 式
(内容)		
受信機P型1級 回線		1 面
差動式スポット型感知器		112 個
定温式スポット型感知器		24 個
光電式スポット型感知器		2 個
発信機		3 個
表示灯		3 個
電鈴		4 個
電源装置(常用)		1 組
電源装置(予備)		1 組
配線点検費		1 式
室外表示灯		一 個
自動火災報知設備	下期点検(機器点検)	1 式
(内容)		
受信機P型1級 回線		1 面
差動式スポット型感知器		112 個
定温式スポット型感知器		24 個
光電式スポット型感知器		2 個
発信機		3 個
表示灯		3 個
電鈴		4 個
電源装置(常用)		1 組
電源装置(予備)		1 組
室外表示灯		一 個

1-3 飯塚住宅 1号棟 ～ 4号棟

誘導標識			
避難口誘導標識	設置場所		24箇所
	1	1号棟 1階通路西側出口	
	2	1号棟 1階西側階段口前	
	3	1号棟 2階西側階段室	
	4	1号棟 1階通路東側出口	
	5	1号棟 1階東側階段口前	
	6	1号棟 2階東側階段室	
	7	2号棟 1階通路西側出口	
	8	2号棟 1階西側階段口前	
	9	2号棟 2階西側階段室	
	10	2号棟 1階通路東側出口	
	11	2号棟 1階東側階段口前	
	12	2号棟 2階東側階段室	
	13	3号棟 1階通路西側出口	
	14	3号棟 1階西側階段口前	
	15	3号棟 2階西側階段室	
	16	3号棟 1階通路東側出口	
	17	3号棟 1階東側階段口前	
	18	3号棟 2階東側階段室	
	19	4号棟 1階通路西側出口	
	20	4号棟 1階西側階段口前	
	21	4号棟 2階西側階段室	
	22	4号棟 1階通路東側出口	
	23	4号棟 1階東側階段口前	
	24	4号棟 2階東側階段室	

1-4 南山形団地 1号棟 ～ 5号棟

誘導標識			
避難口誘導標識	設置場所		15箇所
	1	1号棟	5ヶ所
	2	2号棟	3ヶ所
	3	3号棟	1ヶ所
	4	4号棟	3ヶ所
	5	5号棟	1ヶ所
	6	集会所	2ヶ所
通路誘導標識	設置場所		23箇所
	1	1号棟	階段おどり場 6ヶ所
	2	2号棟	階段おどり場 4ヶ所
	3	3号棟	階段おどり場 2ヶ所
	4	4号棟	階段おどり場 9ヶ所
	5	5号棟	階段おどり場 2ヶ所

1-5 東山団地点検業務内容

<自動火災報知設備>

自動火災報知設備	上期点検(総合点検)	1 式
(内容)		
受信機P型1級10回線		1 面
差動式スポット型感知器		68 個
定温式スポット型感知器		67 個
光電式スポット型感知器		12 個
発信機		4 個
表示灯		4 個
電鈴		13 個
電源装置(常用)		1 組
電源装置(予備)		1 組
配線点検費		1 式
室外表示灯		16 個
自動火災報知設備	下期点検(機器点検)	1 式
(内容)		
受信機P型1級10回線		1 面
差動式スポット型感知器		68 個
定温式スポット型感知器		67 個
光電式スポット型感知器		12 個
発信機		4 個
表示灯		4 個
電鈴		13 個
電源装置(常用)		1 組
電源装置(予備)		1 組
室外表示灯		16 個

1-6 東山住宅

誘導標識			
避難口誘導標識	設置場所		5箇所
	1	1階ホール入口	
	2	2階東階段	
	3	2階中央階段(上段)	
	4	2階中央階段(中段)	
	5	2階南階段	
通路誘導標識	設置場所		14箇所
	1	1階101号室前	
	2	1階103号室前	
	3	1階105号室前	
	4	1階107号室前	
	5	1階中央階段(下段)	
	6	1階中央階段(上段)	
	7	1階集会所前	
	8	2階202号室前	
	9	2階204号室前	
	10	2階205号室前	
	11	2階207号室前	
	12	2階廊下北西	
	13	2階廊下中央	
	14	2階中央階段前	

1-7 きたまち団地 1号棟 ～ 3号棟

誘導標識			
避難口誘導標識	設置場所		13箇所
	1	1号棟	1階東出入口
	2	1号棟	1階中北出入口
	3	1号棟	1階中南出入口
	4	1号棟	1階西出入口
	1	2号棟	1階東出入口
	2	2号棟	1階中北出入口
	3	2号棟	1階中南出入口
	4	2号棟	1階西出入口
	1	3号棟	1階東出入口
	2	3号棟	1階中東出入口
	3	3号棟	1階中西出入口
	4	3号棟	1階西出入口
	1	集会室	
通路誘導標識	設置場所		20箇所
	1	1号棟	東階段 1階～2階踊り場
	2	1号棟	東階段 2階～3階踊り場
	3	1号棟	中央階段 1階～2階踊り場
	4	1号棟	中央階段 2階～3階踊り場
	5	1号棟	西階段 1階～2階踊り場
	6	1号棟	西階段 2階～3階踊り場
	1	2号棟	東階段 1階～2階踊り場
	2	2号棟	東階段 2階～3階踊り場
	3	2号棟	中央階段 1階～2階踊り場
	4	2号棟	中央階段 2階～3階踊り場
	5	2号棟	西階段 1階～2階踊り場
	6	2号棟	西階段 2階～3階踊り場
	1	3号棟	東階段 1階～2階踊り場
	2	3号棟	東階段 2階～3階踊り場
	3	3号棟	中東階段 1階～2階踊り場
	4	3号棟	中東階段 2階～3階踊り場
	5	3号棟	中西階段 1階～2階踊り場
	6	3号棟	中西階段 2階～3階踊り場
	7	3号棟	西階段 1階～2階踊り場
	8	3号棟	西階段 2階～3階踊り場

1-8 あたご団地点検業務内容

<非常警報設備>

非常警報設備	上期点検(総合点検)	1 式
(内容)		
受信機P型1級25回線		1 面
発信機		18 個
表示灯		18 個
電鈴		45 個
電源装置(常用)		1 組
電源装置(予備)		1 組
配線点検費		1 式

非常警報設備	下期点検(機器点検)	1 式
(内容)		
受信機P型1級25回線		1 面
発信機		18 個
表示灯		18 個
電鈴		45 個
電源装置(常用)		1 組
電源装置(予備)		1 組

<連結送水管設備>

連結送水管設備	上期点検(総合点検) 及び耐圧試験)	1 式
(内容)		
表示灯		7 個
放水口		7 台
送水口		1 台

連結送水管設備	下期点検(機器)	1 式
(内容)		
表示灯		7 個
放水口		7 台
送水口		1 台

1-9 あたご 団地

誘導標識			
避難口誘導標識	設置場所		26箇所
	1	地下ELVホール	
	2	エントランスホール 北、南出入口 物置に1枚	
	3	東側階段出入口 、 中央階段出入口 、 西側階段出入口	
	4	〃	
	5	〃	
	6	〃	
	7	〃	
	8	〃	
	9	RF 1枚	
通路誘導標識	設置場所		32箇所
	1	東側廊下 、 西側廊下 各2枚ずつ	
	2	〃	
	3	〃	
	4	〃	
	5	〃	
	6	〃	
	7	〃	
	8	〃	

1-10 長清水団地 1号棟 ～ 9号棟

誘導標識			
避難口誘導標識	設置場所		
	1	3号棟	1階出入口2ヶ所
	2	4号棟	1階出入口2ヶ所
	3	5号棟	1階出入口2ヶ所
	4	6号棟	1階出入口2ヶ所
	5	7号棟	1階出入口2ヶ所
	6	8号棟	1階出入口2ヶ所
	7	9号棟	1階出入口2ヶ所
	8	集会室	集会室出入口
			15箇所

1-11 日光団地 1号棟

誘導標識			
通路誘導標識	設置場所		
	2箇所		
1	1号棟	階段	1階～2階おどり場
2	1号棟	階段	2階～3階おどり場

1-12 長岡団地点検業務内容

1号棟

<自動火災報知設備>

自動火災報知設備 (内容)	上期点検(総合点検)	1 式
受信機P型1級15回線		1 面
差動式スポット型感知器		48 個
定温式スポット型感知器		24 個
光電式スポット型感知器		1 個
発信機		4 個
表示灯		4 個
電鈴		7 個
電源装置(常用)		1 組
電源装置(予備)		1 組
配線点検費		1 式
室外表示灯		8 個
自動火災報知設備 (内容)	下期点検(機器点検)	1 式
受信機P型1級15回線		1 面
差動式スポット型感知器		48 個
定温式スポット型感知器		24 個
光電式スポット型感知器		1 個
発信機		4 個
表示灯		4 個
電鈴		7 個
電源装置(常用)		1 組
電源装置(予備)		1 組
室外表示灯		8 個

1-12 長岡団地点検業務内容

2号棟

<自動火災報知設備>

自動火災報知設備	上期点検(総合点検)	1 式
(内容)		
受信機P型1級10回線		2 面
差動式スポット型感知器		77 個
定温式スポット型感知器		37 個
光電式スポット型感知器		2 個
発信機		6 個
表示灯		6 個
電鈴		10 個
電源装置(常用)		1 組
電源装置(予備)		1 組
配線点検費		1 式
室外表示灯		12 個
自動火災報知設備	下期点検(機器点検)	1 式
(内容)		
受信機P型1級10回線		2 面
差動式スポット型感知器		77 個
定温式スポット型感知器		37 個
光電式スポット型感知器		2 個
発信機		6 個
表示灯		6 個
電鈴		10 個
電源装置(常用)		1 組
電源装置(予備)		1 組
室外表示灯		12 個

1-12 長岡団地点検業務内容

3号棟

<共同住宅用自動火災報知設備>

共同住宅用自動火災報知設備	上期点検(総合点検)	1 式
(内容)		
受信機P型1級10回線		1 面
住戸用受信機GP3級		9 台
中継器		8 台
差動式スポット型感知器		24 個
定温式スポット型感知器		6 個
光電式スポット型感知器		1 個
電源装置(常用)		1 組
電源装置(予備)		1 組
配線点検費		1 式
戸外表示器		8 個

共同住宅用自動火災報知設備	下期点検(機器点検)	1 式
(内容)		
受信機P型1級10回線		1 面
住戸用受信機GP級		9 台
中継器		8 台
差動式スポット型感知器		24 個
定温式スポット型感知器		6 個
光電式スポット型感知器		1 個
電源装置(常用)		1 組
電源装置(予備)		1 組
戸外表示器		8 個

4号棟

<共同住宅用自動火災報知設備>

共同住宅用自動火災報知設備	上期点検(総合点検)	1 式
(内容)		
受信機P型1級10回線		1 面
住戸用受信機GP3級		11 台
中継器		10 台
差動式スポット型感知器		32 個
定温式スポット型感知器		8 個
光電式スポット型感知器		1 個
電源装置(常用)		1 組
電源装置(予備)		1 組
配線点検費		1 式
戸外表示器		10 個

共同住宅用自動火災報知設備	下期点検(機器点検)	1 式
(内容)		
受信機P型1級10回線		1 面
住戸用受信機GP3級		11 台
中継器		10 台
差動式スポット型感知器		32 個
定温式スポット型感知器		8 個
光電式スポット型感知器		1 個
電源装置(常用)		1 組
電源装置(予備)		1 組
戸外表示器		10 個

1-13 長岡団地 1号棟 ～ 4号棟

誘導標識			
避難口誘導標識	設置場所		5箇所
	1	1号棟	1階出入口
	2	2号棟	1階東出入口
	3	2号棟	1階西出入口
	4	3号棟	1階共用出入口
	5	4号棟	1階共用出入口
通路誘導標識	設置場所		12箇所
	1	1号棟	1階～2階踊り場
	2	1号棟	2階～3階踊り場
	3	1号棟	3階～4階踊り場
	4	2号棟	西1階～2階踊り場
	5	2号棟	西2階～3階踊り場
	6	2号棟	東1階～2階踊り場
	7	2号棟	東2階～3階踊り場
	8	3号棟	1階～2階踊り場
	9	3号棟	2階～3階踊り場
	10	4号棟	1階～2階踊り場
	11	4号棟	2階～3階踊り場
	12	4号棟	3階～4階踊り場

1-14 天童駅南団地 1号棟 ～ 2号棟

誘導標識			
通路誘導標識	設置場所		21箇所
	1	1号棟 東側階段1階～2階踊り場	
	2	1号棟 東側階段2階～3階踊り場	
	3	1号棟 東側階段3階～4階踊り場	
	4	1号棟 中央階段1階～2階踊り場	
	5	1号棟 中央階段2階～3階踊り場	
	6	1号棟 中央階段3階～4階踊り場	
	7	1号棟 西側階段1階～2階踊り場	
	8	1号棟 西側階段2階～3階踊り場	
	9	1号棟 西側階段3階～4階踊り場	
	1	2号棟 東側階段1階～2階踊り場	
	2	2号棟 東側階段2階～3階踊り場	
	3	2号棟 東側階段3階～4階踊り場	
	4	2号棟 東側階段4階～5階踊り場	
	5	2号棟 中央階段1階～2階踊り場	
	6	2号棟 中央階段2階～3階踊り場	
	7	2号棟 中央階段3階～4階踊り場	
	8	2号棟 中央階段4階～5階踊り場	
	9	2号棟 西側階段1階～2階踊り場	
	10	2号棟 西側階段2階～3階踊り場	
	11	2号棟 西側階段3階～4階踊り場	
	12	2号棟 西側階段4階～5階踊り場	
避難口誘導標識	設置場所		8箇所
	1	1号棟 1階東側出入口	
	2	1号棟 1階中央出入口	
	3	1号棟 1階西側出入口	
	4	2号棟 1階東側出入口	
	5	2号棟 1階中央出入口	
	6	2号棟 1階西側出入口	
	7	集会室 1階東側出入口	
	8	集会室 1階西側出入口	

1-15 天童南部団地点検業務内容

1号棟

<非常警報設備>

非常警報設備	上期点検(総合点検)	1 式
(内容)		
操作装置		9 台
電源装置(常用)		1 式
配線点検費		1 式
非常警報設備	下期点検(機器点検)	1 式
(内容)		
操作装置		9 台
電源装置(常用)		1 式

2号棟

<非常警報設備>

非常警報設備	上期点検(総合点検)	1 式
(内容)		
操作装置		8 台
電源装置(常用)		1 式
配線点検費		1 式
非常警報設備	下期点検(機器点検)	1 式
(内容)		
操作装置		8 台
電源装置(常用)		1 式

3号棟

<非常警報設備>

非常警報設備	上期点検(総合点検)	1 式
(内容)		
操作装置		4 台
電源装置(常用)		1 式
配線点検費		1 式
非常警報設備	下期点検(機器点検)	1 式
(内容)		
操作装置		4 台
電源装置(常用)		1 式

1-15 天童南部団地点検業務内容

4号棟

<非常警報設備>

非常警報設備	上期点検(総合点検)	1 式
(内容)		
操作装置		6 台
電源装置(常用)		1 式
配線点検費		1 式
非常警報設備	下期点検(機器点検)	1 式
(内容)		
操作装置		6 台
電源装置(常用)		1 式

5号棟

<非常警報設備>

非常警報設備	上期点検(総合点検)	1 式
(内容)		
操作装置		6 台
電源装置(常用)		1 式
配線点検費		1 式
非常警報設備	下期点検(機器点検)	1 式
(内容)		
操作装置		6 台
電源装置(常用)		1 式

1-16 十日町団地点検業務内容

<共同住宅用自動火災報知設備>

共同住宅用自動火災報知設備 (内容)	上期点検(総合点検)	1 式
受信機P型1級10回線		1 面
住宅情報盤GR3級		30 台
差動式スポット型感知器		90 個
定温式スポット型感知器		44 個
光電式スポット型感知器		7 個
音声警報装置		11 個
電鈴		0 個
電源装置(常用)		1 組
電源装置(予備)		1 組
配線点検費		1 式
戸外表示器		30 個
共同住宅用自動火災報知設備 (内容)	下期点検(機器点検)	1 式
受信機P型1級10回線		1 面
住宅情報盤GR3級		30 台
差動式スポット型感知器		90 個
定温式スポット型感知器		44 個
光電式スポット型感知器		7 個
音声警報装置		11 個
電鈴		0 個
電源装置(常用)		1 組
電源装置(予備)		1 組
戸外表示器		30 個

<連結送水管設備>

連結送水管設備 (内容)	上期点検(総合点検 及び耐压試験)	1 式
表示灯		5 個
放水口		5 台
送水口		1 台
連結送水管設備 (内容)	下期点検(機器)	1 式
表示灯		5 個
放水口		5 台
送水口		1 台

1-16 十日町団地点検業務内容

<防排煙制御設備>

防排煙制御設備	上期点検(総合点検)	1 式
(内容)		
光電式感知器		6 面
定温式スポット型感知器		2 台
防火扉(感知器連動)		7 個
防排煙制御設備	上期点検(機器)	1 式
(内容)		
光電式感知器		6 面
定温式スポット型感知器		2 台
防火扉(感知器連動)		7 個

1-17 十日町団地

誘導標識			
避難口誘導標識	設置場所		14箇所
	1	EVホール 1枚	
	2	EVホール 1枚 、 南側階段出入口 2枚	
	3	EVホール 1枚 、 南側階段出入口 1枚	
	4	〃	
	5	〃	
	6	〃	
	7	〃	

4 消防設備設置状況(置賜)

団地名	棟	住所	防災設備								誘導灯・誘導標識点検 (別紙2-6)
			消火器(本)				避難器具(か所) (別紙2-1)		自動火災報知		
									非常警報設備		
									連結送水管		
消火器交換	消火薬剤交換	上期点検	下期点検	上期点検	下期点検	上期点検	下期点検				
		機器点検	機器点検	総合点検	機器点検	総合点検	機器点検				
太田町	1～4号棟		0	10	17	27	16	16	-----	-----	-----
春日	1～3号棟		0	0	26	26	24	24	(別紙2-2)	(別紙2-2)	6
中田第2	1・2号棟		0	9	9	18	-----	-----	-----	-----	-----
玉ノ木	1号棟		0	0	9	9	-----	-----	-----	-----	-----
成島	1・2棟		0	6	4	10	4	4	-----	-----	-----
米沢中央	1・2号棟		0	6	7	13	12	12	-----	-----	-----
中田第1	1～6号棟		40	12	0	52	52	52	(別紙2-3)	(別紙2-3)	22
相生	1～3号棟		37	0	1	38	24	24	-----	-----	-----
城北	1・2号棟		0	0	8	8	-----	-----	-----	-----	8
関口	1～3号棟		0	10	20	30	15	15	(別紙2-4)	(別紙2-4)	37
桜木	1・2号棟		0	0	12	12	-----	-----	-----	-----	-----
糠野目	1棟		0	0	9	9	-----	-----	-----	-----	-----
大町	1号棟		6	0	0	6	-----	-----	-----	-----	-----
糠野目第2	1棟		0	0	9	9	6	6	-----	-----	-----
館之北	1号棟		0	0	7	7	4	4	-----	-----	-----
小出	1・2号棟		6	0	7	13	-----	-----	-----	-----	-----
成田	1号棟		6	0	0	6	-----	-----	-----	-----	-----
小国	1・2号棟		0	8	8	16	-----	-----	-----	-----	-----
白鷹	1号棟		0	8	0	8	-----	-----	-----	-----	-----
宝前町			0	0	10	10	-----	-----	-----	-----	-----
あらと	1・2号棟		0	0	10	10	12	12	(別紙2-5)	(別紙2-5)	-----
飯豊	1号棟		0	0	6	6	-----	-----	-----	-----	-----
屋城町			0	0	12	12	-----	-----	-----	-----	-----
合計			95	69	191	355	169	169			73

2-1 県営住宅器具リスト

団地名	棟番	建設年度	管理戸数	階数	消火器数	屋内消火栓設備	自動火災報知設備	誘導灯・誘導標識点検	避難口数	形状	備考
太田町	1	H6	12	3階	27	----	----	----	4	-----	2F…2台 3F…2台
	2	H6	18	3階		----	----	----	4	-----	2F…2台 3F…2台
	3	H7	18	3階		----	----	----	4	-----	2F…2台 3F…2台
	4	H7	12	3階		----	----	----	4	-----	2F…2台 3F…2台
春日	1	S57	16	4階	26	----	----	----	----	-----	-----
	2	S58	16	4階		----	----	----	6	-----	2F…2台 3F…2台 4F…2台
	3	H8	24	4階		●	●	6	18	-----	2F…6台 3F…6台 4F…6台
中田第2	1	S51	24	4階	18	----	----	----	----	-----	-----
	2	S52	24	4階		----	----	----	----	-----	-----
玉ノ木	1	S54	24	4階	9	----	----	----	----	-----	-----
成島	1	S55	18	3階	10	----	----	----	----	-----	-----
	2	S59	12	3階		----	----	----	4	-----	2F…2台 3F…2台
米沢中央	1	S62	16	4階	13	----	----	----	6	-----	2F…2台 3F…2台 4F…2台
	2	S63	16	4階		----	----	----	6	-----	2F…2台 3F…2台 4F…2台
中田第1	1	H4	12	3階	52	----	----	----	4	-----	2F…2台 3F…2台
	2	H6	16	4階		----	----	----	6	-----	2F…2台 3F…2台 4F…2台
	3	H7	16	4階		----	----	----	6	-----	2F…2台 3F…2台 4F…2台
	4	H9	18	3階		----	●	6	12	-----	2F…6台 3F…6台
	5	H10	18	3階		----	●	6	12	-----	2F…6台 3F…6台 4F…6台
	6	H10	16	4階		----	●	10	12	-----	2F…4台 3F…4台 4F…4台
相生	1	H4	18	3階	38	----	----	----	6	-----	1F…2台 2F…2台 3F…2台
	2	H4	27	5階		----	----	----	9	-----	1F…2台 2F…2台 3F…2台 4F…2台 5F…1台
	3	H5	27	5階		----	----	----	9	-----	1F…2台 2F…2台 3F…2台 4F…2台 5F…1台
城北	1	H21	8	2階	8	----	----	4	----	-----	-----
	2	H21	8	2階		----	----	4	----	-----	-----

2-1 県営住宅器具リスト

団地名	棟番	建設年度	管理戸数	階数	消火器数	屋内消火栓設備	自動火災報知設備	誘導灯・誘導標識点検	避難口数	形状	備考
関口	1	H13	16	4階	30	----	●	12	6	-----	2F…2台 3F…2台 4F…2台
	2	H14	18	3階		----	●	15	6	-----	2F…3台 3F…3台
	3	H16	10	2階		----	●	10	3	-----	2F…3台
桜木	1	S55	16	4階	12	----	----	----	-----	-----	-----
	2	S55	16	4階		----	----	----	-----	-----	-----
糠野目	1	S51	24	4階	9	----	----	----	-----	-----	-----
大町	1	S54	16	4階	6				-----	-----	-----
糠野目第2	1	S60	24	4階	9	----	----	----	6	-----	2F…2台 3F…2台 4F…2台
館之北	1	H3	18	4階	7	----	----	----	4	-----	2F…2台 3F…1台 4F…1台
あらと	1		12	3階	10	----	●	----	8	-----	2F…4台 3F…4台
	2		6	3階		----	●	----	4	-----	2F…2台 3F…2台
合計			610		284			73	169		

2-2 春日団地点検業務内容

1号棟

<屋内消火栓設備>

屋内消火栓設備	上期点検（総合点検）	1
	（内容）	
	加圧送水装置 ポンプ、モーター	1 式
	操作盤	1 式
	消火栓 屋内	12 基
	起動用スイッチ	12 個
	呼水装置	1 式
	常用電源	1 式
	配線点検	1 式
	放水試験	1 式
屋内消火栓設備	下期点検（機器点検）	1
	（内容）	
	加圧送水装置 ポンプ、モーター	1 式
	操作盤	1 式
	消火栓 屋内	12 基
	起動用スイッチ	12 個
	呼水装置	1 式
	常用電源	1 式
	配線点検	1 式

2-2春日団地点検業務内容

自動火災報知設備	上期点検（総合点検）		1
	（内容）		
	受信機	P型1級 15L	1 式
	発信機	P型1級	12 個
	表示灯		12 個
	電鈴		12 個
	熱感知器	差動式スポット	21 個
	煙感知器	光学式スポット	4 個
	住宅情報盤	GP-3	24 面
	ドアホン	警報表示付	24 個
	中継器	遠隔試験機能付	24 個
	熱感知器 住戸用	差動式スポット	90 個
	熱感知器 住戸用	光学式スポット	72 個
	電鈴		24 個
	常用電源		1 式
	配線点検		1 式
自動火災報知設備	下期点検（機器点検）		1
	（内容）		
	受信機	P型1級 15L	1 式
	発信機	P型1級	12 個
	表示灯		12 個
	電鈴		12 個
	熱感知器	差動式スポット	21 個
	煙感知器	光学式スポット	4 個
	住宅情報盤	GP-3	24 面
	ドアホン	警報表示付	24 個
	中継器	遠隔試験機能付	24 個
	熱感知器 住戸用	差動式スポット	90 個
	熱感知器 住戸用	光学式スポット	72 個
	電鈴		24 個
	常用電源		1 式

2-2春日団地点検業務内容

2号棟

<屋内消火栓設備>

屋内消火栓設備	上期点検（総合点検）	1
	（内容）	
	加圧送水装置 ポンプ、モーター	1 式
	操作盤	1 式
	消火栓 屋内	12 基
	起動用スイッチ	12 個
	呼水装置	1 式
	常用電源	1 式
	配線点検	1 式
	放水試験	1 式
屋内消火栓設備	下期点検（機器点検）	1
	（内容）	
	加圧送水装置 ポンプ、モーター	1 式
	操作盤	1 式
	消火栓 屋内	12 基
	起動用スイッチ	12 個
	呼水装置	1 式
	常用電源	1 式
	配線点検	1 式

2-2春日団地点検業務内容

自動火災報知設備	上期点検（総合点検）		1
	（内容）		
	受信機	P型1級 15L	1 式
	発信機	P型1級	12 個
	表示灯		12 個
	電鈴		12 個
	熱感知器	差動式スポット	21 個
	煙感知器	光学式スポット	4 個
	住宅情報盤	GP-3	24 面
	ドアホン	警報表示付	24 個
	中継器	遠隔試験機能付	24 個
	熱感知器 住戸用	差動式スポット	90 個
	熱感知器 住戸用	光学式スポット	72 個
	電鈴		24 個
	常用電源		1 式
	配線点検		1 式
自動火災報知設備	下期点検（機器点検）		1
	（内容）		
	受信機	P型1級 15L	1 式
	発信機	P型1級	12 個
	表示灯		12 個
	電鈴		12 個
	熱感知器	差動式スポット	21 個
	煙感知器	光学式スポット	4 個
	住宅情報盤	GP-3	24 面
	ドアホン	警報表示付	24 個
	中継器	遠隔試験機能付	24 個
	熱感知器 住戸用	差動式スポット	90 個
	熱感知器 住戸用	光学式スポット	72 個
	電鈴		24 個
	常用電源		1 式

2-2春日団地点検業務内容

3号棟

<屋内消火栓設備>

屋内消火栓設備	上期点検（総合点検）	1
	（内容）	
	加圧送水装置 ポンプ、モーター	1 式
	操作盤	1 式
	消火栓 屋内	12 基
	起動用スイッチ	12 個
	呼水装置	1 式
	常用電源	1 式
	配線点検	1 式
	放水試験	1 式
屋内消火栓設備	下期点検（機器点検）	1
	（内容）	
	加圧送水装置 ポンプ、モーター	1 式
	操作盤	1 式
	消火栓 屋内	12 基
	起動用スイッチ	12 個
	呼水装置	1 式
	常用電源	1 式
	配線点検	1 式

2-2春日団地点検業務内容

自動火災報知設備	上期点検（総合点検）		1
	（内容）		
	受信機	P型1級 15L	1 式
	発信機	P型1級	12 個
	表示灯		12 個
	電鈴		12 個
	熱感知器	差動式スポット	21 個
	煙感知器	光学式スポット	4 個
	住宅情報盤	GP-3	24 面
	ドアホン	警報表示付	24 個
	中継器	遠隔試験機能付	24 個
	熱感知器 住戸用	差動式スポット	90 個
	熱感知器 住戸用	光学式スポット	72 個
	電鈴		24 個
	常用電源		1 式
	配線点検		1 式
自動火災報知設備	下期点検（機器点検）		1
	（内容）		
	受信機	P型1級 15L	1 式
	発信機	P型1級	12 個
	表示灯		12 個
	電鈴		12 個
	熱感知器	差動式スポット	21 個
	煙感知器	光学式スポット	4 個
	住宅情報盤	GP-3	24 面
	ドアホン	警報表示付	24 個
	中継器	遠隔試験機能付	24 個
	熱感知器 住戸用	差動式スポット	90 個
	熱感知器 住戸用	光学式スポット	72 個
	電鈴		24 個
	常用電源		1 式

2-3 中田第1団地点検業務内容

1号棟

自動火災報知設備

上期点検(総合点検)		1
(内容)		
統合盤 R型受信機		1 式
非常電源装置		1 台
スポット型感知器特種	試験機能付	18 個
スポット型感知器	差動式 補償式	27 個
煙感知器	イオン化式 光学式	6 個
住宅情報盤 GP3級受信機		18 個
戸外表示器	遠隔試験端子付	18 面
スポット型感知器2種	試験機能付	48 個
スピーカー		9 個
配線点検		1 式

自動火災報知設備

下期点検(機器点検)		1
(内容)		
統合盤 R型受信機		1 式
非常電源装置		1 台
スポット型感知器特種	試験機能付	18 個
スポット型感知器	差動式 補償式	27 個
煙感知器	イオン化式 光学式	6 個
住宅情報盤 GP3級受信機		18 個
戸外表示器	遠隔試験端子付	18 面
スポット型感知器2種	試験機能付	48 個
スピーカー		9 個

2号棟

自動火災報知設備	上期点検(総合点検)	1
	(内容)	
	統合盤 R型受信機	1 式
	非常電源装置	1 台
	スポット型感知器特種	試験機能付 18 個
	スポット型感知器	差動式 補償式 27 個
	煙感知器	イオン化式 光学式 6 個
	住宅情報盤 GP3級受信機	18 個
	戸外表示器	遠隔試験端子付 18 面
	スポット型感知器2種	試験機能付 48 個
	スピーカー	9 個
	配線点検	1 式

自動火災報知設備	下期点検(機器点検)	1
	(内容)	
	統合盤 R型受信機	1 式
	非常電源装置	1 台
	スポット型感知器特種	試験機能付 18 個
	スポット型感知器	差動式 補償式 27 個
	煙感知器	イオン化式 光学式 6 個
	住宅情報盤 GP3級受信機	18 個
	戸外表示器	遠隔試験端子付 18 面
	スポット型感知器2種	試験機能付 48 個
	スピーカー	9 個

3号棟

自動火災報知設備	上期点検(総合点検)	1
	(内容)	
	統合盤 R型受信機	1 式
	非常電源装置	1 台
	スポット型感知器特種	試験機能付 18 個
	スポット型感知器	差動式 補償式 27 個
	煙感知器	イオン化式 光学式 6 個
	住宅情報盤 GP3級受信機	18 個
	戸外表示器	遠隔試験端子付 18 面
	スポット型感知器2種	試験機能付 48 個
	スピーカー	9 個
	配線点検	1 式

自動火災報知設備	下期点検(機器点検)	1
	(内容)	
	統合盤 R型受信機	1 式
	非常電源装置	1 台
	スポット型感知器特種	試験機能付 18 個
	スポット型感知器	差動式 補償式 27 個
	煙感知器	イオン化式 光学式 6 個
	住宅情報盤 GP3級受信機	18 個
	戸外表示器	遠隔試験端子付 18 面
	スポット型感知器2種	試験機能付 48 個
	スピーカー	9 個

4号棟

自動火災報知設備	上期点検(総合点検)	1
	(内容)	
	統合盤 R型受信機	1 式
	非常電源装置	1 台
	スポット型感知器特種	試験機能付 18 個
	スポット型感知器	差動式 補償式 27 個
	煙感知器	イオン化式 光学式 6 個
	住宅情報盤 GP3級受信機	18 個
	戸外表示器	遠隔試験端子付 18 面
	スポット型感知器2種	試験機能付 48 個
	スピーカー	9 個
	配線点検	1 式

自動火災報知設備	下期点検(機器点検)	1
	(内容)	
	統合盤 R型受信機	1 式
	非常電源装置	1 台
	スポット型感知器特種	試験機能付 18 個
	スポット型感知器	差動式 補償式 27 個
	煙感知器	イオン化式 光学式 6 個
	住宅情報盤 GP3級受信機	18 個
	戸外表示器	遠隔試験端子付 18 面
	スポット型感知器2種	試験機能付 48 個
	スピーカー	9 個

5号棟

自動火災報知設備	上期点検(総合点検)	1
	(内容)	
	統合盤 R型受信機	1 式
	非常電源装置	1 台
	スポット型感知器特種	試験機能付 18 個
	スポット型感知器	差動式 補償式 27 個
	煙感知器	イオン化式 光学式 6 個
	住宅情報盤 GP3級受信機	18 個
	戸外表示器	遠隔試験端子付 18 面
	スポット型感知器2種	試験機能付 48 個
	スピーカー	9 個
	配線点検	1 式

自動火災報知設備	下期点検(機器点検)	1
	(内容)	
	統合盤 R型受信機	1 式
	非常電源装置	1 台
	スポット型感知器特種	試験機能付 18 個
	スポット型感知器	差動式 補償式 27 個
	煙感知器	イオン化式 光学式 6 個
	住宅情報盤 GP3級受信機	18 個
	戸外表示器	遠隔試験端子付 18 面
	スポット型感知器2種	試験機能付 48 個
	スピーカー	9 個

6号棟

自動火災報知設備	上期点検(総合点検)	1
	(内容)	
	統合盤 R型受信機	1 式
	非常電源装置	1 台
	スポット型感知器特種	試験機能付 16 個
	スポット型感知器	差動式 補償式 22 個
	煙感知器	イオン化式 光学式 4 個
	住宅情報盤 GP3級受信機	16 個
	戸外表示器	遠隔試験端子付 16 面
	スポット型感知器2種	試験機能付 44 個
	スピーカー	8 個
	配線点検	1 式

自動火災報知設備	下期点検(機器点検)	1
	(内容)	
	統合盤 R型受信機	1 式
	非常電源装置	1 台
	スポット型感知器特種	試験機能付 16 個
	スポット型感知器	差動式 補償式 22 個
	煙感知器	イオン化式 光学式 4 個
	住宅情報盤 GP3級受信機	16 個
	戸外表示器	遠隔試験端子付 16 面
	スポット型感知器2種	試験機能付 44 個
	スピーカー	8 個

2-4 関口団地点検業務内容

1号棟

自動火災報知設備

上期点検(総合点検)		1
(内容)		
受信機	P型1級	1 台
スポット型感知器	試験機能	40 個
スポット型感知器	差動式・補償式	1 個
スポット型感知器	低温式・試験機能	16 個
煙感知器	イオン式・光電式	13 個
住宅情報盤		16 台
戸外表示器遠隔試験端子付		16 台
発信機	P-1 P-2級	8 個
表示灯		8 個
電鈴		16 個
常用電源 交流電源		1 式
予備又は非常電源		1 式
配線点検		1 式

自動火災報知設備

下期点検(機器点検)		1
(内容)		
受信機	P型1級	1 台
スポット型感知器	試験機能	40 個
スポット型感知器	差動式・補償式	1 個
スポット型感知器	低温式・試験機能	16 個
煙感知器	イオン式・光電式	13 個
住宅情報盤		16 台
戸外表示器遠隔試験端子付		16 台
発信機	P-1 P-2級	8 個
表示灯		8 個
電鈴		16 個
常用電源 交流電源		1 式
予備又は非常電源		1 式

2-4 関口団地点検業務内容

2号棟

自動火災報知設備

上期点検(総合点検)	1
(内容)	
受信機 P型1級	台
発信機 P型1級	6 個
スポット型感知器 差動式	5 個
煙感知器 イオン式・光電式	9 個
住宅情報盤 GP3級受信機	18 台
ドアホン 警報表示付	18 台
中継器 遠隔試験機能付	18 台
スポット型感知器 差動式	63 個
スポット型感知器 定温式 特種	36 個
地区音響装置 ベル	33 台
常用電源 交流電源	1 式
予備又は非常電源	1 式
配線点検	式

自動火災報知設備

下期点検(機器点検)	1
(内容)	
受信機 P型1級	台
発信機 P型1級	6 個
スポット型感知器 差動式	5 個
煙感知器 イオン式・光電式	9 個
住宅情報盤 GP3級受信機	18 台
ドアホン 警報表示付	18 台
中継器 遠隔試験機能付	18 台
スポット型感知器 差動式	63 個
スポット型感知器 定温式 特種	36 個
地区音響装置 ベル	33 台
常用電源 交流電源	1 式
予備又は非常電源	1 式

2-4 関口団地点検業務内容

3号棟

自動火災報知設備

上期点検(総合点検)	1
(内容)	
受信機 P型2級	台
発信機 P型2級	4 個
スポット型感知器 差動式	10 個
スポット型感知器 定温式 特種	4 個
煙感知器 光電式	6 個
主音響装置 ベル	1 個
地区音響装置 ベル	6 個
住宅情報盤 GP3級受信機	10 台
ドアホン 警報表示付	10 台
中継器 遠隔試験機能付	10 台
スポット型感知器 差動式	26 個
スポット型感知器 定温式 特種	20 個
地区音響装置 ベル	10 個
常用電源 交流電源	1 式
予備又は非常電源	1 式
配線点検	式

自動火災報知設備

下期点検(機器点検)	1
(内容)	
受信機 P型1級	台
発信機 P型1級	6 個
スポット型感知器 差動式	5 個
煙感知器 イオン式・光電式	9 個
住宅情報盤 GP3級受信機	18 台
ドアホン 警報表示付	18 台
中継器 遠隔試験機能付	18 台
スポット型感知器 差動式	63 個
スポット型感知器 定温式 特種	36 個
地区音響装置 ベル	33 台
常用電源 交流電源	1 式
予備又は非常電源	1 式

2-5 あらと団地点検業務内容

1号棟

<自動火災報知設備>

自動火災報知設備	上期点検(総合点検)	1 式
	(内容)	
	セキュリティハンスフリーホンタッチ型 GP3級	6 個
	戸外表示器露出型	6 個
	遠隔試験中継器	6 個
	アラームユニット	1 個
	スポット型感知器差動式	37 個
	スポット型感知器定温式	6 個
	煙感知器スポット型光電式	4 個
	増設スピーカー	1 個
	配線点検	1 式

自動火災報知設備	下期点検(機器点検)	1 式
	(内容)	
	セキュリティハンスフリーホンタッチ型 GP3級	6 個
	戸外表示器露出型	6 個
	遠隔試験中継器	6 個
	アラームユニット	1 個
	スポット型感知器差動式	37 個
	スポット型感知器定温式	6 個
	煙感知器スポット型光電式	4 個
	増設スピーカー	1 個

2-5あらと団地点検業務内容

2号棟

<自動火災報知設備>

自動火災報知設備	上期点検(総合点検)	1 式
	(内容)	
	セキュリティハンスフリーホンタッチ型 GP3級	6 個
	戸外表示器露出型	6 個
	遠隔試験中継器	6 個
	アラームユニット	1 個
	スポット型感知器差動式	37 個
	スポット型感知器定温式	6 個
	煙感知器スポット型光電式	4 個
	増設スピーカー	1 個
	配線点検	1 式

自動火災報知設備	下期点検(機器点検)	1 式
	(内容)	
	セキュリティハンスフリーホンタッチ型 GP3級	6 個
	戸外表示器露出型	6 個
	遠隔試験中継器	6 個
	アラームユニット	1 個
	スポット型感知器差動式	37 個
	スポット型感知器定温式	6 個
	煙感知器スポット型光電式	4 個
	増設スピーカー	1 個

2-6 避難口誘導標識

避難口誘導標識	設置団地	箇所
	春日 3号棟	6
	中田第一 4～6号棟	22
	城北 1、2号棟	8
	関口 1～3号棟	37

4 消防設備設置状況(庄内)

団地名	棟	住所	防災設備							
			消火器(本)				避難器具(か所) (別紙3-1)		自動火災報知	
									防火・防排煙	
									屋内外消火栓	
			消火器 交換	消火薬剤 交換	上期点検	下期点検	上期点検	下期点検	上期点検	下期点検
					機器点検	機器点検	総合点検	機器点検	総合点検	機器点検
大西町	A～F棟	鶴岡市大西町21-10	0	6	17	17	-----	-----	-----	-----
美原	1～4号棟	鶴岡市美原町18-1	0	2	20	20	-----	-----	-----	-----
東部	1～3号棟	鶴岡市朝陽町6-25	0	0	12	12	-----	-----	-----	-----
茅原	1～3号棟	鶴岡市大字茅原字草見鶴16-1	0	6	15	15	6	6	-----	-----
城南	1・2号棟	鶴岡市城南9-34	0	4	10	10	12	12	-----	-----
末広	1～3号棟	鶴岡市末広町23-63	0	0	20	20	21	21	-----	-----
川南	1～5号棟	酒田市若宮町2-1-1	0	12	31	31	-----	-----	(別紙3-2)	(別紙3-2)
こがね	1～3号棟	酒田市こがね町1-21-1	0	0	17	17	6	6	-----	-----
東泉	1～3号棟	酒田市東泉町4-15-21	0	0	17	17	18	18	-----	-----
烏海	1～3号棟	酒田市富士見町3-2-118	0	8	23	23	30	30	(別紙3-3)	(別紙3-3)
新橋	1棟	酒田市新橋5-5-1	0	0	8	8	-----	-----	(別紙3-4)	(別紙3-4)
北新町	1棟	酒田市北新町1-1-58	0	0	40	40	8	8	(別紙3-5)	(別紙3-5)
余目	1棟	余目町大字余目字大塚93-1	0	0	4	4	6	6	-----	-----
狩川	1棟	立川町大字狩川字山居22	0	0	6	6	-----	-----	-----	-----
遊佐	1棟	遊佐町大字遊佐町字田子10-2	0	0	6	6	-----	-----	-----	-----
合計			0	38	246	246	107	107		

※北新町は令和10年度から追加

3-1 県営住宅避難器具リスト

団地名	棟番	建設年度	管理戸数	階数	消火器数	屋内消火栓設備	自動火災報知設備	誘導灯・誘導標識点検	避難口数	形状	備考
大西町	A	H22	2	1階	17	----	----	----	----	-----	
	B	H22	2	1階		----	----	----	----	-----	
	C	H22	4	2階		----	----	----	----	-----	
	D	H23	2	1階		----	----	----	----	-----	
	E	H23	2	1階		----	----	----	----	-----	
	F	H23	4	2階		----	----	----	----	-----	
美原	1	S44	8	4階	20	----	----	----	----	-----	
	2	S45	15	4階		----	----	----	----	-----	
	3	S46	15	4階		----	----	----	----	-----	
	4	S47	10	4階		----	----	----	----	-----	
東部	1	S52	16	4階	12	----	----	----	----	-----	
	2	S52	16	4階		----	----	----	----	-----	
	3	S53	16	4階		----	----	----	----	-----	
茅原	1	S56	24	4階	15	----	----	----	----	-----	
	2	S56	16	4階		----	----	----	----	-----	
	3	S58	16	4階		----	----	----	6	-----	2F…2台 3F…2台 4F…2台
城南	1	S62	24	4階	10	----	----	----	6	-----	2F…2台 3F…2台 4F…2台
	2	S63	16	4階		----	----	----	6	-----	2F…2台 3F…2台 4F…2台
末広	1	H5	18	4階	20	----	----	----	5	-----	1F…1台 2F…2台 3F…2台
	2	H5	24	4階		----	----	----	6	-----	1F…2台 2F…2台 3F…2台
	3	H5	18	5階		----	----	----	10	-----	1F…3台 2F…3台 3F…2台 4F…2台

3-1 県営住宅避難器具リスト

団地名	棟番	建設年度	管理戸数	階数	消火器数	屋内消火栓設備	自動火災報知設備	誘導灯・誘導標識点検	避難口数	形状	備考
川南	1	S49	24	4階	31	----	----	----	----	-----	
	2	S50	24	4階		----	----	----	----	-----	
	3	S51	24	4階		----	----	----	----	-----	
	4	S51	24	4階		----	----	----	----	-----	
	5	S52	24	4階		----	----	----	----	-----	
こがね	1	S56	24	4階	17	----	----	----	----	-----	
	2	S57	24	4階		----	----	----	----	-----	
	3	S58	16	4階		----	----	----	6	-----	1F…2台 2F…2台 3F…2台
東泉	1	S59	24	4階	17	----	----	----	6	-----	1F…2台 2F…2台 3F…2台
	2	S60	16	4階		----	----	----	6	-----	1F…2台 2F…2台 3F…2台
	3	S61	24	4階		----	----	----	6	-----	1F…2台 2F…2台 3F…2台
鳥海	1	H6	24	5階	23	●	●	----	12	-----	1F…4台 2F…4台 3F…4台
	2	H7	24	5階				----	12	-----	1F…4台 2F…4台 3F…4台
	3	H8	24	4階				----	6	-----	1F…2台 2F…2台 3F…2台
新橋	1	H11	16	3階	8	----	●	----	----	-----	
北新町	1	H19	66	8階	40	●	●	57	12	-----	2F…2台 3F～8F…各1台
余目	1	H1	16	4階	4	----	----	----	6	-----	1F…2台 2F…2台 3F…2台
狩川	1	S55	18	3階	6	----	----	----	----	-----	
遊佐	1	S54	16	4階	6	----	----	----	----	-----	
合計			720		246				111		

※北新町は令和10年度から追加

3-2 川南団地点検業務内容

1号棟

<自動火災報知設備>

自動火災報知設備 上期点検(総合点検) 1 式
(内容)

住戸用火災受信機 GP型3級 露出型	24 台
玄関子機 中継機内蔵	24 台
差動式スポット感知器 2種 露出型 遠隔試験機能付	48 個
定温式スポット感知器 特殊 遠隔試験機能付	24 個
光電式スポット感知器 2種 露出型 遠隔機能付	3 個
住戸用火災受信機 GP型3級 埋込型	3 台
補助音響装置	3 個

自動火災報知設備 下期点検(機器点検) 1 式
(内容)

住戸用火災受信機 GP型3級 露出型	24 台
玄関子機 中継機内蔵	24 台
差動式スポット感知器 2種 露出型 遠隔試験機能付	48 個
定温式スポット感知器 特殊 遠隔試験機能付	24 個
光電式スポット感知器 2種 露出型 遠隔機能付	3 個
住戸用火災受信機 GP型3級 埋込型	3 台
補助音響装置	3 個

3-2 川南団地点検業務内容

2号棟

<自動火災報知設備>

自動火災報知設備 上期点検(総合点検) 1 式
(内容)

住戸用火災受信機 GP型3級 露出型	24 台
玄関子機 中継機内蔵	24 台
差動式スポット感知器 2種 露出型 遠隔試験機能付	48 個
定温式スポット感知器 特殊 遠隔試験機能付	24 個
光電式スポット感知器 2種 露出型 遠隔機能付	3 個
住戸用火災受信機 GP型3級 埋込型	3 台
補助音響装置	3 個

自動火災報知設備 下期点検(機器点検) 1 式
(内容)

住戸用火災受信機 GP型3級 露出型	24 台
玄関子機 中継機内蔵	24 台
差動式スポット感知器 2種 露出型 遠隔試験機能付	48 個
定温式スポット感知器 特殊 遠隔試験機能付	24 個
光電式スポット感知器 2種 露出型 遠隔機能付	3 個
住戸用火災受信機 GP型3級 埋込型	3 台
補助音響装置	3 個

3-2 川南団地点検業務内容

3号棟

<自動火災報知設備>

自動火災報知設備 上期点検(総合点検) 1 式
(内容)

住戸用火災受信機 GP型3級 露出型	24 台
玄関子機 中継機内蔵	24 台
差動式スポット感知器 2種 露出型 遠隔試験機能付	48 個
定温式スポット感知器 特殊 遠隔試験機能付	24 個
光電式スポット感知器 2種 露出型 遠隔機能付	3 個
住戸用火災受信機 GP型3級 埋込型	3 台
補助音響装置	3 個

自動火災報知設備 下期点検(機器点検) 1 式
(内容)

住戸用火災受信機 GP型3級 露出型	24 台
玄関子機 中継機内蔵	24 台
差動式スポット感知器 2種 露出型 遠隔試験機能付	48 個
定温式スポット感知器 特殊 遠隔試験機能付	24 個
光電式スポット感知器 2種 露出型 遠隔機能付	3 個
住戸用火災受信機 GP型3級 埋込型	3 台
補助音響装置	3 個

3-2 川南団地点検業務内容

4号棟

<自動火災報知設備>

自動火災報知設備 上期点検(総合点検) 1 式
(内容)

住戸用火災受信機 GP型3級 露出型	24 台
玄関子機 中継機内蔵	24 台
差動式スポット感知器 2種 露出型 遠隔試験機能付	72 個
定温式スポット感知器 特殊 遠隔試験機能付	24 個
光電式スポット感知器 2種 露出型 遠隔機能付	3 個
住戸用火災受信機 GP型3級 埋込型	3 台
補助音響装置	3 個

自動火災報知設備 下期点検(機器点検) 1 式
(内容)

住戸用火災受信機 GP型3級 露出型	24 台
玄関子機 中継機内蔵	24 台
差動式スポット感知器 2種 露出型 遠隔試験機能付	48 個
定温式スポット感知器 特殊 遠隔試験機能付	24 個
光電式スポット感知器 2種 露出型 遠隔機能付	3 個
住戸用火災受信機 GP型3級 埋込型	3 台
補助音響装置	3 個

3-2 川南団地点検業務内容

5号棟

<自動火災報知設備>

自動火災報知設備 上期点検(総合点検) 1 式
(内容)

住戸用火災受信機 GP型3級 露出型	24 台
玄関子機 中継機内蔵	24 台
差動式スポット感知器 2種 露出型 遠隔試験機能付	72 個
定温式スポット感知器 特殊 遠隔試験機能付	24 個
光電式スポット感知器 2種 露出型 遠隔機能付	3 個
住戸用火災受信機 GP型3級 埋込型	3 台
補助音響装置	3 個

自動火災報知設備 下期点検(機器点検) 1 式
(内容)

住戸用火災受信機 GP型3級 露出型	24 台
玄関子機 中継機内蔵	24 台
差動式スポット感知器 2種 露出型 遠隔試験機能付	48 個
定温式スポット感知器 特殊 遠隔試験機能付	24 個
光電式スポット感知器 2種 露出型 遠隔機能付	3 個
住戸用火災受信機 GP型3級 埋込型	3 台
補助音響装置	3 個

3-3 鳥海団地点検業務内容

<自動火災報知設備>

自動火災報知設備	上期点検(総合点検)	1 式
	(内容)	
	複合盤	1 面
	音声警報装置	1 個
	住戸内親機	32 個
	警報機付玄関子機	32 個
	差動式感知器	67 個
	定温式感知器	24 個
	煙感知器	22 個
	発信機	8 個
	表示灯	8 個
	音響装置	スピーカー 15 個
	消火栓起動装置	1 個
	室内非常押しボタン	88 個
	配線点検	1 式

自動火災報知設備	下期点検(機器点検)	1 式
	(内容)	
	複合盤	1 面
	音声警報装置	1 個
	住戸内親機	32 個
	警報機付玄関子機	32 個
	差動式感知器	67 個
	定温式感知器	24 個
	煙感知器	22 個
	発信機	8 個
	表示灯	8 個
	音響装置	スピーカー 15 個
	消火栓起動装置	1 個
	室内非常押しボタン	88 個

3-3 鳥海団地点検業務内容

<防火・防排煙設備>

防火・防排煙設備	上期点検(総合点検)		1 式
	(内容)		
	煙感知器		12 個
	防火扉用リリース	交流電源	8 個
	緩降式可動垂れ壁	煙感知器連動	4 個
防火・防排煙設備	下期点検(外観機能点検)		1 式
	(内容)		
	煙感知器		12 個
	防火扉用リリース	交流電源	8 個
	緩降式可動垂れ壁	煙感知器連動	4 個

<屋内外消火栓設備>

屋内外消火栓設備	上期点検(総合点検)		1 式
	(内容)		
	加圧送水装置	ポンプ、モーター	1 組
	操作盤		1 面
	消火栓	屋内、屋外	8 組
	起動用スイッチ		1 個
	呼水装置		1 組
	配線点検		1 式
	放水試験		1 式
屋内外消火栓設備	下期点検(外観機能点検)		1 式
	(内容)		
	加圧送水装置	ポンプ、モーター	1 組
	操作盤		1 面
	消火栓	屋内、屋外	8 組
	起動用スイッチ		1 個
屋内外消火栓設備	呼水装置		1 組

3-4 新橋団地点検業務内容

<自動火災報知設備>

自動火災報知設備	上期点検(総合点検)	1 式
	(内容)	
	受信機 P型1級	1 面
	表示機	2 台
	住戸用受信機 P型3級	16 台
	戸外表示機	ドアホン子機 16 台
	遠隔試験機能付中継器	16 台
	差動式スポット感知器	10 個
	差動式スポット感知器 遠隔試験機能付	42 個
	定温式スポット感知器 遠隔試験機能付	16 個
	光電式スポット感知器	3 個
	地区音響装置	11 個
	電源装置	1 式
	予備電源(受信機用)	1 式
	予備電源(住戸用受信機用)	1 式
	配線点検	1 式
自動火災報知設備	下期点検(機器点検)	1 式
	(内容)	
	受信機 P型1級	1 面
	表示機	2 台
	住戸用受信機 P型3級	16 台
	戸外表示機	ドアホン子機 16 台
	遠隔試験機能付中継器	16 台
	差動式スポット感知器	10 個
	差動式スポット感知器 遠隔試験機能付	42 個
	定温式スポット感知器 遠隔試験機能付	16 個
	光電式スポット感知器	3 個
	地区音響装置	11 個
	電源装置	1 式
	予備電源(受信機用)	1 式
	予備電源(住戸用受信機用)	1 式

3-5 北新町団地点検業務内容

<自動火災報知設備>

自動火災報知設備	上期点検(総合点検)	1 式
	(内容)	
	複合盤	1 面
	音声警報装置	58 個
	住戸内親機	66 個
	差動式感知器	175 個
	定温式感知器	136 個
	煙感知器	61 個
	発信機	66 個
	戸外表示器	66 個
	音響装置	スピーカー 16 個
	消火栓起動装置	1 個
	配線点検	1 式
	蓄電池	1 台

自動火災報知設備	下期点検(機器点検)	1 式
	(内容)	
	複合盤	1 面
	音声警報装置	58 個
	住戸内親機	66 個
	差動式感知器	175 個
	定温式感知器	136 個
	煙感知器	61 個
	発信機	66 個
	戸外表示器	66 個
	音響装置	スピーカー 16 個
	消火栓起動装置	1 個

3-5 北新町団地点検業務内容

<非常電源(蓄電池設備)(設備名 共同住宅用自動火災報知設備)>

非常電源 (蓄電池設備)	上期点検(総合点検)	1 式
	(内容)	
	設置状況	1 式
	蓄電池	1 式
	充電装置	1 式

非常電源 (蓄電池設備)	下期点検(機器点検)	1 式
	(内容)	
	設置状況	1 式
	蓄電池	1 式
	充電装置	1 式

<防火・防排煙設備>

防火・防排煙設備	上期点検(総合点検)	1 式
	(内容)	
	煙感知器	23 個
	防火扉用レリーズ	交流電源 31 個

防火・防排煙設備	下期点検(外観機能点検)	1 式
	(内容)	
	煙感知器	23 個
	防火扉用レリーズ	交流電源 31 個

3-5 北新町団地点検業務内容

<屋内外消火栓設備>

屋内外消火栓設備	上期点検(総合点検)		1 式
	(内容)		
	加圧送水装置	ポンプ、モーター	1 組
	操作盤		1 面
	消火栓	屋内	16 組
	起動用スイッチ		1 個
	呼水装置		1 組
	配線点検		1 式
	放水試験		1 式

屋内外消火栓設備	下期点検(外観機能点検)		1 式
	(内容)		
	加圧送水装置	ポンプ、モーター	1 組
	操作盤		1 面
	消火栓	屋内	16 組
	起動用スイッチ		1 個
	呼水装置		1 組

<連結送水管設備>

連結送水管設備	上期点検(総合点検及び耐圧試験)		1 式
	(内容)		
	表示灯		6 個
	放水口		6 台
	送水口		1 台

連結送水管設備	下期点検(機器)		1 式
	(内容)		
	表示灯		6 個
	放水口		6 台
	送水口		1 台