

山形県庄内総合支庁ペレットボイラー1号(UTSP-550)
 燃焼ボックス外交換修繕業務 仕様書

- 1 施 工 場 所 山形県東田川郡三川町大字横山字袖東 地内
- 2 修 繕 内 容 庄内総合支庁ペレットボイラー1号の部品交換を行うもの。
- 3 規 格 ・ 数 量 等 木質バイオマスボイラー
 メーカー：シュミット社（スイス）
 型 式：UTSP-550

品名	規格・部品番号	数量	単位
1. 燃焼ボックス、パイプケース取替部品			
1) 燃焼ボックス（純正部品）	4002.0777	1	台
2) パイプケース（純正部品）	4000.0703	1	台
2. 火格子取替部品			
燃焼側			
1) 火格子パーツ①	2000.2125	4	個
2) 火格子パーツ②	4001.1819	5	個
3) 火格子パーツ③	2000.2117	8	個
4) 火格子パーツ④	2000.2119	27	個
灰だし側			
1) 火格子 開口	2000.2131	18	個
2) 火格子 閉口	2000.2132	2	個
3. 煙管室扉パッキン			
角打ちパッキン1巻 7m	TM2106210021	1	巻
4. 部品荷造運賃（海外・国内含む）		1	式
5. 取替作業費		1	式
6. 試運転確認作業（制御装置含む）		1	式
7. 移動費及び雑材消耗品費		1	式
8. 諸経費		1	式

※取替部品の処分費用は含めないこと

- 4 注 意 事 項 ・作業にあたっては、発注者と工程を調整すること。
- 5 提 出 書 類 (1)業務完了報告書
 (2)完成写真
 (3)その他当庁の指示した書類