

広域水道及び工業用水道で使用する電力の仕様書

1. 概要

(1) 需要場所

山形県企業局が所管する次の施設。(詳細は、別紙1のとおり)

① 高圧受電

村山電気水道事務所、最上電気水道事務所、置賜電気水道事務所、鶴岡電気水道事務所及び酒田電気水道事務所が所管する12施設

② 低圧受電(動力)

村山電気水道事務所、最上電気水道事務所及び置賜電気水道事務所が所管する19施設

③ 低圧受電(電灯)

村山電気水道事務所、最上電気水道事務所、置賜電気水道事務所及び酒田電気水道事務所が所管する21施設

④ 低圧受電(電気防食装置)

村山電気水道事務所、最上電気水道事務所及び置賜電気水道事務所が所管する33施設

(2) 業種

水道業(広域水道及び工業用水道)

2. 契約期間

令和9年4月1日 00:00 ~ 令和12年3月31日 24:00

3. 仕様

(1) 電気方式等

別紙1記載のとおり

(2) 料金構成

基本料金と電力量料金との二部構成とする。

(3) 予定使用電力量

別紙1記載のとおり

4. その他

- (1) 高圧受電施設においては自動力率調整装置を設置し、契約期間中力率100パーセントを保持する予定。低圧受電施設においては、力率90パーセントを保持する予定。
- (2) フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。
- (3) 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、東北管内の旧一般電気事業者が定める標準(託送)供給条件による。なお、提案価格の算定にあたっては、力率100パーセントとし、燃料調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しないこと。
- (4) 原則として、山形県企業局発電所(鶴子発電所及び大沢川発電所)の電力受給の一般水力発電所で発電する電気(非化石価値含む)を供給するものとし、この電力が不足する場

- 合は、他の非化石価値付き電力を調達し供給すること。それぞれ、その量に応じた非化石価値付き電力であることを証するものとする。なお、30 分同時同量は求めない。
- (5) 買受人は、電力受給契約の締結後、企業局と電力需給に関する契約の手続き（以下「需給契約手続き」という。）を行うものとする。
 - (6) 需給契約手続きにおいて買受人は、本公募とは別に、企業局施設へ供給する基本料金及び電力量料金の見積単価を提出する。なお、提出した見積単価に本仕様書で示す予定使用電力量を乗じて算出した合計額は、本公募において買受人が提案した概算総価を超えない見積単価とする。
 - (7) 電力需給に関する契約を締結した日の属する年度の翌年度以降の企業局予算の金額について減額又は削除があった場合には、当該契約は変更又は解除する。
 - (8) 電力需給に関する契約を締結しない場合及び電力需給に関する契約を解除する場合は、電力需給の義務を負わないものとする。また、電力需給に関する契約を変更する場合、変更した範囲についてのみ義務を負うものとする。
 - (9) 電力需給に関する契約の手続きに要する経費や、電力需給に関する契約を締結しないことにより発生する経費は、企業局及び買受人がそれぞれ負担するものとする。
 - (10) 契約期間中において、現時点で使用電力量が増加するような増改築等の工事の見込みはない。

5. 添付資料

- | | |
|------------|------|
| (1) 需要場所概要 | 別紙 1 |
| (2) 使用実績表 | 別紙 2 |

1 高圧受電施設

① 村山電気水道事務所 所管施設

施設名	西川浄水場	沼山取水場	平野山ポンプ場
住所	西村山郡西川町大字吉川110-5	西村山郡西川町大字沼山字田代72-7	寒河江市大字柴橋字平野2950-594
配線方式	三相 3 線式	三相 3 線式	三相 3 線式
受電電気方式	1回線受電	1回線受電	1回線受電
受電電圧	6,000[V]	6,000[V]	6,000[V]
契約電力	185[kW]	11[kW]	25[kW]
年間予定使用電力量	777,700[kWh]	54,800[kWh]	134,300[kWh]
一般電気事業者（東北電力）の 場合の 契約プラン	高圧季節別時間帯別電力 S	高圧季節別時間帯別電力 S	高圧季節別時間帯別電力 S

施設名	松原ポンプ場		
住所	山形市大字松原字山の神1200-3		
配線方式	三相 3 線式		
受電電気方式	1回線受電		
受電電圧	6,000[V]		
契約電力	205[kW]		
年間予定使用電力量	1,496,700[kWh]		
一般電気事業者（東北電力）の 場合の 契約プラン	高圧季節別時間帯別電力 S		

② 最上電気水道事務所 所管施設

施設名	金山浄水場	昭和ポンプ場	
住所	最上郡金山町大字上台字荒屋山1241-3	最上郡金山町大字昭和字塩野14-2	
配線方式	三相 3 線式	三相 3 線式	
受電電気方式	1回線受電※太陽光発電(11.5kW)設備あり	1回線受電	
受電電圧	6,000[V]	6,000[V]	
契約電力	90[kW]	93[kW]	
年間予定使用電力量	437,400[kWh]	438,200[kWh]	
一般電気事業者（東北電力）の 力）の場合の契約プラン	高圧季節別時間帯別電力 S	高圧季節別時間帯別電力 S	

③ 置賜電気水道事務所 所管施設

施設名	笹野浄水場	南陽ポンプ場	
住所	米沢市笹野町字大森下八7409-1	南陽市萩生田字三助824-1	
配線方式	三相 3 線式	三相 3 線式	
受電電気方式	1回線受電※小水力発電(196kW)設備あり	2回線受電	
受電電圧	6,000[V]	6,000[V]	
契約電力	129[kW]	134[kW]	
年間予定使用電力量	81,000[kWh]	675,300[kWh]	
一般電気事業者（東北電力）の 力）の場合の契約プラン	高圧季節別時間帯別電力 S	高圧季節別時間帯別電力 S	

④ 鶴岡電気水道事務所 所管施設

施設名	朝日浄水場		
住所	鶴岡市行沢字上野166		
配線方式	三相 3 線式		
受電電気方式	1 回線受電※太陽光発電(11.5kW)設備あり		
受電電圧	6,000[V]		
契約電力	185[kW]		
年間予定使用電力量	784,600[kWh]		
一般電気事業者（東北電力）の 力）の場合の契約プラン	高圧季節別時間帯別電力 S		

⑤ 酒田電気水道事務所 所管施設

施設名	平田浄水場	遊摺部浄水場	東泉ポンプ場
住所	酒田市中野俣字赤田沢6	酒田市遊摺部南五丁野392	酒田市東泉町2-5-1
配線方式	三相 3 線式	三相 3 線式	三相 3 線式
受電電気方式	1 回線受電※小水力発電(50kW)設備あり	2 回線受電（常用線・予備線）※太陽光発電(10kW)設備あり	2 回線受電（常用線・予備線）
受電電圧	6,000[V]	6,000[V]	6,000[V]
契約電力	96[kW]	235[kW]	145[kW]
年間予定使用電力量	160,400[kWh]	1,310,700[kWh]	686,900[kWh]
一般電気事業者（東北電力）の 力）の場合の契約プラン	高圧季節別時間帯別電力 S	高圧季節別時間帯別電力 S	高圧季節別時間帯別電力 S

2 低圧受電（動力）施設

① 村山電気水道事務所 所管施設

施設名	谷沢ポンプ場	朝日宮宿量水所	河北量水所	朝日大谷量水所
住所	寒河江市大字谷沢字躑躅山1774-9	西村山郡朝日町大字宮宿字北田576-4	西村山郡河北町大字西里字浦田3940-5	西村山郡朝日町大字大谷字高野985-6
配線方式	三相 3 線式	三相 3 線式	三相 3 線式	三相 3 線式
受電電気方式	1回線受電	1回線受電	1回線受電	1回線受電
受電電圧	200[V]	200[V]	200[V]	200[V]
契約電力	44[kW]	4[kW]	2[kW]	2[kW]
年間予定使用電力量	178,500[kWh]	2,590[kWh]	1,980[kWh]	3,800[kWh]
一般電気事業者（東北電力）の 場合の 契約プラン	低圧電力	低圧電力	低圧電力	低圧電力

施設名	大江量水所	上山量水所	東根量水所	山辺量水所
住所	西村山郡大江町大字左沢字浦山1428-1	上山市大石2丁目10-6	東根市神町大字若木字若木9091-484	東村山郡山辺町大字諏訪原63-11
配線方式	三相 3 線式	三相 3 線式	三相 3 線式	三相 3 線式
受電電気方式	1回線受電	1回線受電	1回線受電	1回線受電
受電電圧	200[V]	200[V]	200[V]	200[V]
契約電力	2[kW]	8[kW]	1[kW]	1[kW]
年間予定使用電力量	4,060[kWh]	4,150[kWh]	2,610[kWh]	3,240[kWh]
一般電気事業者（東北電力）の 場合の 契約プラン	低圧電力	低圧電力	低圧電力	低圧電力

施設名	中山量水所	村山量水所	西川量水所	
住所	東村山郡中山町大字土橋字滝1406-29	村山市大字楯岡字楯岡西8117	西村山郡西川町海味字小林941-4	
配線方式	三相 3 線式	三相 3 線式	三相 3 線式	
受電電気方式	1回線受電	1回線受電	1回線受電	
受電電圧	200[V]	200[V]	200[V]	
契約電力	3[kW]	2[kW]	1[kW]	
年間予定使用電力量	2,630[kWh]	3,720[kWh]	2,920[kWh]	
一般電気事業者（東北電力）の 場合の 契約プラン	低圧電力	低圧電力	低圧電力	

② 最上電気水道事務所 所管施設

施設名	真室川量水所	魚清水取水場	福田取水場	福田配水池
住所	最上郡真室川町大字内町1279-190	最上郡金山町大字金山字魚清水2141-26	新庄市福田711-86	新庄市大字福田711-63
配線方式	三相 3 線式	三相 3 線式	三相 3 線式	三相 3 線式
受電電気方式	1回線受電	1回線受電	1回線受電	1回線受電
受電電圧	200[V]	200[V]	200[V]	200[V]
契約電力	1[kW]	6[kW]	41[kW]	40[kW]
年間予定使用電力量	20[kWh]	4,970[kWh]	139,200[kWh]	63,060[kWh]
一般電気事業者（東北電力）の 場合の契約プラン	低圧電力	低圧電力	低圧電力	低圧電力

③ 置賜電気水道事務所 所管施設

施設名	米沢量水所	高畠量水所	川西量水所	八幡原浄水場
住所	米沢市笹野町字大森下八7407-6	東南置賜郡高畠町亀岡字渡内3713	東南置賜郡川西町下奥田3510-16	米沢市八幡原3-4838-3
配線方式	三相 3 線式	三相 3 線式	三相 3 線式	三相 3 線式
受電電気方式	1回線受電	1回線受電	1回線受電	1回線受電
受電電圧	200[V]	200[V]	200[V]	200[V]
契約電力	1[kW]	1[kW]	1[kW]	23[kW]
年間予定使用電力量	2,740[kWh]	3,000[kWh]	3,300[kWh]	23,300[kWh]
一般電気事業者（東北電力）の 場合の契約プラン	低圧電力	低圧電力	低圧電力	低圧電力

3 低圧受電（電灯）施設

① 村山電気水道事務所 所管施設

施設名	谷沢ポンプ場	富山調圧所	寒河江量水所	天童量水所
住所	寒河江市大字谷沢字躰躰山1774-9	寒河江市大字谷沢字躰躰山1774-510	寒河江市大字柴橋字平野2954-84	天童市大字賀津字八幡1586-16
配線方式	単相 3 線式	単相 2 線式	単相 2 線式	単相 2 線式
受電電気方式	1 回線受電	1 回線受電	1 回線受電	1 回線受電
受電電圧	100[V]／200[V]	100[V]	100[V]	100[V]
契約電流／容量	15[kVA]	30[A]	30[A]	40[A]
年間予定使用電力量	16,570[kWh]	660[kWh]	2,070[kWh]	2,660[kWh]
一般電気事業者（東北電力）の場合の契約プラン	従量電灯C	従量電灯B	従量電灯B	従量電灯B

施設名	朝日宮宿量水所	河北量水所		
住所	西村山郡朝日町大字宮宿字北田576-4	西村山郡河北町大字西里字浦田3940-5		
配線方式	単相 2 線式	単相 2 線式		
受電電気方式	1 回線受電	1 回線受電		
受電電圧	100[V]	100[V]		
契約電流／容量	30[A]	30[A]		
年間予定使用電力量	180[kWh]	470[kWh]		
一般電気事業者（東北電力）の場合の契約プラン	従量電灯B	従量電灯B		

② 最上電気水道事務所 所管施設

施設名	赤坂量水所	金山量水所	真室川量水所	魚清水取水場
住所	新庄市大字萩野93	最上郡金山町大字金山1870-2	最上郡真室川町大字内町1279-190	最上郡金山町大字金山字魚清水2141-26
配線方式	単相 2 線式	単相 2 線式	単相 2 線式	単相 2 線式
受電電気方式	1 回線受電	1 回線受電	1 回線受電	1 回線受電
受電電圧	100 [V]	100 [V]	100 [V]	100 [V]
契約電流／容量	30 [A]	30 [A]	30 [A]	30 [A]
年間予定使用電力量	1,690 [kWh]	1,600 [kWh]	5,820 [kWh]	10,720 [kWh]
一般電気事業者（東北電力）の 場合の 契約プラン	従量電灯 B	従量電灯 B	従量電灯 B	従量電灯 B

施設名	福田取水場	福田配水池		
住所	新庄市福田711-86	新庄市福田711-63		
配線方式	単相 2 線式	単相 2 線式		
受電電気方式	1 回線受電	1 回線受電		
受電電圧	100 [V]	100 [V]		
契約電流／容量	20 [A]	20 [A]		
年間予定使用電力量	190 [kWh]	3,210 [kWh]		
一般電気事業者（東北電力）の 場合の 契約プラン	従量電灯 B	従量電灯 B		

③ 置賜電気水道事務所 所管施設

施設名	第一分水工	南陽量水所	八幡原浄水場	
住所	米沢市大字関根 下 87409-1	南陽市宮内字高日向山	米沢市八幡原3-4838-3	
配線方式	単相 2 線式	単相 2 線式	単相 3 線式	
受電電気方式	1 回線受電	1 回線受電	1 回線受電	
受電電圧	100 [V]	100 [V]	100 [V]／200 [V]	
契約電流／容量	30 [A]	30 [A]	7 [kVA]	
年間予定使用電力量	1,660 [kWh]	2,490 [kWh]	19,230 [kWh]	
一般電気事業者（東北電力）の 場合の 契約プラン	従量電灯 B	従量電灯 B	従量電灯 C	

④ 酒田電気水道事務所 所管施設

施設名	松山量水所	平田第二量水所	酒田量水所	松陵配水池
住所	酒田市総光寺沢12-26	酒田市檜橋大柳3-60	酒田市檜橋新山60-12	酒田市北千日堂前字松境
配線方式	単相 2 線式	単相 2 線式	単相 2 線式	単相 2 線式
受電電気方式	1 回線受電	1 回線受電	1 回線受電	1 回線受電
受電電圧	100[V]	100[V]	100[V]	100[V]
契約電流／容量	30[A]	30[A]	30[kW]	15[A]
年間予定使用電力量	5,520[kWh]	4,150[kWh]	2,730[kWh]	900[kWh]
一般電気事業者（東北電力）の 場合の契約プラン	従量電灯B	従量電灯B	従量電灯B	従量電灯B

施設名	川南テレメータ	林内ポンプ場	
住所	酒田市十里塚字東山166-3	酒田市宮海字林内13-156	
配線方式	単相 2 線式	単相 2 線式	
受電電気方式	1 回線受電	1 回線受電	
受電電圧	100[V]	100[V]	
契約電流／容量	20[A]	12[kVA]	
年間予定使用電力量	70[kWh]	1,870[kWh]	
一般電気事業者（東北電力）の 場合の契約プラン	従量電灯B	従量電灯C	

4 低圧受電（電気防食装置）施設

① 村山電気水道事務所 所管施設

施設名	第2号幹線排水路	村山橋水管橋（左岸）防食装置 1	村山橋水管橋（左岸）防食装置 2	平塩水管橋
住所	天童市矢野目地内	寒河江市日田地内	寒河江市日田地内	寒河江市平塩橋地内
配線方式	単相 2 線式	単相 2 線式	単相 2 線式	単相 2 線式
受電電気方式	1回線受電	1回線受電	1回線受電	1回線受電
受電電圧	100[V]	100[V]	100[V]	100[V]
契約電流／容量	10[A]	30[A]	10[A]	40[A]
年間予定使用電力量	170[kWh]	710[kWh]	470[kWh]	3,260[kWh]
一般電気事業者（東北電力）の 場合の契約プラン	従量電灯B	従量電灯B	従量電灯B	従量電灯B

施設名	大谷川水管橋	市の沢水管橋	月布川水管橋	海味川水管橋
住所	西村山郡朝日町大字大谷地内	西村山郡大江町大字左沢地内	西村山郡大江町大字萩野地内	西村山郡西川町大字海味地内
配線方式	単相 2 線式	単相 2 線式	単相 2 線式	単相 2 線式
受電電気方式	1回線受電	1回線受電	1回線受電	1回線受電
受電電圧	100[V]	100[V]	100[V]	100[V]
契約電流／容量	10[A]	10[A]	10[A]	10[A]
年間予定使用電力量	170[kWh]	120[kWh]	400[kWh]	180[kWh]
一般電気事業者（東北電力）の 場合の契約プラン	従量電灯B	従量電灯B	従量電灯B	従量電灯B

施設名	寒河江川水管橋	八木沢水管橋	熊野川水管橋	乱川水管橋
住所	西村山郡西川町大字海味地内	西村山郡西川町大字睦合地内	西村山郡西川町大字睦合地内	天童市大字大町地内
配線方式	単相 2 線式	単相 2 線式	単相 2 線式	単相 2 線式
受電電気方式	1回線受電	1回線受電	1回線受電	1回線受電
受電電圧	100[V]	100[V]	100[V]	100[V]
契約電流／容量	10[A]	40[A]	10[A]	10[A]
年間予定使用電力量	200[kWh]	1,680[kWh]	110[kWh]	170[kWh]
一般電気事業者（東北電力）の 場合の契約プラン	従量電灯B	従量電灯B	従量電灯B	従量電灯B

施設名	遅沢川水管橋	花川伏越	谷柏水管橋	小鶴沢川伏越
住所	山形市菅沢地内	山形市谷粕地内	山形市谷粕地内	東村山郡山辺町地内
配線方式	単相 2 線式	単相 2 線式	単相 2 線式	単相 2 線式
受電電気方式	1回線受電	1回線受電	1回線受電	1回線受電
受電電圧	100[V]	100[V]	100[V]	100[V]
契約電流／容量	30[A]	10[A]	10[A]	40[A]
年間予定使用電力量	7,810[kWh]	280[kWh]	170[kWh]	3,610[kWh]
一般電気事業者（東北電力）の 場合の 契約プラン	従量電灯B	従量電灯B	従量電灯B	従量電灯B

施設名	村山橋水管橋（右岸）防食装置 1	村山橋水管橋（右岸）防食装置 2	樽川水管橋	倉津川水管橋
住所	天童市蔵増地内	天童市蔵増地内	天童市蔵増地内	天童市蔵増地内
配線方式	単相 2 線式	単相 2 線式	単相 2 線式	単相 2 線式
受電電気方式	1回線受電	1回線受電	1回線受電	1回線受電
受電電圧	100[V]	100[V]	100[V]	100[V]
契約電流／容量	10[A]	10[A]	10[A]	10[A]
年間予定使用電力量	290[kWh]	240[kWh]	880[kWh]	370[kWh]
一般電気事業者（東北電力）の 場合の 契約プラン	従量電灯B	従量電灯B	従量電灯B	従量電灯B

施設名	旧前田川伏越	上越A131	上越A132	押切川水管橋
住所	天童市蔵増地内	天童市蔵増地内	天童市蔵増地内	天童市大字大町地内（右）、天童市大字窪野地内（左）
配線方式	単相 2 線式	単相 2 線式	単相 2 線式	単相 2 線式
受電電気方式	1回線受電	1回線受電	1回線受電	1回線受電
受電電圧	100[V]	100[V]	100[V]	100[V]
契約電流／容量	10[A]	10[A]	10[A]	10[A]
年間予定使用電力量	180[kWh]	220[kWh]	200[kWh]	1,040[kWh]
一般電気事業者（東北電力）の 場合の 契約プラン	従量電灯B	従量電灯B	従量電灯B	従量電灯B

施設名	不動沢川伏越		
住所	東村山郡中山町小塩地内		
配線方式	単相 2 線式		
受電電気方式	1 回線受電		
受電電圧	100[V]		
契約電流／容量	10[A]		
年間予定使用電力量	150[kWh]		
一般電気事業者（東北電力）の場合の契約プラン	従量電灯B		

② 最上電気水道事務所 所管施設

施設名	国道13号線横断	金山川水管橋	
住所	最上郡金山町大字金山字羽場地内	最上郡金山町大字大又地内	
配線方式	単相 2 線式	単相 2 線式	
受電電気方式	1 回線受電	1 回線受電	
受電電圧	100[V]	100[V]	
契約電流／容量	10[A]	15[A]	
年間予定使用電力量	900[kWh]	220[kWh]	
一般電気事業者（東北電力）の場合の契約プラン	従量電灯B	従量電灯B	

③ 置賜電気水道事務所 所管施設

施設名	西幹線水管橋	宮内踏切	R113伏越	掘立川下流
住所	米沢市笹野町赤坂	南陽市宮内510-2	南陽市宮内三番縄1808-3	米沢市中田町
配線方式	単相 2 線式	単相 2 線式	単相 2 線式	単相 2 線式
受電電気方式	1回線受電	1回線受電	1回線受電	1回線受電
受電電圧	100[V]	100[V]	100[V]	100[V]
契約電流／容量	30[A]	10[A]	10[A]	10[A]
年間予定使用電力量	2,580[kWh]	170[kWh]	180[kWh]	380[kWh]
一般電気事業者（東北電力）の 場合の 契約プラン	従量電灯B	従量電灯B	従量電灯B	従量電灯B

施設名	糠野目踏切	二の沢水管橋		
住所	東南置賜郡高畠町山崎上在家糠野目	米沢市築沢糸畔417-2		
配線方式	単相 2 線式	単相 2 線式		
受電電気方式	1回線受電	1回線受電		
受電電圧	100[V]	100[V]		
契約電流／容量	10[A]	30[A]		
年間予定使用電力量	450[kWh]	2,600[kWh]		
一般電気事業者（東北電力）の 場合の 契約プラン	従量電灯B	従量電灯B		

1 高圧受電施設

① 村山電気水道事務所 所管施設

	西川浄水場		沼山取水場		平野山ポンプ場		松原ポンプ場	
	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]
R5.4	198	56,730	17	4,562	27	11,323	204	119,273
R5.5	198	49,229	17	3,789	27	10,227	204	123,909
R5.6	198	48,482	17	3,604	27	10,332	204	119,231
R5.7	198	55,339	17	3,621	27	10,471	204	124,901
R5.8	198	59,533	17	3,533	27	11,308	204	133,065
R5.9	198	54,674	17	3,395	27	9,930	204	124,356
R5.10	198	50,578	17	3,835	27	10,116	208	126,378
R5.11	198	59,400	17	4,426	27	11,416	208	120,899
R5.12	198	79,610	15	6,309	27	12,946	208	128,601
R6.1	198	87,792	14	6,751	27	13,244	208	128,616
R6.2	180	80,541	14	6,274	24	12,447	208	120,854
R6.3	180	84,298	13	6,487	24	12,657	208	127,138
合計		766,206		56,586		136,417		1,497,221

	西川浄水場		沼山取水場		平野山ポンプ場		松原ポンプ場	
	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]
R6.4	180	55,997	14	4,223	24	12,035	208	119,159
R6.5	180	48,285	14	3,298	24	10,265	208	121,313
R6.6	180	49,699	14	3,113	24	10,584	212	118,231
R6.7	180	56,876	14	3,080	24	10,669	212	124,519
R6.8	180	60,757	14	3,068	22	10,734	221	130,244
R6.9	180	57,069	14	2,900	22	10,732	221	122,737
R6.10	180	50,165	14	2,996	22	10,122	221	127,721
R6.11	180	58,303	14	4,408	23	10,374	227	122,065
R6.12	192	88,555	14	6,571	23	12,907	227	127,923
R7.1	192	93,567	15	6,801	23	12,310	227	129,915
R7.2	192	87,192	15	6,299	23	11,161	227	119,916
R7.3	192	81,145	15	6,375	23	12,369	227	128,006
合計		787,610		53,132		134,262		1,491,749

	西川浄水場		沼山取水場		平野山ポンプ場		松原ポンプ場	
	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]
R7.4	192	60,692	15	5,026	23	11,699	227	116,585
R7.5	192	48,677	15	3,611	23	10,312	227	120,998
R7.6	192	49,379	15	3,197	23	9,008	227	120,457
R7.7	192	56,894	15	3,142	23	9,705	227	131,508
R7.8	192	56,860	15	3,338	23	9,416	227	129,039
R7.9	192	56,391	15	3,039	23	9,494	227	124,436
R7.10	192	50,368	15	3,459	23	9,746	227	126,082
R7.11	192	62,878	15	5,004	22	12,086	206	121,171
R7.12	179	83,848	15	6,337	24	13,724	206	129,591
R8.1	185	96,997	14	6,619	25	13,415	205	131,830
R8.2	185	79,040	13	5,846	25	11,543	205	120,834
R8.3	185	76,966	11	5,952	25	12,006	205	128,427
合計		778,990		54,570		132,154		1,500,958

② 最上電気水道事務所 所管施設

	金山浄水場		昭和ポンプ場	
	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]
R5.4	93	31,196	91	33,645
R5.5	93	30,703	91	34,483
R5.6	93	30,376	91	34,232
R5.7	93	33,901	91	38,093
R5.8	93	36,210	91	40,829
R5.9	93	32,219	91	35,717
R5.10	93	30,574	92	35,578
R5.11	93	32,514	92	34,579
R5.12	93	43,657	92	36,353
R6.1	93	45,257	92	37,774
R6.2	89	40,750	92	34,873
R6.3	89	42,316	92	36,566
合計		429,673		432,722

	金山浄水場		昭和ポンプ場	
	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]
R6.4	89	31,439	92	34,053
R6.5	89	31,430	92	33,738
R6.6	89	31,071	92	33,551
R6.7	89	34,657	92	36,785
R6.8	89	36,599	92	40,705
R6.9	89	33,087	92	38,153
R6.10	89	30,578	88	37,480
R6.11	89	33,419	88	34,245
R6.12	92	45,263	88	37,627
R7.1	95	49,028	88	37,453
R7.2	95	42,976	88	34,924
R7.3	95	43,226	88	37,289
合計		442,773		436,003

	金山浄水場		昭和ポンプ場	
	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]
R7.4	95	35,504	88	34,764
R7.5	95	33,823	88	35,812
R7.6	95	32,922	88	35,827
R7.7	95	37,182	86	38,094
R7.8	95	35,908	86	38,929
R7.9	95	31,638	86	36,682
R7.10	95	30,625	93	36,983
R7.11	95	33,918	93	35,752
R7.12	95	42,300	93	38,033
R8.1	88	47,065	93	40,051
R8.2	90	39,570	93	36,780
R8.3	90	39,011	93	38,052
合計		439,466		445,759

③ 置賜電気水道事務所 所管施設

	笹野浄水場		南陽ポンプ場	
	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]
R5.4	178	386	253	49,486
R5.5	178	2,010	253	48,170
R5.6	178	14,769	213	53,540
R5.7	178	1,395	213	59,082
R5.8	178	529	231	77,038
R5.9	178	838	231	80,793
R5.10	178	14,199	231	58,836
R5.11	178	24,272	231	54,232
R5.12	171	125	231	50,960
R6.1	171	234	231	53,639
R6.2	131	339	231	55,161
R6.3	131	165	231	46,832
合計		59,261		687,769

	笹野浄水場		南陽ポンプ場	
	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]
R6.4	131	4	231	55,824
R6.5	131	1,976	231	55,809
R6.6	131	3,569	231	59,066
R6.7	131	4	201	68,193
R6.8	131	207	201	80,205
R6.9	131	5,390	201	59,376
R6.10	131	19,078	201	57,910
R6.11	118	28,723	201	51,775
R6.12	118	12,827	201	51,229
R7.1	162	28,207	201	54,560
R7.2	162	849	144	55,591
R7.3	162	70	144	59,781
合計		100,904		709,319

	笹野浄水場		南陽ポンプ場	
	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]
R7.4	162	5,070	144	50,224
R7.5	162	10,816	144	49,140
R7.6	162	11,853	144	53,653
R7.7	162	1,442	144	62,119
R7.8	162	163	144	64,024
R7.9	162	5,044	134	51,862
R7.10	162	26,077	134	48,052
R7.11	162	15,097	134	43,531
R7.12	162	1,090	134	49,275
R8.1	129	1,754	134	53,595
R8.2	129	2,896	134	51,586
R8.3	129	1,319	134	51,714
合計		82,621		628,775

④ 鶴岡電気水道事務所及び酒田電気水道事務所 所管施設

	朝日浄水場		平田浄水場		遊摺部浄水場		東泉ポンプ場	
	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]
R5.4	172	71,640	82	7,994	230	110,557	105	48,435
R5.5	172	61,494	69	7,824	230	115,946	105	49,651
R5.6	172	60,780	69	6,896	230	114,508	105	49,472
R5.7	172	60,622	69	7,705	230	117,500	105	54,227
R5.8	172	66,816	69	8,396	230	121,476	105	62,540
R5.9	172	72,126	69	22,500	230	113,387	105	56,698
R5.10	172	65,605	69	12,437	186	113,540	105	52,804
R5.11	172	60,361	69	6,631	235	110,076	113	51,452
R5.12	172	59,868	69	6,728	235	115,884	113	56,187
R6.1	172	68,496	69	15,613	235	116,125	113	55,660
R6.2	172	70,238	69	16,718	235	107,438	115	53,976
R6.3	147	65,385	69	13,390	235	107,596	115	56,068
合計		783,431		132,832		1,364,033		647,170

	朝日浄水場		平田浄水場		遊摺部浄水場		東泉ポンプ場	
	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]
R6.4	147	58,299	65	9,251	235	102,579	115	52,842
R6.5	147	57,768	65	5,313	235	109,454	115	54,054
R6.6	147	59,199	65	5,586	235	109,875	115	59,232
R6.7	159	64,502	86	12,997	235	112,660	127	65,331
R6.8	159	69,401	86	36,501	235	115,111	139	67,089
R6.9	159	64,204	91	31,504	235	109,613	149	65,530
R6.10	159	62,266	91	10,159	235	101,546	149	59,881
R6.11	164	61,113	91	7,996	197	108,263	149	59,869
R6.12	164	71,692	91	28,277	197	110,554	149	63,760
R7.1	164	76,211	91	37,947	197	113,903	149	62,971
R7.2	164	69,827	91	24,159	197	103,785	149	57,258
R7.3	164	69,865	91	6,417	197	105,793	149	58,687
合計		784,347		216,107		1,303,136		726,504

	朝日浄水場		平田浄水場		遊摺部浄水場		東泉ポンプ場	
	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]
R7.4	164	60,610	91	4,563	197	101,853	149	53,353
R7.5	164	58,466	91	6,888	197	107,903	149	54,450
R7.6	164	59,818	91	5,638	197	105,594	149	57,258
R7.7	164	68,479	91	19,452	203	116,262	149	60,701
R7.8	164	68,072	96	30,131	215	107,677	149	61,805
R7.9	164	63,575	96	11,704	215	103,920	146	60,075
R7.10	164	61,589	96	6,799	215	104,588	145	51,704
R7.11	159	61,075	96	7,203	235	102,355	145	52,444
R7.12	159	71,364	96	11,930	235	109,097	145	58,504
R8.1	185	79,864	96	11,532	235	110,513	145	60,867
R8.2	185	65,098	96	9,127	235	100,300	145	55,769
R8.3	185	67,916	96	7,101	235	94,799	145	59,835
合計		785,926		132,068		1,264,861		686,765

2 低圧受電（動力）施設

① 村山電気水道事務所 所管施設

	谷沢ポンプ場		宮宿量水所		河北量水所		朝日大谷量水所		大江量水所	
	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]
R7.4	※ 設備更新により 高圧受電から低 圧受電に変更		4	208	2	147	2	329	2	365
R7.5			4	207	2	169	2	358	2	393
R7.6			4	183	2	114	2	273	2	297
R7.7			4	228	2	211	2	292	2	310
R7.8			4	229	2	192	2	296	2	337
R7.9			4	238	2	192	2	305	2	287
R7.10	44	3,552	4	215	2	167	2	295	2	298
R7.11	44	15,150	4	193	2	152	2	314	2	339
R7.12	44	13,680	4	197	2	145	2	331	2	342
R8.1	44	14,949	4	236	2	195	2	350	2	380
R8.2	44	15,135	4	218	2	149	2	307	2	361
R8.3	44	15,461	4	233	2	147	2	341	2	350
合計		77,927		2,585		1,980		3,791		4,059

	上山量水所		東根量水所		山辺量水所		中山量水所		村山量水所	
	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]
R7.4	8	377	1	237	1	268	3	225	2	282
R7.5	8	389	1	259	1	290	3	224	2	291
R7.6	8	298	1	226	1	241	3	205	2	282
R7.7	8	304	1	169	1	267	3	238	2	356
R7.8	8	334	1	258	1	296	3	228	2	317
R7.9	8	283	1	224	1	260	3	218	2	327
R7.10	8	304	1	224	1	258	3	232	2	303
R7.11	8	330	1	211	1	267	3	187	2	271
R7.12	8	333	1	195	1	259	3	205	2	288
R8.1	8	414	1	223	1	311	3	249	2	362
R8.2	8	404	1	185	1	257	3	205	2	304
R8.3	8	378	1	193	1	263	3	212	2	333
合計		4,148		2,604		3,237		2,628		3,716

	西川量水所	
	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]
R7.4	1	240
R7.5	1	260
R7.6	1	211
R7.7	1	236
R7.8	1	263
R7.9	1	224
R7.10	1	268
R7.11	1	249
R7.12	1	231
R8.1	1	273
R8.2	1	226
R8.3	1	231
合計		2,912

② 最上電気水道事務所 所管施設

	真室川量水所		魚清水取水場		福田取水場		福田配水池	
	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]
R7.4	1	0	6	466	41	14,671	40	2,239
R7.5	1	0	6	286	41	15,069	40	2,198
R7.6	1	0	6	207	41	11,834	40	3,927
R7.7	1	0	6	226	41	12,447	40	4,868
R7.8	1	0	6	218	41	13,518	40	5,008
R7.9	1	0	6	230	41	11,106	40	5,523
R7.10	1	0	6	222	41	10,245	40	6,232
R7.11	1	0	6	234	41	9,252	40	5,919
R7.12	1	0	6	248	41	10,783	40	6,947
R8.1	1	0	6	712	41	10,370	40	6,820
R8.2	1	0	6	1,005	41	9,601	40	6,638
R8.3	1	0	6	911	41	10,299	40	6,732
合計		0		4,965		139,195		63,051

※ 真室川量水所は、R7年度の使用頻度が少なかったことから0kwhとなっている。

③ 置賜電気水道事務所 所管施設

	八幡原浄水場		高畠量水所		川西量水所		米沢量水所	
	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]	契約電力[kW]	使用電力量[kWh]
R7.4	23	1,303	1	227	1	242	1	231
R7.5	23	1,092	1	251	1	356	1	219
R7.6	23	966	1	252	1	226	1	198
R7.7	23	1,270	1	267	1	303	1	227
R7.8	23	1,385	1	240	1	276	1	214
R7.9	23	2,465	1	225	1	234	1	208
R7.10	23	2,643	1	217	1	325	1	231
R7.11	23	3,558	1	223	1	285	1	277
R7.12	23	1,911	1	265	1	261	1	205
R8.1	23	2,688	1	295	1	261	1	267
R8.2	23	2,248	1	258	1	261	1	231
R8.3	23	1,767	1	271	1	261	1	227
合計		23,296		2,991		3,291		2,735

3 低圧受電（電灯）施設

① 村山電気水道事務所 所管施設

	谷沢ポンプ場		富山調圧所		寒河江量水所		天童量水所		朝日宮宿量水所	
	契約容量[kVA]	使用電力量[kWh]	契約容量[A]	使用電力量[kWh]	契約容量[A]	使用電力量[kWh]	契約容量[A]	使用電力量[kWh]	契約容量[A]	使用電力量[kWh]
R7.4	※ 設備更新により 高圧受電から低 圧受電に変更		30	87	30	206	40	228	30	0
R7.5			30	43	30	216	40	209	30	0
R7.6			30	37	30	126	40	200	30	0
R7.7			30	44	30	134	40	222	30	16
R7.8			30	50	30	149	40	247	30	31
R7.9			30	42	30	128	40	215	30	23
R7.10	15	199	30	42	30	136	40	214	30	1
R7.11	15	987	30	42	30	185	40	189	30	1
R7.12	15	1,203	30	48	30	190	40	236	30	5
R8.1	15	1,660	30	78	30	197	40	246	30	35
R8.2	15	1,595	30	80	30	197	40	224	30	32
R8.3	15	1,457	30	62	30	197	40	230	30	35
合計		7,101		655		2,061		2,660		179

	河北量水所	
	契約容量[A]	使用電力量[kWh]
R7.4	30	5
R7.5	30	112
R7.6	30	96
R7.7	30	84
R7.8	30	86
R7.9	30	52
R7.10	30	1
R7.11	30	1
R7.12	30	5
R8.1	30	9
R8.2	30	8
R8.3	30	7
合計		466

② 最上電気水道事務所 所管施設

	赤坂量水所		金山量水所		真室川量水所		魚清水取水場		福田取水場	
	契約容量[A]	使用電力量[kWh]	契約容量[A]	使用電力量[kWh]	契約容量[A]	使用電力量[kWh]	契約容量[A]	使用電力量[kWh]	契約容量[A]	使用電力量[kWh]
R7.4	30	236	30	248	30	510	30	997	20	13
R7.5	30	120	30	128	30	334	30	996	20	11
R7.6	30	76	30	90	30	212	30	654	20	3
R7.7	30	87	30	108	30	329	30	669	20	28
R7.8	30	115	30	111	30	427	30	667	20	39
R7.9	30	81	30	113	30	629	30	726	20	21
R7.10	30	105	30	94	30	537	30	696	20	30
R7.11	30	91	30	89	30	568	30	839	20	22
R7.12	30	77	30	133	30	506	30	861	20	3
R8.1	30	230	30	111	30	623	30	1,377	20	3
R8.2	30	249	30	133	30	546	30	1,149	20	3
R8.3	30	223	30	234	30	596	30	1,083	20	13
合計		1,690		1,592		5,817		10,714		189

	福田配水池	
	契約容量[A]	使用電力量[kWh]
R7.4	20	186
R7.5	20	196
R7.6	20	166
R7.7	20	177
R7.8	20	195
R7.9	20	170
R7.10	20	278
R7.11	20	438
R7.12	20	436
R8.1	20	378
R8.2	20	305
R8.3	20	276
合計		3,201

③ 置賜電気水道事務所 所管施設

	第一分水工		南陽量水所		八幡原浄水場	
	契約容量[A]	使用電力量[kWh]	契約容量[A]	使用電力量[kWh]	契約容量[A]	使用電力量[kWh]
R7.4	30	137	30	158	7	1,226
R7.5	30	157	30	154	7	711
R7.6	30	96	30	141	7	640
R7.7	30	157	30	317	7	742
R7.8	30	139	30	354	7	604
R7.9	30	139	30	308	7	727
R7.10	30	145	30	161	7	622
R7.11	30	140	30	140	7	578
R7.12	30	130	30	160	7	2,402
R8.1	30	155	30	223	7	4,541
R8.2	30	130	30	188	7	3,601
R8.3	30	130	30	182	7	2,834
合計		1,655		2,486		19,228

④ 酒田電気水道事務所 所管施設

	酒田量水所		松山量水所		平田第二量水所		松陵配水池		川南テレメーター	
	契約容量[A]	使用電力量[kWh]	契約容量[A]	使用電力量[kWh]	契約容量[A]	使用電力量[kWh]	契約容量[A]	使用電力量[kWh]	契約容量[A]	使用電力量[kWh]
R7.4	30	181	30	437	30	211	15	73	20	5
R7.5	30	143	30	387	30	163	15	83	20	5
R7.6	30	141	30	379	30	129	15	49	20	5
R7.7	30	313	30	537	30	295	15	77	20	5
R7.8	30	308	30	564	30	537	15	80	20	5
R7.9	30	337	30	503	30	480	15	75	20	5
R7.10	30	211	30	477	30	438	15	73	20	5
R7.11	30	181	30	365	30	306	15	80	20	5
R7.12	30	214	30	391	30	343	15	71	20	5
R8.1	30	277	30	544	30	467	15	88	20	6
R8.2	30	224	30	493	30	399	15	73	20	5
R8.3	30	191	30	436	30	377	15	73	20	5
合計		2,721		5,513		4,145		895		61

	林内ポンプ場	
	契約容量[kVA]	使用電力量[kWh]
R7.4	12	186
R7.5	12	155
R7.6	12	166
R7.7	12	133
R7.8	12	129
R7.9	12	133
R7.10	12	156
R7.11	12	138
R7.12	12	162
R8.1	12	179
R8.2	12	157
R8.3	12	173
合計		1,867

4 低圧受電（電気防食装置）施設

① 村山電気水道事務所 所管施設

	2号幹線排水路		村山橋水管橋（左岸） 1		村山橋水管橋（左岸） 2		平塩水管橋		大谷川水管橋	
	契約容量[A]	使用電力量[kWh]	契約容量[A]	使用電力量[kWh]	契約容量[A]	使用電力量[kWh]	契約容量[A]	使用電力量[kWh]	契約容量[A]	使用電力量[kWh]
R7.4	10	14	30	64	10	38	40	255	10	13
R7.5	10	13	30	62	10	37	40	282	10	14
R7.6	10	13	30	55	10	35	40	244	10	13
R7.7	10	15	30	61	10	40	40	266	10	14
R7.8	10	15	30	57	10	38	40	270	10	14
R7.9	10	15	30	56	10	40	40	287	10	16
R7.10	10	16	30	62	10	46	40	284	10	15
R7.11	10	14	30	59	10	44	40	292	10	15
R7.12	10	12	30	52	10	36	40	273	10	14
R8.1	10	15	30	65	10	43	40	286	10	14
R8.2	10	13	30	56	10	34	40	246	10	12
R8.3	10	14	30	58	10	34	40	271	10	13
合計		169		707		465		3,256		167

	市の沢水管橋		月布川水管橋		海味川水管橋		寒河江川水管橋		八木沢水管橋	
	契約容量[A]	使用電力量[kWh]	契約容量[A]	使用電力量[kWh]	契約容量[A]	使用電力量[kWh]	契約容量[A]	使用電力量[kWh]	契約容量[A]	使用電力量[kWh]
R7.4	10	9	10	30	10	13	10	16	40	131
R7.5	10	10	10	34	10	15	10	13	40	145
R7.6	10	8	10	30	10	13	10	14	40	131
R7.7	10	9	10	33	10	15	10	16	40	142
R7.8	10	10	10	37	10	17	10	19	40	159
R7.9	10	9	10	33	10	15	10	16	40	137
R7.10	10	9	10	36	10	17	10	20	40	149
R7.11	10	10	10	37	10	17	10	21	40	155
R7.12	10	9	10	32	10	14	10	15	40	130
R8.1	10	10	10	34	10	16	10	15	40	144
R8.2	10	9	10	30	10	12	10	15	40	124
R8.3	10	9	10	29	10	13	10	15	40	128
合計		111		395		177		195		1,675

	熊野川水管橋		乱川水管橋		遅沢川水管橋		花川伏越		谷柏水管橋	
	契約容量[A]	使用電力量[kWh]	契約容量[A]	使用電力量[kWh]	契約容量[A]	使用電力量[kWh]	契約容量[A]	使用電力量[kWh]	契約容量[A]	使用電力量[kWh]
R7.4	10	9	10	14	30	685	10	21	10	12
R7.5	10	10	10	14	30	767	10	23	10	14
R7.6	10	8	10	13	30	656	10	20	10	12
R7.7	10	9	10	15	30	694	10	22	10	13
R7.8	10	10	10	14	30	766	10	26	10	16
R7.9	10	9	10	13	30	657	10	22	10	14
R7.10	10	10	10	16	30	713	10	25	10	15
R7.11	10	10	10	14	30	763	10	26	10	15
R7.12	10	8	10	13	30	596	10	23	10	13
R8.1	10	10	10	16	30	562	10	26	10	15
R8.2	10	8	10	13	30	463	10	21	10	12
R8.3	10	8	10	13	30	483	10	21	10	12
合計		109		168		7,805		276		163

	小鶴沢川水管橋		村山水管橋（右岸） 1		村山水管橋（右岸） 2		樽川水管橋		倉津川水管橋	
	契約容量[A]	使用電力量[kWh]	契約容量[A]	使用電力量[kWh]	契約容量[A]	使用電力量[kWh]	契約容量[A]	使用電力量[kWh]	契約容量[A]	使用電力量[kWh]
R7.4	40	279	10	26	10	20	10	75	10	30
R7.5	40	336	10	25	10	19	10	74	10	29
R7.6	40	291	10	22	10	18	10	71	10	27
R7.7	40	229	10	24	10	21	10	83	10	32
R7.8	40	344	10	23	10	20	10	82	10	33
R7.9	40	304	10	22	10	19	10	68	10	30
R7.10	40	311	10	27	10	23	10	78	10	37
R7.11	40	317	10	22	10	20	10	66	10	32
R7.12	40	294	10	21	10	18	10	66	10	28
R8.1	40	341	10	26	10	21	10	78	10	35
R8.2	40	278	10	24	10	18	10	66	10	28
R8.3	40	284	10	23	10	17	10	64	10	28
合計		3,608		285		234		871		369

	旧前田川伏越		上越A131		上越A132		押切川水管橋		不動沢川伏越	
	契約容量[A]	使用電力量[kWh]	契約容量[A]	使用電力量[kWh]	契約容量[A]	使用電力量[kWh]	契約容量[A]	使用電力量[kWh]	契約容量[A]	使用電力量[kWh]
R7.4	10	15	10	18	10	17	10	74	10	12
R7.5	10	15	10	18	10	16	10	77	10	12
R7.6	10	13	10	16	10	15	10	82	10	11
R7.7	10	15	10	19	10	17	10	94	10	13
R7.8	10	15	10	19	10	17	10	102	10	12
R7.9	10	14	10	17	10	15	10	92	10	12
R7.10	10	16	10	20	10	18	10	107	10	13
R7.11	10	14	10	18	10	16	10	89	10	12
R7.12	10	14	10	17	10	16	10	80	10	11
R8.1	10	16	10	20	10	18	10	80	10	13
R8.2	10	13	10	17	10	16	10	80	10	11
R8.3	10	13	10	16	10	15	10	80	10	11
合計		173		215		196		1,037		143

② 最上電気水道事務所 所管施設

	金山川水管橋		R13横断	
	契約容量[A]	使用電力量[kWh]	契約容量[A]	使用電力量[kWh]
R7.4	15	19	10	74
R7.5	15	14	10	81
R7.6	15	12	10	72
R7.7	15	14	10	80
R7.8	15	13	10	91
R7.9	15	13	10	87
R7.10	15	16	10	78
R7.11	15	16	10	71
R7.12	15	15	10	66
R8.1	15	26	10	70
R8.2	15	30	10	60
R8.3	15	23	10	70
合計		211		900

③ 置賜電気水道事務所 所管施設

	R113伏越		宮内踏切		掘立川下流		糠野目踏切		西幹線水管橋	
	契約容量[A]	使用電力量[kWh]	契約容量[A]	使用電力量[kWh]	契約容量[A]	使用電力量[kWh]	契約容量[A]	使用電力量[kWh]	契約容量[A]	使用電力量[kWh]
R7.4	10	15	10	13	10	33	10	36	30	243
R7.5	10	16	10	15	10	32	10	40	30	114
R7.6	10	14	10	16	10	29	10	34	30	200
R7.7	10	15	10	11	10	33	10	37	30	233
R7.8	10	16	10	15	10	32	10	42	30	220
R7.9	10	14	10	13	10	29	10	37	30	216
R7.10	10	15	10	14	10	35	10	41	30	239
R7.11	10	14	10	14	10	31	10	36	30	228
R7.12	10	15	10	13	10	30	10	35	30	221
R8.1	10	16	10	15	10	35	10	40	30	221
R8.2	10	14	10	13	10	30	10	33	30	221
R8.3	10	15	10	13	10	29	10	34	30	221
合計		179		165		378		445		2,577

	二の沢水管橋	
	契約容量[A]	使用電力量[kWh]
R7.4	30	399
R7.5	30	175
R7.6	30	78
R7.7	30	79
R7.8	30	84
R7.9	30	79
R7.10	30	75
R7.11	30	65
R7.12	30	97
R8.1	30	507
R8.2	30	515
R8.3	30	443
合計		2,596