

仕 様 書

- 1 品名 気化式冷風機
- 2 数量 100台
- 3 規格 本体及び附属品は全て新品とし、下記の仕様を満たすこと。

項 目	調達物品にかかる仕様
本体	4 輪キャスター付きであること
	上下左右の風向調整が可能であること
	オートスイング機能付きであること
風量	最大100m ³ /min以上
	風量の調整が可能であること
電源	単相100V、50Hz
消費電力	250W以下
寸法	(H) 1500mm× (W) 750mm× (D) 600mm以内
重量	55kg以下
有効貯水量	50L以上
運転音	最大61dB以下
連続使用時間	最長10時間以上
安全装置	水切れ検知、モーター加熱保護が可能であること
附属品	水受けトレイ、専用収納カバー付であること
	日本語の取扱説明書及び保証書を各 1 部付けること
その他	2026年製造品であること

4 納入場所

納入場所		数量（台）
山形県立山形西高等学校	山形市鉄砲町1-15-64	5
山形県立山形南高等学校	山形市東原町4-6-16	5
山形県立山形工業高等学校	山形市緑町1-5-12	5
山形県立山形東高等学校	山形市緑町1-5-87	5
山形県立山形北高等学校	山形市緑町2-2-7	5
山形県立米沢東高等学校	米沢市丸の内2-5-63	4
山形県立米沢養護学校	米沢市太田町4-1-102	2
山形県立米沢興譲館高等学校 ※	米沢市大字笹野1101	5
山形県立米沢鶴城高等学校	米沢市大字川井300	5
山形県立米沢鶴城高等学校定時制	米沢市本町3-1-12	4
山形県立鶴岡高等養護学校	鶴岡市稲生1-20-33	1
山形県立加茂水産高等学校	鶴岡市加茂字大崩595	4
山形県立致道館中学校	鶴岡市若葉町16-5	2
山形県立鶴岡養護学校	鶴岡市大塚町5-44	3
山形県立鶴岡中央高等学校	鶴岡市大宝寺字日本国410	5
山形県立新庄養護学校	新庄市金沢1894-4	3
山形県立新庄神室産業高等学校	新庄市松本370	3
山形県立寒河江工業高等学校	寒河江市緑町148	1
山形県立寒河江高等学校	寒河江市六供町2-3-9	5
山形県立楯岡特別支援学校	村山市楯岡北町1-8-1	1
山形県立長井工業高等学校	長井市幸町9-17	5
山形県立長井高等学校	長井市四ツ谷2-5-1	5
山形県立楯岡特別支援学校大江校	大江町大字三郷丙1403-1	2
山形県立左沢高等学校	大江町大字藤田816-3	4
山形県立高畠高等学校	高畠町大字一本柳2788	2
山形県立庄内総合高等学校	庄内町廿六木字三ツ車8	5
山形県立遊佐高等学校	遊佐町遊佐字堅田21-1	4
計		100

5 その他

- (1) 搬入、取扱説明及び本体の稼働に必要な部品に係る費用を含むこと。
 - (2) 正常な使用方法の下で発生した故障については、納入日から起算して1年間は無償で修理又は交換すること（メーカーで定めた保証期間が1年を超える場合はそれを適用する）。
なお、保証書は物品納入時に提出すること。
 - (3) 本仕様書に記載のない事項については、協議により決定する。
- ※米沢興譲館高等学校のみ2階へ搬入（エレベーターなし）。搬入場所について確認が必要な場合は事前に担当（防災危機管理課防災係 TEL：023-630-2452）あて連絡すること。