

県営太陽光発電所の運転・維持管理状況

○太陽光発電所の運転・維持管理 [令和3年3月分]

| | | | | | |
|------|--|----------------------------|-------|------|---------------|
| 運転状況 | ・特に異常なく運転中。 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 停電作業 | 事故 | 土木工作物 | 電気工作物 | 波及 | その他 |
| | 0回 | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 |
| | 作業 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 点検状況 | 巡視点検 | 3月1日(1時間30分)、3月22日(1時間15分) | | 計測点検 | 3月22日(1時間15分) |
| | 発電設備 | 特に異常なし。 | | | |
| | PCS | 特に異常なし。 | | | |
| | 変電設備 | 特に異常なし。 | | | |
| | その他 | 特に異常なし。 | | | |
| | 配電 | 3月1日最大積雪深56cm。 | | | |
| 作業状況 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| その他 | ・3月16日 東北電力側地絡事故により波及停止。 | | | | |
| | ・3月20日 宮城県沖地震 震度5強(村山市震度4)。太陽光設備に被害なし。 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



令和3年3月31日 12:00
太陽光発電所の状況