

県営太陽光発電所の運転・維持管理状況

○太陽光発電所の運転・維持管理 [令和2年8月分]

運転状況	・8/5 エンクロージャー内のエアコンが故障し、PCS3一時運転停止。 → 8/6 エアコン修理完了。 ・その他、特に異常なく運転中。					
	停電作業		土木工作物	電気工作物	波及	その他
	事故 作業	0回 0回	0回 1回	0回 0回	0回 0回	
点検状況	巡視点検	8月4日(2時間55分)、8月20日(1時間45分)		計測点検	8月20日(1時間45分)	
	発電設備	特に異常なし。				
	PCS	特に異常なし。				
	変電設備	特に異常なし。				
	その他	特に異常なし。				
	記事	特記事項なし。				
作業状況	・8/4 電力量計取替。					
その他						



令和2年8月31日 12:00
 太陽光発電所の状況