

## 県営太陽光発電所の運転・維持管理状況

○太陽光発電所の運転・維持管理 [令和2年10月分]

運転状況	・10月27日 14:03～17:05 電気設備点検のため停電。 ・特に異常なく運転中				
	停電作業	事故	土木工作物	電気工作物	波及
	作	業	0回	0回	0回
			0回	1回	0回
点検状況	巡視点検	10月2日(1時間10分)、10月29日(1時間40分)		計測点検	10月29日(1時間40分)
	発電設備	10月27日 外部全般点検、絶縁抵抗測定実施。特に異常なし。			
	PCS	10月27日 外部全般点検。特に異常なし。			
	変電設備	10月27日 外部全般点検、絶縁抵抗測定実施、接地抵抗測定実施。特に異常なし。			
	その他	10月27日 蓄電池電圧測定。特に異常なし。			
	記事	特記事項なし。			
	・10月27日 14:03～20:31 電気設備点検。(日没後にパネル等低圧回路の絶縁抵抗測定実施。)				
作業状況					
その他					



2020/10/31 11:59:00  
 54日コウカツセンター02  
 カワトビカワホーム

令和2年10月31日 12:00  
 太陽光発電所の状況