


県営太陽光発電所の運転・維持管理状況

○太陽光発電所の運転・維持管理 [令和2年12月分]

運転状況	・12月14,15,17,19,20,31日(計6日)パネル全面が雪に覆われ、発電量ゼロ。 ・特に異常なく運転中。				
	停電作業	事故	土木工作物	電気工作物	波及
	作	業	0回	0回	0回
点検状況	巡視点検	12月2日(1時間30分)、12月23日(4時間5分)		計測点検	12月23日(4時間5分)
	発電設備	特に異常なし。			
	PCS	特に異常なし。			
	変電設備	特に異常なし。			
	その他	12月24日積雪によりパネル架台の変形有り。その他、特に異常なし。			
	記事	12月21日最大積雪深110cm。			
作業状況	・12月18,23日パネル下雪庇除去作業(直営作業)。 ・12月21～24日構内除雪作業(業務委託)。 ・12月24日積雪による被害状況調査。				
その他					
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 45%; border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> 令和2年12月31日 12:00 太陽光発電所の状況 </div> </div>					