

## 県営太陽光発電所の運転・維持管理状況

○太陽光発電所の運転・維持管理 [令和3年2月分]

運転状況	・2月3,4,8,9(計4日)パネル全面が雪に覆われ、発電量ゼロ。 ・特に異常なく運転中。					
	停電作業		土木工作物	電気工作物	波及	その他
	事故	0回	0回	0回	0回	0回
	作業	0回	0回	0回	0回	
点検状況	巡視点検	2月2日(1時間30分)、2月25日(2時間5分)		計測点検	2月25日(2時間5分)	
	発電設備	特に異常なし。				
	PCS	特に異常なし。				
	変電設備	特に異常なし。				
	その他	特に異常なし。				
	記事	2月10日最大積雪深148cm。				
作業状況	・2月2,5,15～19日構内除雪作業(委託作業)。 ・2月5日パネル下雪庇除去作業(直営作業)。					
その他						



令和3年2月28日 12:00  
 太陽光発電所の状況